

「広島市立看護専門学校等施設で使用する電気」の質疑応答書

平成28年1月18日

一般競争入札参加者 各位

広島市長

番号	「仕様書に関する質問書」の内容		回答
	仕様書頁等	質問内容	
1	入札説明書 10 開札 (3)落札者の決定 方法	落札金額について、公表されるのは総価のみでしょうか。(基本料金単価・電力量料金単価等の公表はされるのでしょうか) また、公表はどのような方法で行われますか。	落札者及び落札金額の総額を広島市ホームページで公表します。
2	契約書(案)	契約書(案)の内容について、落札後の協議は可能でしょうか。	契約書(案)第18条第1項のとおりです。
3	契約書(案) 第8条(契約電力の増減)2項	「発注者が契約電力を超えて電気を使用した場合」とは、具体的には以下の場合を想定したものと考えてよろしいでしょうか。 ①最大需要電力が契約電力を超過した場合 ②設備増強などにより、最大需要電力が契約電力を超過することが予測される場合 設備減少などにより、契約電力を減少することが予想されますか。 また、契約電力の減少が予想される場合、契約電力の減少幅は最大でどの程度(kW)になると予測されるでしょうか。	お見込みのとおりです。 照明器具を直管型FLR蛍光灯からLED照明へ切り替えたこと及び施設の運用方法の改善により、契約電力の減少を見込んでおります。 契約電力の減少幅は最大で10kWと見込んでおります。

4	<p>入札説明書</p> <p>9 入札の方法</p> <p>(4)入札書及び入札附属書の提出方法等</p>	<p>「第1回目の入札で落札者がいない場合は続けて入札を行う」とありますが、第2回目以降の入札に参加しない場合はどうすればよいでしょうか。(入札辞退の意思表示が必要でしょうか)</p>	<p>入札を辞退する場合は、その旨を記載して入札書を提出してください。</p>
5	<p>入札書</p>	<p>「入札附属書」により見積もった合計金額(税込)の108分の100に相当する額に端数がある場合は切り捨て・切り上げ・四捨五入のどちらにすればよろしいでしょうか。</p> <p>また、その税抜き金額に100分の8に相当する額を加算した場合、元の合計金額(税込)にならない場合は、どのようにすればよろしいでしょうか。</p>	<p>予定総額合計欄には、入札附属書により見積もった合計金額の108分の100に相当する金額(円未満切り捨て)を記載してください。</p>

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。