

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備 考		
									年度	Is値	q値	ランク			
中	幟町中学校	4	校舎4号館	RC	3	S	29	2,372	旧基準	※H24	0.77	2.77		耐震補強済	
		5	校舎1号館	RC	3	S	32	2,059	旧基準	※H24	0.75	2.62		耐震補強済	
		7	校舎2号館	RC	3	S	34	1,069	旧基準	※H26	0.83	2.96		耐震補強済	
		16	校舎3号館	RC	3	S	53	1,536	旧基準	※H26	0.80	2.88		耐震補強済	
		屋内運動場	RC	-	H	1	1,020	新基準	-	-	-	-		耐震性有り	
	吉島中学校	1	北校舎	RC	4	S	56	3,615	新基準	-	-	-	-		耐震性有り
		2	南校舎	RC	3	S	56	1,991	新基準	-	-	-	-		耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	56	789	旧基準	H13	1.20	2.90	d		耐震性有り
	国泰寺中学校	1	北校舎	RC	3	S	24	4,304	旧基準	※H25	0.79	1.62		耐震補強済	
		2	中校舎	RC	3	S	25	3,278	旧基準	※H25	0.75	1.59		耐震補強済	
		6	校舎	RC	3	S	36	540	旧基準	※H25	0.79	1.25		耐震補強済	
			屋内運動場	RC	-	H	22	1,285	新基準	-	-	-	-		耐震性有り
	江波中学校	11	第1校舎	RC	3	S	36	1,091	旧基準	※H27	0.75	1.19		耐震補強済	
		20	第2校舎	RC	3	S	52	1,148	旧基準	※H27	0.80	2.75		耐震補強済	
		21	第3校舎	RC	3	S	53	1,658	旧基準	※H27	0.76	1.95		耐震補強済	
		22	校舎管理棟	RC	2	S	53	1,531	旧基準	H24	0.78	2.82	d		耐震性有り
		23	第4校舎	RC	3	S	54	1,658	旧基準	※H27	0.78	2.51		耐震補強済	
		26	柔剣道場	RC	2	S	62	443	新基準	-	-	-	-		耐震性有り
	屋内運動場	RC	-	H	13	1,285	新基準	-	-	-	-		耐震性有り		

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。