

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面 積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備 考	
									年度	Is値	q値	ランク		
安佐北	白木中学校	2	校舎普通教室棟	RC	3	S	40	1,762	旧基準	※H23	0.75	1.25		耐震補強済
		1	校舎特別教室棟	RC	3	S	41	1,762	旧基準	※H23	0.75	1.78		耐震補強済
		4	校舎技術教室棟	S	2	S	45	766	旧基準	※H23	0.75	1.37		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	2	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	高陽中学校	14	北校舎	RC	3	S	49	1,843	旧基準	※H27	0.86	2.62		耐震補強済
		19	本校舎	RC	3	S	59	2,300	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	55	740	旧基準	H13	1.05	2.99	d	耐震性有り
	落合中学校	1	校舎	RC	4	S	50	5,174	旧基準	※H28	0.77	1.70		耐震補強済
		2	校舎技術棟	S	1	S	50	300	旧基準	H22	1.00		d	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	51	775	旧基準	H13	0.81	2.94	d	耐震性有り
	亀崎中学校	1	校舎	RC	4	S	55	4,513	旧基準	※H25	0.76	2.59		耐震補強済
		2	校舎技術棟	S	1	S	55	340	旧基準	※H25	0.76	3.05		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	55	791	旧基準	H13	1.53	2.61	d	耐震性有り
	口田中学校	1	校舎	RC	4	S	58	7,382	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	58	814	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	可部中学校	17	南校舎	RC	4	S	51	3,215	旧基準	※H28	0.76	2.74		耐震補強済
		25	北校舎	RC	4	S	58	3,030	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	4	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	亀山中学校	2	校舎	S	1	S	49	288	旧基準	※H27	0.76	3.06		耐震補強済
		3	北校舎	RC	3	S	49	2,834	旧基準	※H27	0.78	1.85		耐震補強済
		6	南校舎	RC	4	S	51	3,029	旧基準	※H27	0.77	2.62		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	50	741	旧基準	H13	1.05	2.40	d	耐震性有り
	三入中学校	1	校舎	RC	4	S	57	5,875	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	57	780	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	清和中学校	1	校舎本館	RC	3	S	37	3,220	旧基準	※H26	0.77	1.45		耐震補強済
		2	校舎	S	1	S	39	506	旧基準	※H26	0.81	3.24		耐震補強済
		7	北校舎	RC	3	S	59	1,339	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	8	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	日浦中学校	1	校舎本館	RC	4	S	54	3,122	旧基準	H22	0.85	1.29	d	耐震性有り
		2	校舎技術棟	S	1	S	54	300	旧基準	※H28	0.78	3.12		耐震補強済
		8	南校舎	RC	3	S	56	1,823	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	54	740	旧基準	H17	0.95	1.46	d	耐震性有り

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。