

質問に対する回答書

「広島大学本部跡地における平和に関する『知の拠点』の整備に伴う基本・実施設計業務」に係る質問について、以下のとおり回答します。

No.	資料名称	頁	該当箇所				質問内容	回答
1	【別紙1】広島大学本部跡地における平和に関する「知の拠点」の整備に係る設計条件等	1	2	(2)	イ	(ア)	増築部分は鉄筋コンクリート造とされていますが効果的に耐震性を確保するために鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄骨造にての提案も可と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、耐久性など他の性能についても鉄筋コンクリート造と同程度の確保を必要とします。
2	【別紙1】広島大学本部跡地における平和に関する「知の拠点」の整備に係る設計条件等	1	2	(2)	ウ		基本計画では保存部分と増築部分は分離したものとして計画されておられますでしょうか。または一体増築型で計画されておられますでしょうか。	基本計画では、分離又は一体増築型のどちらを採用するかは示していません。 詳細については、設計段階で本市と協議の上、確定させるものとします。
3	【別紙2-2】特約事項(案)	1					特約事項(案)では、令和6年度会計年度における支払限度額が0円となっておりますが、「広島大学本部跡地における平和に関する「知の拠点」の整備に伴う基本・実施設計業務に係る公募型プロポーザル実施要領」のP4「5 事業スケジュール(予定)」には令和6年度に基本設計が予定されております。どのように解釈すべきでしょうか。	基本設計業務については、左記実施要領に記載のとおり、令和6年度から着手していただきますが、当該業務の完了は令和7年度以降になると見込んでいます。 一方、委託契約金額の支払については、「(別紙3-1)広島市委託契約約款(案)(建築設計業務用)」の第32条(部分引渡しを行う場合は第37条)に基づき、業務完了を確認するための検査完了後(部分引渡しを行う場合は基本設計又は実施設計に係る業務完了を確認するための検査完了後)に行うこととなります。 以上から、同約款第32条又は第37条のいずれの条項に基づいて支払いを行う場合でも、その支払い時期は早くとも令和7年度以降となることが見込まれますので、令和6年度の支払限度額を0円としているものです。
4	【別紙4-2】建築設計業務委託特記仕様書	4	5	(2)			基本計画での基礎の液状化対策(案)はありますでしょうか。	基本計画では、基礎の液状化対策(案)は示していません。
5	【別紙5】技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る評価要領	2	4	(3)	ア		管理技術者及び主任担当技術者の経験年数は初めて管理技術者及び主任担当技術者を経験してから令和6年4月1日までの年数を考えてよろしいでしょうか。(様式2及び様式3の④の欄)	管理技術者及び主任担当技術者としての経験年数については、左記の算出方法ではなく、管理技術者及び主任担当技術者として設計業務に携わった実年数により算出してください。 例えば、以下の事例であれば、この技術者の主任担当技術者としての経験年数は2年、管理技術者としての経験年数は3年となります。 ・令和元年4月1日～令和2年3月31日：主任担当技術者 ・令和3年4月1日～令和6年3月31日：管理技術者 ・令和5年4月1日～令和6年3月31日：主任担当技術者
6	【別紙5】技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る評価要領	2	4	(3)	ア		管理技術者及び主任担当技術者の経験年数には設計業務の一部である意図伝達業務も含むと考えてよろしいでしょうか。	設計意図の伝達業務のみに携わった場合においては、管理技術者又は主任担当技術者としての経験年数に含めることはできません。
7	【別紙5】技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る評価要領	2	4	(3)	ア		主任担当技術者としての経験年数には管理技術者としての経験年数も含めてよろしいでしょうか。	主任担当技術者として実務の設計に携わった経験年数を記載していただくこととなりますので、管理技術者としての経験年数は含みません。
8	【別紙8】建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について	-					公益財団法人日本デザイン振興会が主催している「グッドデザイン賞」は公的又は公益的機関の主たる賞に含むと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、グッドデザイン大賞又は金賞を受賞した建築作品に限ります。
9	【別紙8】建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について	-					中部建築賞協議会(役員は中部・東海・北陸地域の各県の建築士会会長、日本建築学会支部長、日本建築家協会の支部長などで構成)が主催している「中部建築賞」は公的又は公益的機関の主たる賞に含むと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。