

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市中区富士見町１１番２７号 広島市立看護専門学校等施設
受 電 設 備	広島市立看護専門学校等施設地下１階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用
供 給 電 気 方 式	交流３相３線式
標 準 電 圧	６，６００Ｖ（受電電圧６，６００Ｖ）
標 準 周 波 数	６０Ｈｚ
受 電 方 式	１回線受電
契 約 電 力	３２０ｋＷ （ただし、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	１００％
予定使用電力量	７３１，８０９ｋＷｈ／年
使 用 期 間	令和７年４月１日 ０：００ ～ 令和８年３月３１日 ２４：００
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月１日）
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：三菱電機㈱ 型 式：WM３Ｅ７－Ｋ１８Ｒ（パルス５０，０００ＰＡＲ／ｋwh）
需 給 地 点	本市の構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市立看護専門学校等施設への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・自動力率調整（中央監視盤による制御）を行っている。 ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般電気事業者が定める託送供給等約款による。