

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市安芸区船越南五丁目１番１号 広島市中央卸売市場東部市場
受 電 設 備	業務用電力受電キュービクル内
業 種 及 び 用 途	卸売市場（市場）
供 給 電 気 方 式	交流３相３線式
標 準 電 圧	６，０００Ｖ（受電電圧６，６００Ｖ）
標 準 周 波 数	６０Ｈｚ
受 電 方 式	１回線受電
契 約 電 力	４１０ｋＷ （ただし、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	１００％
予 定 使 用 電 力 量	１，３６７，０５４ｋＷｈ／年
使 用 期 間	令和４年４月１日 ０：００ ～ 令和７年３月３１日 ２４：００
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月１日）
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：富士電機 型 式：ＦＰ３ＥＲ－Ｒ パルス定数 ５０，０００ｐｕｌｓｅ／ｋＷｈ
需 給 地 点	構内第１柱の気中開閉器の電源側接続点 （接続箱の所有は一般送配電事業者）
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市東部市場への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。