

# 「広島市江波水資源再生センターで使用する電気」の質疑応答書

令和 2年 1月 20日

一般競争入札参加者各位

広島市長

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	入札説明書10	落札結果の公表は総額のみで、単価公表はなしという認識でよろしいでしょうか。	落札金額の公表については、お見込みのとおり総価のみです。公表は広島市ホームページで行います。
2	入札説明書11 その他（3） 契約書（案） 第18条	入札説明書11その他（3）に契約手続における交渉の有無は無とありますが、契約締結にあたっては、契約書（案）第18条に記載のとおり、協議可能と考えてよろしいですか。	契約書（案）に基づく協議は可能です。
3	入札説明書9 （4）	郵送で、1回目のみ入札に参加することは可能ですか。可能な場合、2回目の入札書に「辞退」と明記した入札書の提出が必要ですか。	入札回数は3回を限度としています。2回目の入札を辞退する場合は、2回目の入札書に「辞退」と明記して提出してください。
4	入札附属書	入札金額の積算に伴う端数処理について、以下の認識で相違ありませんか。 ① 基本料金、月額（1）欄は力率割引（仕様書記載の標準力率100%）を適用した積算後の金額を記載する。 ② 各月の基本料金と電力量料金の小計（1）（2）においては、小数点以下第2位まで保持し、円未満の端数処理は行わない。	① 基本料金の積算について力率割引を適用するのであれば、それに基づく積算をしてください。 ② 入札説明書9（3）エ（ケ）（注）3に記載している通りです。
5		入札時に力率割引を含めますか。	基本料金の積算について力率割引を適用するのであれば、それに基づく積算をしてください。
6		契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備及び引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。	送風機設備等の更新工事がありますが、契約期間中に契約電力を変更する予定はありません。

7		一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議に応じて頂けますか。	契約書に基づく協議は可能です。
8		現在の供給者を教えてください。	「株式会社ホープ」です。
9		供給開始時に契約電力の変更を行う場合、現在の契約電力を教えてください。	現在の契約電力は、1,600kWです。
10		請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか。	WEBからのダウンロードには対応していませんので、適法な支払請求書を郵送して下さい。
11		検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせていただいております。その旨ご了承くださいか。	検針票の様式は指定していません。検針内容が確認できる物であれば、問題ありません。
12		契約締結期限は土日、祝日を除く日数でしょうか。期限について協議可能でしょうか。ペナルティは発生しますでしょうか。	落札決定した日から5日以内の日（最終日が、市の休日に当たるときは、最終日後において、最終日に最も近い市の休日でない日）に契約書を取り交わします。期限についての協議はできません。契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すとともに、広島市競争入札参加資格を取り消します。また、落札決定を取り消された者は、契約予定金額に基づく総支払予定額に対する入札保証金相当額の損害賠償金（契約予定金額の100分の5）を支払うことになります。

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。