【別紙１】　施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備の有無・種類
1	新出島ポンプ場	南区出島二丁目３１番４号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
2	大正橋ポンプ場	南区的場町二丁目７番１号	屋外受電盤内	構内受電盤内に本市が設置したガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	２回線受電（予備線）	無
3	出島中継ポンプ場	南区出島一丁目８番１３号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
4	丹那中継ポンプ場	南区丹那町２番３号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
5	元宇品中継ポンプ場	南区元宇品町３番３３号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
6	寺屋敷中継ポンプ場	安芸区矢野町７５２－３８０	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

【別紙２】　契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力（ｋｗ）	予備電力（ｋｗ）	使用予定電力量（ｋｗｈ）												合計	夏季	その他季
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	新出島ポンプ場	245		22,683	24,121	26,416	32,489	31,328	26,857	24,082	21,752	22,885	24,000	21,250	23,235	301,098	90,674	210,424
2	大正橋ポンプ場	94	94	9,883	10,593	10,946	15,684	11,455	10,832	9,045	8,594	8,710	8,297	7,796	9,920	121,755	37,971	83,784
3	出島中継ポンプ場	99		6,250	6,124	6,387	7,604	6,741	6,362	5,903	5,812	5,997	5,815	5,377	6,144	74,516	20,707	53,809
4	丹那中継ポンプ場	55		6,072	6,319	6,280	7,972	7,628	6,041	5,753	5,638	5,951	5,935	5,380	6,068	75,037	21,641	53,396
5	元宇品中継ポンプ場	57		4,750	4,558	4,332	5,880	5,954	4,836	5,344	5,471	5,468	4,489	3,579	5,112	59,773	16,670	43,103
6	寺屋敷中継ポンプ場	30		3,694	3,764	3,619	4,460	4,461	3,673	3,573	3,404	3,877	4,075	3,621	4,012	46,233	12,594	33,639

【別紙３】　過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績

令和3年度実績

番号	施設名	項目	2021/4	2021/5	2021/6	2021/7	2021/8	2021/9	2021/10	2021/11	2021/12	2022/1	2022/2	2022/3	合計
1	新出島ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	200	215	209	287	238	223	58	225	158	98	91	203	
		使用電力量（ｋｗｈ）	22,208	24,664	24,964	28,510	36,284	27,569	23,529	23,183	23,446	24,271	21,665	23,509	303,802
		力率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	
2	大正橋ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	92	92	45	47	50	89	42	91	90	32	45	92	
		使用電力量（ｋｗｈ）	10,039	11,918	9,409	10,891	14,102	11,252	8,287	9,122	8,664	7,750	7,509	9,916	118,859
		力率（%）	93	93	93	93	93	93	94	93	94	94	94	93	
3	出島中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	36	34	25	101	75	54	23	37	20	21	20	27	
		使用電力量（ｋｗｈ）	6,128	6,166	6,102	6,825	7,520	6,441	5,807	5,903	5,949	5,627	5,159	6,012	73,639
		力率（%）	98	98	98	97	97	98	98	98	98	98	98	98	
4	丹那中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	21	31	29	54	56	31	14	31	17	17	17	23	
		使用電力量（ｋｗｈ）	5,898	6,588	6,149	7,254	8,876	6,351	5,635	5,698	5,919	5,759	5,241	5,939	75,307
		力率（%）	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	
5	元宇品中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	16	18	22	74	40	20	14	18	17	14	13	16	
		使用電力量（ｋｗｈ）	4,836	4,943	4,257	5,562	6,121	4,050	4,776	4,995	5,419	4,539	3,536	5,063	58,097
		力率（%）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
6	寺屋敷中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	23	27	23	32	32	24	22	23	23	24	23	23	
		使用電力量（ｋｗｈ）	3,631	3,809	3,588	4,011	5,167	3,960	3,651	3,439	3,900	4,109	3,596	3,960	46,821
		力率（%）	99	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	

令和２年度実績

番号	施設名	項目	2020/4	2020/5	2020/6	2020/7	2020/8	2020/9	2020/10	2020/11	2020/12	2021/1	2021/2	2021/3	合計
1	新出島ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	209	202	251	242	73	210	212	88	174	150	227	203	
		使用電力量（ｋｗｈ）	23,158	23,577	27,868	36,467	26,371	26,144	24,635	20,320	22,323	23,729	20,834	22,960	298,386
		力率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	大正橋ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	91	92	92	90	52	91	90	79	95	92	90	92	
		使用電力量（ｋｗｈ）	9,726	9,268	12,483	20,477	8,808	10,412	9,803	8,065	8,756	8,844	8,082	9,924	124,648
		力率（%）	94	94	93	93	94	94	94	93	94	94	94	93	
3	出島中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	37	34	86	103	19	38	31	21	19	22	21	21	
		使用電力量（ｋｗｈ）	6,372	6,082	6,671	8,383	5,962	6,282	5,998	5,720	6,045	6,002	5,595	6,276	75,388
		力率（%）	98	98	98	97	98	98	98	98	98	98	98	98	
4	丹那中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	23	23	48	55	17	22	23	15	15	16	16	23	
		使用電力量（ｋｗｈ）	6,246	6,050	6,411	8,690	6,380	5,731	5,871	5,577	5,982	6,111	5,519	6,197	74,765
		力率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	元宇品中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	18	18	34	40	16	15	17	18	17	15	13	15	
		使用電力量（ｋｗｈ）	4,664	4,172	4,407	6,198	5,786	5,621	5,911	5,946	5,517	4,438	3,622	5,161	61,443
		力率（%）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
6	寺屋敷中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	23	24	24	30	22	21	22	22	24	24	24	24	
		使用電力量（ｋｗｈ）	3,756	3,718	3,650	4,908	3,755	3,385	3,494	3,368	3,853	4,041	3,645	4,064	45,637
		力率（%）	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	