

# 仕 様 書

| 区 分                  | 仕 様 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需 要 場 所 等            | 広島市南区宇品東四丁目 2 番 2 7 号 広島市旭町水資源再生センター                                                                                                                                                                                                                                     |
| 受 電 設 備              | 機械棟 2 階 電気室内                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 種 及 び 用 途          | 下水処理                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 供 給 電 気 方 式          | 交流三相 3 線式                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 標 準 電 圧              | 6, 0 0 0 V (受電電圧 6, 6 0 0 V)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 標 準 周 波 数            | 6 0 H z                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 受 電 方 式              | 1 回線受電                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 電 力              | 8 7 0 k W<br>(契約上使用できる最大電力をいい、3 0 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)                                                                                                                                                                                               |
| 標 準 力 率              | 1 0 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 予定使用電力量              | 5, 7 2 1, 9 2 1 k W h / 年                                                                                                                                                                                                                                                |
| 使 用 期 間              | 令和 5 年 4 月 1 日 0 : 0 0 ~ 令和 6 年 3 月 3 1 日 2 4 : 0 0                                                                                                                                                                                                                      |
| 検 針 方 法              | 自動検針記録 (検針日は原則毎月 1 日)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 電 力 量 計<br>(自動検針装置)  | 製造メーカー : G E 富士電機メーター株式会社<br>型 式 : F P 3 E R - R<br>(電力需給用複合計器通信機能付精密級)                                                                                                                                                                                                  |
| 需 給 地 点              | 本市の構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点                                                                                                                                                                                                                                              |
| 保安責任分界点              | 需給地点に同じ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 財 産 分 界 点            | 需給地点に同じ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 事故・災害時の<br>電 力 の 確 保 | 電力供給側の事故や災害により、広島市旭町水資源再生センターへの電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。                                                                                                                                                                                              |
| そ の 他                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。</li> <li>・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。</li> <li>・力率調整 (中央監視盤による制御) を行っている。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給等約款による。</li> </ul> |