

【別紙１】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
1	海老橋ポンプ場	広島市佐伯区楽々園一丁目2番20号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
2	東野ポンプ場	広島市安佐南区東野三丁目21番28号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
3	可部ポンプ場	広島市安佐北区可部南四丁目29番24号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
4	大州雨水滞水池	広島市南区大州五丁目10番35号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
5	西部臨海ポンプ場	広島市西区草津港三丁目4番32号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
6	庚午ポンプ場	広島市西区草津東一丁目15番23号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
7	基町ポンプ場	広島市中区基町5番25号	地下1階電気室内	構内高圧キャビネットに本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
8	白島ポンプ場	広島市中区上幟町15番4号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	2回線受電 (予備線)	有・DE/G
9	東雲ポンプ場	広島市南区仁保新町二丁目12番23号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・GT/G
10	段原ポンプ場	広島市南区上東雲町1番	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
11	新宇品ポンプ場	広島市南区宇品海岸三丁目5番	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
12	南観音ポンプ場	広島市西区観音新町三丁目8番60号	自家発棟2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
13	船越ポンプ場	広島市安芸区船越南五丁目6番11号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
14	中央北ポンプ場	広島市佐伯区五日市七丁目14番3号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
15	青崎ポンプ場	広島市南区青崎一丁目12番27号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
16	間所ポンプ場	広島市東区温品一丁目8番24号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・GT/G
17	八幡東ポンプ場	広島市佐伯区八幡東一丁目33番14号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
18	牛田ポンプ場	広島市東区牛田本町一丁目10番38号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
19	新地ポンプ場	広島市佐伯区海老園二丁目20番1号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
20	仁保ポンプ場	広島市南区仁保四丁目13番7号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
21	福島ポンプ場	広島市西区福島町二丁目37番26号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	2回線受電 (予備線)	有・DE/G

【別紙１】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
22	吉見ポンプ場	広島市佐伯区吉見園２４番１２号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
23	鶴見ポンプ場	広島市中区鶴見町１番５号	２階電気室内	構内高圧キャビネットに本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	２回線受電 (予備線)	有・DE/G
24	下相田ポンプ場	広島市安佐南区相田一丁目１番２０号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
25	大州雨水貯留池	広島市南区南蟹屋二丁目３番	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
26	小己斐ポンプ場	広島市西区井口五丁目２８番１号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
27	大原ポンプ場	広島市南区向洋大原町９番６号	２階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
28	住吉ポンプ場	広島市安芸区矢野西一丁目３８番１－３５号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
29	東原ポンプ場	広島市安佐南区東原一丁目１１番１５号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
30	井口ポンプ場	広島市西区井口一丁目４番２０号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
31	小島ポンプ場	広島市安芸区矢野西一丁目６番１号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
32	下庄ポンプ場	広島市安佐北区深川一丁目３７番８号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
33	舟木ポンプ場	広島市西区井口四丁目２番５２号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
34	戸坂中島ポンプ場	広島市東区戸坂くるめ木一丁目６番１号	２階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
35	西原ポンプ場	広島市安佐南区西原三丁目８番１６号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
36	仁保ポンプ所	広島市南区仁保四丁目５番街区	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
37	丹那ポンプ所	広島市南区仁保沖町４番１３号	２階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G
38	大町ポンプ場	広島市安佐南区中須一丁目２０番	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・DE/G

【別紙２】 契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力 (kW)	予備電力 (kW)	令和5年度使用予定電力量(kWh)												合計	夏季	その他季
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	海老橋ポンプ場	259		21,578	24,618	30,269	39,345	34,173	27,400	19,482	17,492	20,714	22,753	20,509	23,580	301,913	(100,918)	(200,995)
2	東野ポンプ場	325		9,350	10,193	13,311	20,935	21,049	16,079	7,329	7,090	8,332	9,223	11,443	10,235	144,569	(58,063)	(86,506)
3	可部ポンプ場	302		8,498	9,115	11,317	17,432	17,882	11,115	6,680	7,428	8,910	9,571	8,577	9,487	126,012	(46,429)	(79,583)
4	大州雨水滞水池	119		11,272	12,512	13,351	18,341	13,006	11,484	9,605	8,801	10,280	9,864	9,078	12,587	140,181	(42,831)	(97,350)
5	西部臨海ポンプ場	118		49,294	53,783	57,040	62,030	61,924	59,293	60,907	52,172	54,665	51,898	47,754	51,595	662,355	(183,247)	(479,108)
6	庚午ポンプ場	319		37,140	37,822	40,793	64,209	54,510	42,544	30,682	27,848	33,288	36,840	34,547	40,513	480,736	(161,263)	(319,473)
7	基町ポンプ場	97		24,143	25,000	25,014	27,949	27,753	24,208	23,076	23,148	24,525	24,058	21,176	19,508	289,558	(79,910)	(209,648)
8	白島ポンプ場	26	26	4,919	4,812	4,970	5,361	5,623	4,998	4,795	5,442	6,230	6,311	5,603	5,674	64,738	(15,982)	(48,756)
9	東雲ポンプ場	293		14,405	15,463	18,282	28,136	22,584	15,887	11,375	11,542	12,481	13,217	11,479	14,204	189,055	(66,607)	(122,448)
10	段原ポンプ場	242		15,492	16,411	18,313	25,189	24,244	17,164	13,462	13,114	14,470	14,161	12,161	14,798	198,979	(66,597)	(132,382)
11	新宇品ポンプ場	265		1,968	1,881	1,722	2,142	7,869	3,951	1,590	1,674	1,905	2,001	1,992	1,800	30,495	(13,962)	(16,533)
12	南観音ポンプ場	272		15,910	18,356	21,843	30,334	25,352	20,761	20,006	20,933	27,811	32,521	24,436	19,916	278,179	(76,447)	(201,732)
13	船越ポンプ場	136		11,518	12,099	14,370	21,038	18,957	14,185	10,765	9,715	10,864	11,537	10,329	11,818	157,195	(54,180)	(103,015)
14	中央北ポンプ場	110		6,675	7,780	8,698	10,922	10,957	8,587	6,916	6,576	5,603	5,888	6,246	7,411	92,259	(30,466)	(61,793)
15	青崎ポンプ場	225		8,850	9,423	11,364	17,315	13,908	9,895	7,157	7,372	8,413	8,893	7,966	9,330	119,886	(41,118)	(78,768)
16	間所ポンプ場	186		7,267	8,999	11,725	20,289	14,681	10,013	5,969	5,885	6,667	6,416	6,659	8,386	112,956	(44,983)	(67,973)
17	八幡東ポンプ場	161		6,463	6,940	8,161	8,847	9,984	7,964	6,062	5,820	6,326	6,772	6,105	6,445	85,889	(26,795)	(59,094)
18	牛田ポンプ場	166		5,859	6,618	8,056	13,854	11,383	7,457	4,990	4,704	5,378	6,005	4,597	5,958	84,859	(32,694)	(52,165)
19	新地ポンプ場	137		7,413	8,359	9,974	13,667	11,586	12,875	6,324	6,143	6,434	6,479	5,976	7,138	102,368	(38,128)	(64,240)
20	仁保ポンプ場	77		5,203	5,587	6,325	8,515	7,937	6,295	5,203	5,223	5,637	5,784	4,878	5,560	72,147	(22,747)	(49,400)
21	福島ポンプ場	215	215	4,030	4,885	6,739	10,386	10,915	5,664	3,302	3,707	4,173	4,516	3,726	4,833	66,876	(26,965)	(39,911)
22	吉見ポンプ場	287		8,812	10,156	9,908	14,286	12,263	8,727	6,281	5,970	5,805	5,708	5,495	8,184	101,595	(35,276)	(66,319)
23	鶴見ポンプ場	166	166	9,689	10,008	10,491	12,854	11,793	10,109	9,688	9,550	10,283	10,352	9,601	10,435	124,853	(34,756)	(90,097)
24	下相田ポンプ場	92		4,476	5,067	6,114	12,185	11,988	7,196	4,822	5,257	4,584	4,918	4,272	4,704	75,583	(31,369)	(44,214)
25	大州雨水貯留池	74		5,144	5,632	5,871	6,999	6,909	6,239	5,879	5,376	5,386	5,251	4,766	5,622	69,074	(20,147)	(48,927)
26	小己斐ポンプ場	65		5,567	5,944	6,494	8,300	7,898	6,010	4,913	4,666	5,932	6,951	6,178	6,614	75,467	(22,208)	(53,259)
27	大原ポンプ場	50		3,766	3,892	4,776	7,259	6,092	4,584	3,662	3,222	3,566	3,720	3,098	3,439	51,076	(17,935)	(33,141)
28	住吉ポンプ場	50		4,006	4,255	4,501	5,772	5,206	4,456	3,983	3,692	3,979	4,120	3,709	4,194	51,873	(15,434)	(36,439)
29	東原ポンプ場	33		3,033	2,797	2,923	3,412	3,484	3,176	3,331	3,028	3,875	4,196	3,655	3,351	40,261	(10,072)	(30,189)
30	井口ポンプ場	34		2,845	2,888	3,293	4,984	5,114	3,871	2,793	2,900	3,486	3,486	3,221	3,437	42,318	(13,969)	(28,349)
31	小島ポンプ場	43		2,539	2,760	2,889	3,966	3,746	3,041	2,595	2,358	2,642	2,818	2,501	2,741	34,596	(10,753)	(23,843)
32	下庄ポンプ場	36		2,948	2,765	2,581	3,318	3,574	2,565	2,644	3,080	3,888	3,777	3,398	3,672	38,210	(9,457)	(28,753)
33	舟木ポンプ場	29		2,650	2,833	3,125	3,371	3,257	2,837	2,670	2,642	2,936	3,009	2,775	2,901	35,006	(9,465)	(25,541)
34	戸坂中島ポンプ場	67		1,344	1,424	1,610	3,000	2,961	1,546	1,124	1,360	1,552	1,875	1,565	1,523	20,884	(7,507)	(13,377)
35	西原ポンプ場	31		2,032	2,072	2,175	2,644	2,983	2,502	2,060	2,119	2,780	3,307	3,120	2,507	30,301	(8,129)	(22,172)
36	仁保ポンプ所	54		1,511	1,424	1,311	1,329	1,536	1,449	1,488	1,648	1,938	2,082	1,842	1,827	19,385	(4,314)	(15,071)
37	丹那ポンプ所	118		1,228	1,263	1,340	1,311	1,647	1,522	1,581	1,149	1,143	1,158	1,065	1,006	15,413	(4,480)	(10,933)
38	大町ポンプ場	127		612	644	634	980	1,749	692	646	617	694	703	707	755	9,433	(3,421)	(6,012)
計		5,406	407	339,449	366,480	411,673	562,206	518,477	408,341	325,837	310,463	347,575	362,139	326,205	357,688	4,636,533	(1,489,024)	(3,147,509)

【別紙３－１】 過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和２年度）

番号	施設名	項目	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3	合計
1	海老橋ポンプ場	最大需要電力(kW)	229	232	244	244	227	239	223	219	227	231	223	227	
		使用電力量(kWh)	21,883	21,520	32,439	48,844	24,051	24,499	20,017	15,599	19,943	23,315	20,754	24,400	297,264
		力率(%)	96%	96%	95%	94%	96%	96%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	
2	東野ポンプ場	最大需要電力(kW)	265	251	268	296	200	268	182	128	226	161	157	252	
		使用電力量(kWh)	10,138	8,618	14,655	27,674	11,308	12,818	8,092	6,213	8,622	10,282	15,442	11,089	144,951
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	可部ポンプ場	最大需要電力(kW)	262	253	260	301	44	282	244	39	40	41	41	260	
		使用電力量(kWh)	10,307	8,959	13,353	23,017	11,224	11,179	7,211	7,399	9,463	10,060	8,404	9,867	130,443
		力率(%)	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	大州雨水滞水池	最大需要電力(kW)	112	104	109	108	62	104	113	63	79	112	91	109	
		使用電力量(kWh)	10,720	10,544	13,766	23,317	9,903	10,159	9,794	8,582	10,244	10,998	10,021	14,030	142,078
		力率(%)	97%	97%	97%	99%	95%	96%	96%	95%	96%	97%	97%	98%	
5	西部臨海ポンプ場	最大需要電力(kW)	111	108	113	109	115	122	115	109	113	116	118	127	
		使用電力量(kWh)	47,080	49,342	55,517	60,974	58,772	58,038	64,699	52,762	55,669	54,541	51,155	53,177	661,726
		力率(%)	96%	96%	95%	95%	96%	95%	94%	95%	96%	96%	96%	96%	
6	庚午ポンプ場	最大需要電力(kW)	253	257	297	313	209	263	263	215	245	234	248	260	
		使用電力量(kWh)	36,487	29,740	44,215	83,983	36,971	38,942	33,371	26,854	31,348	35,319	33,777	40,813	471,820
		力率(%)	100%	99%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	基町ポンプ場	最大需要電力(kW)	92	88	96	100	73	92	86	58	80	78	78	85	
		使用電力量(kWh)	24,523	24,361	25,620	29,734	24,572	23,445	23,134	22,699	24,537	25,108	22,532	24,497	294,762
		力率(%)	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	白島ポンプ場	最大需要電力(kW)	32	37	36	37	22	34	27	27	21	30	25	23	
		使用電力量(kWh)	5,022	4,821	5,121	5,398	5,437	4,920	4,772	5,483	6,321	6,449	5,570	5,848	65,162
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	東雲ポンプ場	最大需要電力(kW)	275	274	284	287	141	271	259	136	248	167	140	253	
		使用電力量(kWh)	15,061	13,310	19,814	34,720	12,970	13,369	12,289	10,065	13,193	14,323	12,075	14,548	185,737
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	段原ポンプ場	最大需要電力(kW)	223	214	247	239	77	215	216	83	184	154	17	214	
		使用電力量(kWh)	15,502	14,809	19,245	30,145	17,593	16,451	14,119	11,688	14,969	16,226	14,125	16,853	201,725
		力率(%)	99%	96%	94%	90%	100%	99%	98%	99%	100%	99%	100%	98%	

【別紙３－１】 過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和２年度）

番号	施設名	項目	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3	合計
11	新宇品ポンプ場	最大需要電力(kW)	13	133	136	266	265	10	134	12	11	12	12	12	
		使用電力量(kWh)	1,992	1,962	1,680	2,988	5,892	990	1,470	1,722	1,842	2,004	1,986	1,794	26,322
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	南観音ポンプ場	最大需要電力(kW)	226	226	241	242	211	235	218	214	210	199	215	240	
		使用電力量(kWh)	16,512	16,503	24,254	39,914	16,937	20,020	24,740	23,668	32,971	42,613	28,794	17,794	304,720
		力率(%)	98%	98%	98%	98%	99%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	
13	船越ポンプ場	最大需要電力(kW)	123	119	126	139	122	124	118	107	116	124	115	115	
		使用電力量(kWh)	11,856	11,288	15,335	24,133	14,380	13,338	11,338	8,866	11,403	12,460	10,652	12,126	157,175
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	中央北ポンプ場	最大需要電力(kW)	98	94	101	102	104	90	82	60	77	82	90	87	
		使用電力量(kWh)	6,243	6,333	8,639	12,760	8,450	7,130	6,580	5,495	4,860	5,328	6,132	7,622	85,572
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	青崎ポンプ場	最大需要電力(kW)	206	193	214	217	92	196	184	104	178	122	161	187	
		使用電力量(kWh)	9,311	8,413	12,143	21,619	8,045	8,482	7,712	6,842	8,635	9,338	8,018	9,344	117,902
		力率(%)	99%	99%	99%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	
16	間所ポンプ場	最大需要電力(kW)	179	176	181	182	24	179	173	22	176	175	177	170	
		使用電力量(kWh)	7,507	7,349	13,016	25,715	8,060	8,119	6,110	4,449	5,105	5,992	6,977	8,371	106,770
		力率(%)	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	八幡東ポンプ場	最大需要電力(kW)	46	44	141	149	100	83	44	21	43	32	42	50	
		使用電力量(kWh)	7,130	6,971	8,621	9,014	8,540	7,652	6,335	5,557	6,151	6,582	5,770	6,408	84,731
		力率(%)	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	牛田ポンプ場	最大需要電力(kW)	143	128	169	173	60	152	139	29	124	131	128	144	
		使用電力量(kWh)	6,337	5,663	8,804	17,869	6,755	6,516	5,517	4,027	5,382	5,499	5,050	6,046	83,465
		力率(%)	100%	99%	99%	97%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	
19	新地ポンプ場	最大需要電力(kW)	125	133	140	141	137	134	122	75	112	76	116	118	
		使用電力量(kWh)	7,721	6,998	10,699	17,183	7,867	15,887	6,818	5,613	6,069	6,492	6,053	7,142	104,542
		力率(%)	100%	100%	99%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	仁保ポンプ場	最大需要電力(kW)	62	59	67	66	30	57	54	44	30	41	40	60	
		使用電力量(kWh)	5,424	5,072	6,525	9,587	5,793	5,903	5,497	4,988	5,927	6,283	4,932	5,582	71,513
		力率(%)	99%	99%	98%	97%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	99%	

【別紙3-1】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和2年度）

[illegible]

【別紙3-1】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和2年度）

[illegible]

【別紙３－２】 過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和３年度）

番号	施設名	項目	R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3	合計
1	海老橋ポンプ場	最大需要電力(kW)	226	247	238	256	257	241	176	245	231	114	121	236	
		使用電力量(kWh)	21,272	27,716	28,098	29,845	44,294	30,300	18,947	19,384	21,484	22,190	20,264	22,759	306,553
		力率(%)	96%	95%	96%	95%	94%	95%	97%	97%	98%	99%	99%	97%	
2	東野ポンプ場	最大需要電力(kW)	189	281	253	303	323	273	65	260	202	38	76	175	
		使用電力量(kWh)	8,561	11,767	11,966	14,195	30,789	19,340	6,566	7,967	8,042	8,164	7,444	9,380	144,181
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	可部ポンプ場	最大需要電力(kW)	36	281	246	279	300	289	36	262	40	40	49	255	
		使用電力量(kWh)	6,689	9,270	9,280	11,847	24,539	11,050	6,148	7,457	8,357	9,081	8,750	9,107	121,575
		力率(%)	100%	99%	100%	100%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	大州雨水滞水池	最大需要電力(kW)	103	121	83	81	78	98	50	93	119	51	60	116	
		使用電力量(kWh)	11,823	14,480	12,935	13,364	16,109	12,809	9,416	9,020	10,316	8,730	8,134	11,144	138,280
		力率(%)	97%	97%	96%	94%	94%	94%	96%	95%	97%	96%	96%	98%	
5	西部臨海ポンプ場	最大需要電力(kW)	107	114	111	110	110	109	107	115	115	85	83	104	
		使用電力量(kWh)	51,508	58,224	58,562	63,085	65,075	60,548	57,115	51,581	53,660	49,255	44,353	50,013	662,979
		力率(%)	96%	95%	95%	94%	94%	94%	95%	95%	96%	97%	98%	97%	
6	庚午ポンプ場	最大需要電力(kW)	245	298	254	314	322	266	167	287	261	226	214	262	
		使用電力量(kWh)	37,793	45,904	37,371	44,435	72,048	46,145	27,993	28,841	35,227	38,360	35,316	40,213	489,646
		力率(%)	100%	99%	99%	99%	98%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	
7	基町ポンプ場	最大需要電力(kW)	77	94	87	102	101	89	64	94	78	57	55	86	
		使用電力量(kWh)	23,763	25,638	24,408	26,164	30,933	24,971	23,017	23,597	24,513	23,007	19,819	14,519	284,349
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	白島ポンプ場	最大需要電力(kW)	37	29	27	31	34	25	12	26	16	17	19	24	
		使用電力量(kWh)	4,815	4,802	4,819	5,324	5,808	5,075	4,818	5,400	6,138	6,173	5,636	5,500	64,308
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	東雲ポンプ場	最大需要電力(kW)	252	286	276	293	296	287	139	281	138	138	137	251	
		使用電力量(kWh)	13,748	17,616	16,750	21,551	32,198	18,404	10,460	13,018	11,769	12,111	10,883	13,860	192,368
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	段原ポンプ場	最大需要電力(kW)	214	220	227	247	236	218	77	217	204	75	79	205	
		使用電力量(kWh)	15,482	18,012	17,380	20,233	30,895	17,876	12,805	14,540	13,970	12,095	10,197	12,743	196,228
		力率(%)	97%	95%	97%	96%	93%	97%	100%	98%	100%	100%	99%	95%	

【別紙３－２】 過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和３年度）

番号	施設名	項目	R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3	合計
11	新宇品ポンプ場	最大需要電力(kW)	12	12	75	11	268	263	265	10	13	10	3	9	
		使用電力量(kWh)	1,944	1,800	1,764	1,296	9,846	6,912	1,710	1,626	1,968	1,998	1,998	1,806	34,668
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	南観音ポンプ場	最大需要電力(kW)	226	244	241	234	240	238	209	89	82	61	67	228	
		使用電力量(kWh)	15,308	20,209	19,432	20,754	33,766	21,501	15,272	18,197	22,651	22,429	20,078	22,037	251,634
		力率(%)	99%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	
13	船越ポンプ場	最大需要電力(kW)	118	120	120	132	134	124	114	123	108	89	92	113	
		使用電力量(kWh)	11,180	12,910	13,405	17,943	23,533	15,032	10,191	10,564	10,324	10,613	10,005	11,510	157,210
		力率(%)	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	中央北ポンプ場	最大需要電力(kW)	94	107	96	108	110	98	59	102	85	64	64	97	
		使用電力量(kWh)	7,106	9,227	8,757	9,083	13,463	10,043	7,251	7,657	6,346	6,447	6,360	7,199	98,939
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	96%	94%	96%	93%	94%	95%	100%	
15	青崎ポンプ場	最大需要電力(kW)	182	209	206	226	217	208	101	212	176	100	104	183	
		使用電力量(kWh)	8,388	10,432	10,585	13,011	19,771	11,308	6,602	7,901	8,191	8,447	7,914	9,316	121,866
		力率(%)	99%	98%	99%	99%	98%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	99%	
16	間所ポンプ場	最大需要電力(kW)	173	190	179	187	191	183	29	184	172	37	40	184	
		使用電力量(kWh)	7,027	10,648	10,433	14,863	21,302	11,906	5,828	7,321	8,229	6,840	6,341	8,400	119,138
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	八幡東ポンプ場	最大需要電力(kW)	44	124	75	154	156	131	18	97	37	23	23	47	
		使用電力量(kWh)	5,795	6,909	7,701	8,679	11,427	8,276	5,789	6,082	6,501	6,961	6,439	6,481	87,040
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	牛田ポンプ場	最大需要電力(kW)	140	162	141	172	169	152	29	148	116	29	28	141	
		使用電力量(kWh)	5,381	7,573	7,307	9,839	16,011	8,397	4,462	5,381	5,374	6,511	4,144	5,870	86,250
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	98%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	99%	
19	新地ポンプ場	最大需要電力(kW)	130	132	140	140	137	132	59	130	109	53	51	112	
		使用電力量(kWh)	7,105	9,720	9,249	10,150	15,305	9,862	5,830	6,673	6,798	6,466	5,898	7,133	100,189
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	仁保ポンプ場	最大需要電力(kW)	58	70	63	78	78	72	29	67	44	29	31	63	
		使用電力量(kWh)	4,981	6,101	6,124	7,443	10,080	6,686	4,908	5,457	5,347	5,284	4,823	5,538	72,772
		力率(%)	99%	98%	99%	98%	97%	98%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	

【別紙３－２】 過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和３年度）

番号	施設名	項目	R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3	合計
21	福島ポンプ場	最大需要電力(kW)	180	208	196	207	218	212	20	215	184	17	23	179	
		使用電力量(kWh)	4,036	5,570	5,727	7,406	17,281	6,290	2,977	4,493	3,751	4,099	3,728	4,495	69,853
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	吉見ポンプ場	最大需要電力(kW)	187	254	242	272	263	258	79	250	144	78	80	135	
		使用電力量(kWh)	6,868	9,406	8,695	10,072	18,348	9,919	5,801	6,632	6,115	5,635	5,404	9,329	102,224
		力率(%)	99%	98%	99%	98%	97%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	
23	鶴見ポンプ場	最大需要電力(kW)	53	158	109	168	160	133	23	113	61	25	25	67	
		使用電力量(kWh)	9,920	10,386	9,880	11,741	13,567	10,316	9,575	9,802	10,372	10,606	9,534	10,238	125,937
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	下相田ポンプ場	最大需要電力(kW)	56	83	74	91	98	91	20	84	56	23	24	72	
		使用電力量(kWh)	4,196	5,510	5,515	7,208	15,721	8,321	4,972	6,621	4,834	4,942	4,346	4,672	76,858
		力率(%)	100%	99%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	大州雨水貯留池	最大需要電力(kW)	28	28	24	77	70	38	29	29	28	20	19	31	
		使用電力量(kWh)	5,225	5,630	5,981	7,344	6,652	6,146	5,808	5,524	5,597	5,403	4,888	5,803	70,001
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	小己斐ポンプ場	最大需要電力(kW)	57	64	61	67	66	60	54	61	58	57	58	58	
		使用電力量(kWh)	5,418	6,302	6,120	6,919	9,198	6,137	4,710	5,401	6,837	6,952	6,268	6,535	76,797
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	大原ポンプ場	最大需要電力(kW)	37	43	39	54	51	47	13	42	24	11	17	37	
		使用電力量(kWh)	3,484	4,203	4,657	6,931	7,206	5,077	3,547	3,274	3,396	2,968	2,819	3,241	50,803
		力率(%)	98%	95%	99%	98%	90%	99%	100%	97%	100%	100%	100%	96%	
28	住吉ポンプ場	最大需要電力(kW)	39	49	42	51	50	46	12	42	19	16	20	28	
		使用電力量(kWh)	3,795	4,366	4,293	5,431	6,405	4,859	3,836	3,730	4,004	4,018	3,657	4,163	52,557
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29	東原ポンプ場	最大需要電力(kW)	12	24	19	28	29	27	16	18	15	20	15	18	
		使用電力量(kWh)	2,730	2,881	3,244	3,258	3,883	3,490	3,421	2,891	4,036	4,005	3,488	3,249	40,576
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	井口ポンプ場	最大需要電力(kW)	24	28	26	33	35	29	18	26	26	18	19	26	
		使用電力量(kWh)	2,604	2,841	2,938	4,875	5,830	3,809	2,916	3,051	3,812	4,175	3,901	3,840	44,592
		力率(%)	99%	98%	100%	99%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

【別紙3-2】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和3年度）

[illegible]