

仕様書

区分	仕様内容
需 要 場 所 等	広島市南区旭三丁目13番6号 広島市旭町ポンプ場
受 電 設 備	ポンプ棟1階 電気室内
業 種 及 び 用 途	下水処理
供 給 電 気 方 式	交流三相3線式
標 準 電 壓	6,000V(受電電圧6,600V)
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	1,200kW (契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
標 準 力 率	100%
予定使用電力量	991,420kWh/年
使 用 期 間	令和6年4月1日 0:00 ~ 令和7年3月31日 24:00
検 針 方 法	自動検針記録(検針日は原則毎月1日)
電 力 量 計 (自動検針装置)	製造メーカー: 大崎電気工業株式会社 型 式: AP3ER-R (電力需給用複合計器通信機能付精密級)
需 給 地 点	本市の構内柱上に本市が設置した地中開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 产 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により、広島市旭町ポンプ場への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金並びに電気・ガス価格激変緩和対策事業による値引きは含まない。 ・入札に当たっては、次のことを踏まえて入札金額を見積ること。 ○本市を管轄する一般送配電事業者(中国電力ネットワーク株式会社)が、発電側課金の導入その他を内容に含む「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を、令和5年12月1日付で国に行っており、国の認可を経た場合、変更後の当該託送供給等約款の実施が令和6年4月1日に予定されていること。 ○令和6年度から、小売電気事業者において、容量拠出金の負担が開始すること。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・力率調整(中央監視盤による制御)を行っている。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。