【別紙１】　施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備の有無・種類
１	新出島ポンプ場	南区出島二丁目３１番４号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
２	大正橋ポンプ場	南区的場町二丁目７番１号	屋外受電盤内	構内受電盤内に本市が設置したガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	２回線受電（予備線）	無
３	出島中継ポンプ場	南区出島一丁目８番１３号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
４	丹那中継ポンプ場	南区丹那町２番３号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
５	元宇品中継ポンプ場	南区元宇品町３番３３号	１階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
６	寺屋敷中継ポンプ場	安芸区矢野町７５２－３８０	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	有・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

【別紙２】　契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力（ｋｗ）	予備電力（ｋｗ）	使用予定電力量（ｋｗｈ）												合計	夏季	その他季
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月			
1	新出島ポンプ場	245		22,809	23,033	24,220	29,801	32,662	28,017	22,408	21,503	22,371	23,513	21,207	22,385	293,929	90,480	203,449
2	大正橋ポンプ場	94	94	10,005	10,096	9,437	10,709	12,003	10,366	8,090	7,844	8,664	8,797	8,372	9,529	113,912	33,078	80,834
3	出島中継ポンプ場	99		6,002	5,899	5,884	6,512	6,715	6,221	5,761	5,884	5,965	5,770	5,305	6,066	71,984	19,448	52,536
4	丹那中継ポンプ場	55		5,846	6,110	5,839	6,954	7,673	6,367	5,696	5,754	5,947	5,965	5,457	6,045	73,653	20,994	52,659
5	元宇品中継ポンプ場	57		5,059	5,278	4,819	5,596	5,810	4,755	5,057	5,225	5,537	4,715	4,025	5,210	61,086	16,161	44,925
6	寺屋敷中継ポンプ場	32		3,709	3,833	3,624	3,970	4,519	3,753	3,591	3,432	3,912	4,044	3,620	3,929	45,936	12,242	33,694

【別紙３】　過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績

令和４年度実績

番号	施設名	項目	2022/4	2022/5	2022/6	2022/7	2022/8	2022/9	2022/10	2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3	合計
1	新出島ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	219	110	214	244	231	245	172	160	140	128	96	195	
		使用電力量（ｋｗｈ）	23,410	21,401	23,476	31,092	29,039	28,465	21,287	19,823	21,295	22,754	20,749	21,260	284,051
		力率（%）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
2	大正橋ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	94	84	92	91	48	43	42	42	44	54	43	44	
		使用電力量（ｋｗｈ）	9,970	8,273	9,464	10,527	9,904	9,480	7,893	6,566	8,664	9,844	9,234	9,141	108,960
		力率（%）	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94	93	
3	出島中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	37	18	23	99	66	60	20	20	20	18	19	20	
		使用電力量（ｋｗｈ）	5,876	5,632	5,665	6,199	5,910	6,001	5,714	5,864	5,981	5,913	5,450	6,119	70,324
		力率（%）	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
4	丹那中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	23	17	31	54	51	55	24	16	15	17	18	23	
		使用電力量（ｋｗｈ）	5,793	5,632	5,529	6,653	6,469	6,382	5,757	5,809	5,975	6,170	5,673	6,150	71,992
		力率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	
5	元宇品中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	17	17	24	57	31	26	18	19	18	17	15	17	
		使用電力量（ｋｗｈ）	5,282	5,613	5,381	5,630	5,498	5,459	5,338	5,455	5,655	4,890	4,513	5,357	64,071
		力率（%）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
6	寺屋敷中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	22	22	22	30	30	26	27	21	32	23	23	23	
		使用電力量（ｋｗｈ）	3,786	3,857	3,659	3,928	3,871	3,546	3,530	3,425	3,923	3,979	3,644	3,897	45,045
		力率（%）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	

令和３年度実績

番号	施設名	項目	2021/4	2021/5	2021/6	2021/7	2021/8	2021/9	2021/10	2021/11	2021/12	2022/1	2022/2	2022/3	合計
1	新出島ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	200	215	209	287	238	223	58	225	158	98	91	203	
		使用電力量（ｋｗｈ）	22,208	24,664	24,964	28,510	36,284	27,569	23,529	23,183	23,446	24,271	21,665	23,509	303,802
		力率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	
2	大正橋ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	92	92	45	47	50	89	42	91	90	32	45	92	
		使用電力量（ｋｗｈ）	10,039	11,918	9,409	10,891	14,102	11,252	8,287	9,122	8,664	7,750	7,509	9,916	118,859
		力率（%）	93	93	93	93	93	93	94	93	94	94	94	93	
3	出島中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	36	34	25	101	75	54	23	37	20	21	20	27	
		使用電力量（ｋｗｈ）	6,128	6,166	6,102	6,825	7,520	6,441	5,807	5,903	5,949	5,627	5,159	6,012	73,639
		力率（%）	98	98	98	97	97	98	98	98	98	98	98	98	
4	丹那中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	21	31	29	54	56	31	14	31	17	17	17	23	
		使用電力量（ｋｗｈ）	5,898	6,588	6,149	7,254	8,876	6,351	5,635	5,698	5,919	5,759	5,241	5,939	75,307
		力率（%）	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	
5	元宇品中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	16	18	22	74	40	20	14	18	17	14	13	16	
		使用電力量（ｋｗｈ）	4,836	4,943	4,257	5,562	6,121	4,050	4,776	4,995	5,419	4,539	3,536	5,063	58,097
		力率（%）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
6	寺屋敷中継ポンプ場	最大需要電力（ｋｗ）	23	27	23	32	32	24	22	23	23	24	23	23	
		使用電力量（ｋｗｈ）	3,631	3,809	3,588	4,011	5,167	3,960	3,651	3,439	3,900	4,109	3,596	3,960	46,821
		力率（%）	99	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	