

氏名 <small>(法人にあっては名称)</small>	広島赤十字・原爆病院
住所	広島市中区千田町1丁目9番6号
計画期間	令和4年4月1日～令和7年3月31日
基準年度(*1)	令和3年度

1 事業者の要件 ((1)、(2)については、特定年度(\*2)における市内に設置された全ての事業所の合計量)

該当する事業者の要件	<input checked="" type="checkbox"/> (1)原油換算エネルギー使用量(*3)が1,500キロリットル以上 (特定事業者) <input checked="" type="checkbox"/> (2)エネルギー起源二酸化炭素を除く物質ごとの温室効果ガス排出量(*4)が3,000トン以上 (特定事業者) <input type="checkbox"/> (3)特定事業者以外の事業者
------------	--

2 事業の概要

事業者の業種	一般病院 (主たる事業の日本標準産業分類における細分類番号：8311)
事業概要	許可病床565床(一般病床)の病院

3 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

(1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比  $((a-b)/a) \times 100$  (aは基準年度の実排出量))

項目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	令和3年度	令和4～令和6年度(平均値)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和4～令和6年度(平均値)
温室効果ガス実排出量(*5)	7,337 t-CO <sub>2</sub>	7,116 t-CO <sub>2</sub>	6,976 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		3.0 %	4.9 %	%	%	%
温室効果ガスみなし排出量(*6)		7,116 t-CO <sub>2</sub>	6,976 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		3.0 %	4.9 %	%	%	%
実績に対する自己評価	令和3年10月から令和4年2月の間コージェネレーション設備の更新、高効率化を実施した。更新工事期間中はコージェネレーション設備が利用できなかった為温室効果ガス排出量は増加したが更新後は排出量抑制効果が現れている。					

- \*1 基準年度とは、温室効果ガスの抑制割合を比較する基準の年度であり、原則として特定年度(\*2)とする。なお、基準年度の温室効果ガス実排出量(\*5)については、事業活動の著しい変動等により特定年度が基準年度として適当でないときは、事業者の判断により、特定年度を含む連続した過去3か年度の平均値とすることができる。
- \*2 特定年度とは、計画期間となるべき期間の最初の年度の前年度をいう。
- \*3 原油換算エネルギー使用量とは、燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ発熱量に換算した後、原油の数量に換算した量の合算をいう。
- \*4 温室効果ガス排出量とは、二酸化炭素(エネルギー起源のもの及び非エネルギー起源のもの)、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄)の排出量を二酸化炭素の数量に換算したものをいう。
- \*5 温室効果ガス実排出量とは、上記(\*4)のうちエネルギー起源二酸化炭素の排出量と、それ以外の物質ごとの温室効果ガス排出量が特定事業者単位で3,000トン以上のものの排出量の合算をいう。
- \*6 温室効果ガスみなし排出量とは、上記(\*5)に対して環境価値(\*8)に相当する温室効果ガスの削減量等を調整したものをいう。なお、環境価値が活用されないときの温室効果ガスみなし排出量は、温室効果ガス実排出量と等しくなる。

(2) 事業分類ごとの原単位(\*7)の抑制に関する目標の達成状況 (※任意記載)

(※原単位の下段は削減量の対基準年度比  $((a-b)/a) \times 100$ )

事業分類	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	令和3年度	令和4~令和6年度(平均値)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和4~令和6年度(平均値)
一般病院	0.1181	0.1145	0.1123			
		3.0 %	4.9 %	%	%	%
		%	%	%	%	%
		%	%	%	%	%
原単位の指標及び実績に対する自己評価	令和3年10月から令和4年2月の間コージェネレーション設備の更新、高効率化を実施した。更新工事期間中はコージェネレーション設備が利用できなかった為温室効果ガス排出量は増加したが更新後は排出量抑制効果が現れている。					

(3) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

特定場所を除き、エアコンの設定温度を冷房時26℃以上、暖房時21℃以下とする。  
 使用していない居室の消灯の徹底。  
 不要なエアコン停止の徹底。  
 コージェネレーション設備の高効率更新、有効活用  
 空調設備の熱源機器の稼働時間短縮。  
 省エネタイプのファンベルト採用。  
 外来エリアの空調機の間欠運転、休日・夜間停止。  
 電カル系PCの定時電源OFF。  
 節水バルブの導入(令和2年3月)。

(4) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況(環境価値(\*8)の活用等)

特になし

4 その他の取組の実施状況

電気使用量等データ共有

\*7 原単位とは、温室効果ガス排出量を生産量、延べ床面積等の当該排出量と密接な関係を持つ値で除したものをいう。  
 \*8 環境価値とは、オフセットクレジット制度等により、温室効果ガスの排出削減等を行うプロジェクトを通じて生成される温室効果ガスの削減量等をいう。なお、温室効果ガスみなし排出量(\*6)の調整対象となる環境価値は市内分とし、市長が認めるものに限る。

大規模事業所ごとの温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置及び目標の実施状況等

(※大規模事業所を設置していない事業者は提出不要)

事業所の名称	広島赤十字・原爆病院
事業所の所在地	広島市中区千田町1丁目9番6号
事業所の業種	一般病院
事業の概要	許可病床565床（一般病床）の病院

1 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

(1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比  $((a-b)/a) \times 100$  (aは基準年度の実排出量) )

項目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	令和3年度	令和4~令和6年度(平均値)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和4~令和6年度(平均値)
温室効果ガス実排出量(*4)	7,337 t-CO <sub>2</sub>	7,116 t-CO <sub>2</sub>	6,976 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		3.0 %	4.9 %	%	%	%
温室効果ガスみなし排出量(*5)		7,116 t-CO <sub>2</sub>	6,976 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		3.0 %	4.9 %	%	%	%
実績に対する自己評価	令和3年10月から令和4年2月の間コージェネレーション設備の更新、高効率化を実施した。更新工事期間中はコージェネレーション設備が利用できなかった為温室効果ガス排出量は増加したが更新後は排出量抑制効果が現れている。					

(2) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

<p>特定場所を除き、エアコンの設定温度を冷房時26℃以上、暖房時21℃以下とする。                  使用していない居室の消灯の徹底。                  不要なエアコン停止の徹底。                  コージェネレーション設備の高効率更新、有効活用                  空調設備の熱源機器の稼働時間短縮。                  省エネタイプのファンベルト採用。                  外来エリアの空調機の間欠運転、休日・夜間停止。                  電カル系PCの定時電源OFF。                  節水バルブの導入（令和2年3月）。</p>
--

(3) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況（環境価値の活用等）

特になし
------

2 その他の取組の実施状況

電気使用量等データ共有
-------------