

氏名 (法人にあつては名称)	株式会社広島バスセンター
住所	広島県広島市中区基町6番27号
計画期間	令和4年4月1日～令和7年3月31日
基準年度(*1)	令和3年度

## 1 事業者の要件 ((1)、(2)については、特定年度(\*2)における市内に設置された全ての事業所の合計量)

該当する事業者の要件	<input type="checkbox"/> (1)原油換算エネルギー使用量(*3)が1,500キロリットル以上 (特定事業者) <input type="checkbox"/> (2)エネルギー起源二酸化炭素を除く物質ごとの温室効果ガス排出量(*4)が3,000トン以上 (特定事業者) <input checked="" type="checkbox"/> (3)特定事業者以外の事業者
------------	---

## 2 事業の概要

事業者の業種	自動車ターミナル業 (主たる事業の日本標準産業分類における細分類番号： 4853 )
事業概要	バスターミナルとショッピングセンターを運営

## 3 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

## (1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比  $((a-b)/a) \times 100$  (aは基準年度の実排出量) )

項目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b				
			令和3年度	令和4～令和6年度(平均値)	令和4年度	令和5年度	令和6年度
温室効果ガス実排出量(*5)	2,709 t-CO <sub>2</sub>	2,681 t-CO <sub>2</sub>	2,757 t-CO <sub>2</sub>	2,501 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		1.0 %	-1.8 %	7.7 %	%	%	%
温室効果ガスみなし排出量(*6)		2,681 t-CO <sub>2</sub>	2,757 t-CO <sub>2</sub>	2,501 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		1.0 %	-1.8 %	7.7 %	%	%	%
実績に対する自己評価	LED照明器具への改修及び大規模改装による一部フロアの休業もあり、電力量・熱源量使用が減少したことで目標を上回る結果となった。						

\*1 基準年度とは、温室効果ガスの抑制度合を比較する基準の年度であり、原則として特定年度(\*2)とする。なお、基準年度の温室効果ガス実排出量(\*5)については、事業活動の著しい変動等により特定年度が基準年度として適当でないときは、事業者の判断により、特定年度を含む連続した過去3か年度の平均値とすることができる。

\*2 特定年度とは、計画期間となるべき期間の最初の年度の前年度をいう。

\*3 原油換算エネルギー使用量とは、燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ発熱量に換算した後、原油の数量に換算した量の合算をいう。

\*4 温室効果ガス排出量とは、二酸化炭素(エレガ-起源のもの及び非エレガ-起源のもの)、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、ハーフフルオロカーボン及び六ふつ化硫黄)の排出量を二酸化炭素の数量に換算したものを使う。

\*5 温室効果ガス実排出量とは、上記(\*4)のうちエレガ-起源二酸化炭素の排出量と、それ以外の物質ごとの温室効果ガス排出量が特定事業者単位で3,000トン以上のものの排出量の合算をいう。

\*6 温室効果ガスみなし排出量とは、上記(\*5)に対して環境価値(\*8)に相当する温室効果ガスの削減量等を調整したものを使う。なお、環境価値が活用されないときの温室効果ガスみなし排出量は、温室効果ガス実排出量と等しくなる。

## (2) 事業分類ごとの原単位(\*7)の抑制に関する目標の達成状況 (※任意記載)

(※原単位の下段は削減量の対基準年度比  $((a-b)/a) \times 100$  )

事業分類	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b					
			令和3年度	令和4～令和6年度(平均値)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和4～令和6年度(平均値)
					■			
		%	%	%	%	%	%	%
		%	%	%	%	%	%	%
		%	%	%	%	%	%	%
原単位の指標及び実績に対する自己評価								

## (3) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

2023年4～5月 AHU、個別空調機熱交換器洗浄  
 2023年6月 LED照明器具更新 (15基)  
 2024年2月 LED照明器具更新 (153基)

## (4) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況 (環境価値(\*8)の活用等)

## 4 その他の取組の実施状況

AHUインバーター出力及び運転時間の抑制  
 営業時間外の不要な照明の消灯  
 不要なOA機器の電源OFF  
 夏季はトイレの電気温水器や便座ヒーター機能の電源をOFF

\*7 原単位とは、温室効果ガス排出量を生産量、延べ床面積等の当該排出量と密接な関係を持つ値で除したものという。

\*8 環境価値とは、オフセットクレジット制度等により、温室効果ガスの排出削減等を行うプロジェクトを通じて生成される温室効果ガスの削減量等をいう。なお、温室効果ガスみなし排出量(\*6)の調整対象となる環境価値は市内分とし、市長が認めるものに限る。

## 大規模事業所ごとの温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置及び目標の実施状況等

(※大規模事業所を設置していない事業者は提出不要)

事業所の名称	株式会社広島バスセンター
事業所の所在地	広島県広島市中区基町6番27号
事業所の業種	自動車ターミナル業
事業の概要	バスターミナル・ショッピングセンター運営

## 1 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

## (1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比  $((a-b)/a) \times 100$  (aは基準年度の実排出量) )

項目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	令和3年度	令和4～令和6年度(平均値)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和4～令和6年度(平均値)
温室効果ガス実排出量(*4)	2,709 t-CO <sub>2</sub>	2,681 t-CO <sub>2</sub>	2,757 t-CO <sub>2</sub>	2,501 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		1.0 %	-1.8 %	7.7 %	%	%
温室効果ガスみなし排出量(*5)		2,681 t-CO <sub>2</sub>	2,757 t-CO <sub>2</sub>	2,501 t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>
		1.0 %	-1.8 %	7.7 %	%	%
実績に対する自己評価	LED照明器具への改修及び大規模改装による一部フロアの休業もあり、電力量・熱源量使用が減少したことで目標を上回る結果となった。					

## (2) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

2022年4～5月 AHU、個別空調機熱交換器洗浄  
 2022年7月 LED照明器具更新 (7基)  
 2022年8月 LED照明器具更新 (6基)  
 2023年3月 LED照明器具更新 (559基)  
 2023年4～5月 AHU、個別空調機熱交換器洗浄  
 2023年6月 LED照明器具更新 (15基)  
 2024年2月 LED照明器具更新 (153基)

## (3) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況 (環境価値の活用等)

## 2 その他の取組の実施状況

AHUインバーター出力及び運転時間の抑制  
 営業時間外の不要な照明の消灯  
 不要なOA機器の電源OFF  
 夏季はトイレの電気温水器や便座ヒーター機能の電源をOFF