

氏名 (法人にあっては名称)	株式会社ホテルグランヴィア広島
住所	広島県広島市南区松原町 1 番 5 号
計画期間	令和 4 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日
基準年度(*1)	令和 元 年度 ～ 令和 3 年度 (平均)

1 事業者の要件 ((1)、(2)については、特定年度(*2)における市内に設置された全ての事業所の合計量)

該当する事業者の要件	☒ (1)原油換算エネルギー使用量(*3)が1,500キロリットル以上 (特定事業者)
	☐ (2)エネルギー起源二酸化炭素を除く物質ごとの温室効果ガス排出量(*4)が3,000トン以上 (特定事業者)
	☐ (3)特定事業者以外の事業者

2 事業の概要

事業者の業種	旅館, ホテル (主たる事業の日本標準産業分類における細分類番号: 7511)
事業概要	ホテル (客室407室)、宴会 (宴会場12室)、レストラン・バー (直営7店舗)、テナント (13店舗)

3 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

(1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比 $((a-b)/a) \times 100$ (aは基準年度の実排出量))

項 目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	令和元～令和3年度 (平均値)	令和4～令和6年度 (平均値)	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和4～令和6年度 (平均値)
温室効果ガス 実排出量(*5)	4,708 t-CO ₂	4,661 t-CO ₂	5,151 t-CO ₂	5,012 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		1.0 %	-9.4 %	-6.5 %	%	%
温室効果ガス みなし排出量(*6)		4,661 t-CO ₂	5,213 t-CO ₂	5,012 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		1.0 %	-10.7 %	-6.5 %	%	%
実績に対する 自己評価	宿泊宴会利用客数は対前年比117%となり原単位が増加したこと、二酸化炭素排出算定の熱量換算係数が小さくなったため、電気使用量が1.2%減・ガス使用量が19%増加したけれども排出量は減少した					

*1 基準年度とは、温室効果ガスの抑制割合を比較する基準の年度であり、原則として特定年度(*2)とする。なお、基準年度の温室効果ガス実排出量(*5)については、事業活動の著しい変動等により特定年度が基準年度として適当でないときは、事業者の判断により、特定年度を含む連続した過去3か年度の平均値とすることができる。

*2 特定年度とは、計画期間となるべき期間の最初の年度の前年度をいう。

*3 原油換算エネルギー使用量とは、燃料の量並びに他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ発熱量に換算した後、原油の数量に換算した量の合算をいう。

*4 温室効果ガス排出量とは、二酸化炭素（エネルギー起源のもの及び非エネルギー起源のもの）、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六フッ化硫黄）の排出量を二酸化炭素の数量に換算したものを用いる。

*5 温室効果ガス実排出量とは、上記(*4)のうちエネルギー起源二酸化炭素の排出量と、それ以外の物質ごとの温室効果ガス排出量が特定事業者単位で3,000トン以上のものの排出量の合算をいう。

*6 温室効果ガスみなし排出量とは、上記(*5)に対して環境価値(*8)に相当する温室効果ガスの削減量等を調整したものをいう。なお、環境価値が活用されないときの温室効果ガスみなし排出量は、温室効果ガス実排出量と等しくなる。

(2) 事業分類ごとの原単位(*7)の抑制に関する目標の達成状況 (※任意記載)

(※原単位の下段は削減量の対基準年度比 $(a-b)/a \times 100$)

事業分類	基準年度の 実績 a	計画期間の 目標 b	計画期間の実績 b			
	令和元～令和3年度 (平均値)	令和4～令和6年度 (平均値)	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和4～令和6年度 (平均値)
7511 旅館、ホテル	3.967	3	3.062	2.547		
		24.4 %	22.8 %	35.8 %	%	%
		%	%	%	%	%
		%	%	%	%	%
		%	%	%	%	%
		%	%	%	%	%
原単位の指標及び 実績に対する 自己評価	原単位＝二酸化炭素排出量(t-CO2) / (宿泊人数+婚礼宴会人数+一般宴会人数+料飲客数 9 ×延床面積×0.0000001 利用人数増加 (117%) により原単位が減少した。					

(3) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

・客室洗面上照明32室LED化 ・宴会場用エアハンドリングユニット更新 (5.5kwを3.7kwに) ・客室空調機5台更新

(4) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況 (環境価値(*8)の活用等)

実施していません

4 その他の取組の実施状況

・エアハンドリングユニット16台の運転スケジュール温度設定の見直しを行い仕様電力量の削減実施。 ・昼休憩時間の一部事務所の照明を消灯して使用電力量の削減実施。

*7 原単位とは、温室効果ガス排出量を生産量、延べ床面積等の当該排出量と密接な関係を持つ値で除したものをいう。

*8 環境価値とは、ワセットクレジット制度等により、温室効果ガスの排出削減等を行うプロジェクトを通じて生成される温室効果ガスの削減量等をいう。なお、温室効果ガスみなし排出量(*6)の調整対象となる環境価値は市内分とし、市長が認めるものに限る。

大規模事業所ごとの温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置及び目標の実施状況等

(※大規模事業所を設置していない事業者は提出不要)

事業所の名称	株式会社ホテルグランヴィア広島
事業所の所在地	広島県広島市南区松原町 1 番 5 号
事業所の業種	旅館, ホテル
事業の概要	ホテル宿泊 (407室)、宴会 (宴会場12室)、レストラン・バー (直営7店舗)、テナント (13店舗)

1 温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の実施状況等

(1) 温室効果ガス排出量の抑制に関する目標の達成状況

(※温室効果ガス排出量の下段は削減量の対基準年度比 $((a-b)/a) \times 100$ (aは基準年度の実排出量))

項 目	基準年度の実績 a	計画期間の目標 b	計画期間の実績 b			
	令和元～令和3年度 (平均値)	令和4～令和6年度 (平均値)	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和4～令和6年度 (平均値)
温室効果ガス 実排出量(*4)	4,708 t-CO ₂	4,661 t-CO ₂	5,151 t-CO ₂	5,012 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		1.0 %	-9.4 %	-6.5 %	%	%
温室効果ガス みなし排出量(*5)		4,661 t-CO ₂	5,213 t-CO ₂	5,012 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
		1.0 %	-10.7 %	-6.5 %	%	%
実績に対する 自己評価	宿泊宴会利用客数が対前年比117%となり原単位が増加したこと、二酸化炭素排出算定の熱量換算係数が小さくなったため、電気使用量が1.2%減・ガス使用量が19%増加したけれども排出量は減少した。、					

(2) 温室効果ガス実排出量の抑制に関する措置の実施状況

・客室洗面上照明32室LED化 ・宴会場用エアハンドリングユニット更新 (動力5.5kwを3.7Kwに) ・客室空調機5台更新

(3) 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する措置の実施状況 (環境価値の活用等)

実施していません

2 その他の取組の実施状況

・エアハンドリングユニット16台の運転スケジュール・温度設定の見直しを行い使用電力量の削減実施。 ・昼休憩時間の一部事務所の照明を消灯して使用電力量の削減実施。
--