

消火器調査表 2021年6月25日～2021年6月25日 (調査)																	No.1
名称		広島市森林公園			所在地		広島市東区福田町宇藤ヶ丸173番地										備考
番号	設置場所	消火器種類		製造会社	型式番号	製造番号	製造年	失効期限	判定								
		A	C						2017年	2018年	2019年	2020年	2021年				
1	1階 モノレール利用券売場	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0550219K	2019	／	6	12	6	12	6	12	6		
2	モノレール車載用	6		ハツタ	23-105-	1005319	2017	／	6	12	6	12	6	12	6		
3	屋外 登山道		3 蓄圧	モリタ富田	27-4	009872	2021	／								ハイパーミスト	
4	屋外 登山道		3 蓄圧	モリタ富田	27-4	009875	2021	／								ハイパーミスト	
5	屋外 展望台		3 蓄圧	モリタ富田	27-4	009874	2021	／								ハイパーミスト	
6	1階 管理棟	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0778664K	2021	／									
7	1階 管理棟	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0778671K	2021	／									
8	1階 管理棟	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0778676K	2021	／									
9	2階 管理棟(空調室)	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0778666K	2021	／									
10	屋外 プロパン庫	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0755728K	2021	／									
11	屋外 プロパン庫	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0778648K	2021	／									
12	1階 休憩所	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0755729K	2021	／									
13	屋外 休憩所キュービクル	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0755726K	2021	／									
14	屋内 林業体験棟	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0550217K	2019	／									
15	屋内 林業体験棟		3 蓄圧	モリタ富田	27-4	009536	2019	／								ハイパーミスト	
16	屋内 林業体験棟		3 蓄圧	モリタ富田	27-4	009281	2019	／								ハイパーミスト	
17	屋内 林業体験棟倉庫	10	蓄圧	モリタ富田	29-7	0550230K	2019	／									
合計		17															

注 1 消火器具の種別欄には、該当するものについて6型・10型の呼称名を記入すること。

A～粉末消火器 B～泡消火器 C～強化泡消火器 D～二酸化炭素消火器 E～ハロゲン消火器 F～水消火器

注 2 判定欄には、良好の場合には○印、不良の場合には×印、措置済には×印の上に○印を記入すること。

注 3 放射点検を実施した消火器具については、判定欄に◎印を記入し、機能点検のみの場合は●印を記入する。

点検者
所属会社

別記様式第14

非常警報器具及び設備点検票										
名称	広島市森林公園						防火管理者			
所在	広島市東区福田町字藤ヶ丸173番地						立会者			
点検種別	機器・総合		点検年月日	令和3年6月25日 ~ 令和3年6月25日						
点検者	氏名		点検者		社名		TEL			
			所属会社		住所					
点検設備名	操作部・複合装置	製造者名 松下電工(株)				増幅器	製造者名			
		型式等 BG70161					型式等			
点検項目			点検結果				措置内容			
			種別・容量等の内容		判定	不良内容				
機器点検										
非常電源 (内蔵型)	外形	形			○					
	表示	示			○					
	端子電圧	電圧	V		○					
	切換装置	装置			○					
	充電装置	装置			○					
非常ベル・自動式サイレン	結線接続	接続			○					
	起動装置	周囲の状況	備考参照※ 全2台		○					
		外形	形			○				
		表示	示			○				
		機能	能			○				
		外形	形			○				
	操作部・複合装置	表示	示			○				
		電圧計	計	V		○				
		スイッチ類	類			○				
		ヒューズ類	類	A		○				
		継電器	器			○				
	ベル・サイレン	表示灯	灯			○				
		結線接続	接続			○				
		接地	地			○				
		予備品等	等			○				
外形		形			○					
ベル・サイレン	取付状態	態			○					
	音圧等	等			○					
	鳴動方式	式	一斉 区分 相互 再鳴動		○					
表示灯	灯			○						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備(その2)

放 送 器 等 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		/		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
	マ イ ク ロ ホ ン		/			
	予 備 品 等		/			
	ス ピ ー カ ー	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/		
		音 量 調 整 器		/		
	表 示 灯	表 示 灯		/		
周 囲 の 状 況			/			
外 形			/			
警 鐘 ・ 等	機 能		/			

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

								総 合 点 検					
音響装置・スピーカーの音圧						○							
総 合 作 動						○							
備 考	※管理棟 1階 1台 2階 1台 休憩所 1台 ホーチキ(株) BHC-4012 ニッケルカドミウム 6V 0.25Ah ヒューズ 1A *連動有り。警備会社へ移報() 2017年12月4日現在)												
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名					
	テスター		/	サンワ									
	メガー		/	サンワ									

- | | |
|----|---|
| 備考 | <p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p> |
|----|---|

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報器具及び設備）							
名 称	広島市森林公園					防 火 管 理 者	
所 在	広島市東区福田町字藤ヶ丸173番地					立 会 者	
点検種別	総合		点検年月日	令和3年6月25日 ～ 令和3年6月25日			
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL
			所 属 会 社		住所		
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
総 合 点 検							
専 用 回 路				○			
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A			○			
ヒ ュ ー ズ 類				/			
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ			○			
耐 熱 保 護				○			
備 考							
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	メガー		サンワ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称	広島市森林公園						防 火 管 理 者	[REDACTED]	
所 在	広島市東区福田町字藤ヶ丸173番地						立 会 者	[REDACTED]	
点検種別	機 器		点検年月日	令和3年6月25日 ～ 令和3年6月25日					
点 検 者	氏名	[REDACTED]		点 検 者 社 会 所 属 会 社	社名		[REDACTED]		TEL
	[REDACTED]		[REDACTED]		住所		[REDACTED]		[REDACTED]
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外 箱 ・ 表 示 面	種 類	/			/			
		視認障害等	/			/			
		外 形	/			/			
		表 示	/			/			
	非 常 電 源 (内蔵型)	外 形	/			/			
		表 示	/			/			
		機 能	/			/			
	光 源	/			/				
	点 検 ス イ ッ チ	/			/				
	ヒ ュ ー ズ 類	/			/				
	結 線 接 続	/			/				
	信 号 装 置 等	外 形	/			/			
結 線 接 続		/			/				
機 能		/			/				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘導 標識	外	形	○			○																						
	視	認	障	害	等	○		○																				
	採	光	又	は	照	明	○																					
	※	表	示	面	の	輝	度	○																				
	※	設	置	場	所	の	照	度	○																			
	※	※	ヒ	ュ	ー	ズ	類	/																				
	※	※	結	線	接	続	/																					
	※	※	※	非常電源	外	形	/		/																			
表				示	/		/																					
機				能	/		/																					
備 考	*誘導灯設置一覧表参照 管理棟 標識避難口小型 1枚																											
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名
	照	度	計			/					日	置	電	機														

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等などの内容は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配線点検票（設備名		誘導灯及び誘導標識	
名 称	広島市森林公園		防 火 管 理 者
所 在	広島市東区福田町字藤ヶ丸173番地		立 会 者
点検種別	総合	点検年月日	令和3年6月25日 ~ 令和3年6月25日
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL
			住所
点 検 項 目		点 検 結 果	
		種別・容量等の内容	判 定 不良内容
総 合 点 検			
専 用 回 路		○	
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A	○	
ヒ ュ ー ズ 類		/	
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ	○	
耐 熱 保 護		○	
備 考			
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	機 器 名 型 式
	メガー	/	サンワ

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

