

CASBEE広島における重点項目の環境配慮設計概要

CASBEE 広島 2016年版

*下表の空欄に環境配慮設計の概要をコメントしてください。

(登録)広島市南区西賀茂1丁目研究施設新築工事

配慮項目	評価点	重み係数	内訳									
■1.「地球温暖化対策」の推進												
1.1 建物の熱負荷抑制												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 BPIm=0.75。	3.0 5.0	0.18 0.82	Q1 室内環境 LR1 エネルギー	2 溫熱環境 1 建物外皮の熱負荷抑制	2.1 室温制御	2 外皮性能						
小計	4.6	0.13										
1.2 自然エネルギーの利用												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	3.0	1.00	LR1 エネルギー	2 自然エネルギー利用								
小計	3.0	0.05										
1.3 設備システムの高効率化												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ [BEIm]=0.75。	3.7	1.00	LR1 エネルギー	3 設備システムの高効率化								
小計	3.7	0.26										
1.4 設備システムの効率的運用												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	4.0 4.0 0.0 0.0	0.50 0.50 0.00 0.00	LR1 エネルギー	4 効率的運用 4 効率的運用 4 効率的運用 4 効率的運用	集合住宅以外の評価 集合住宅以外の評価 集合住宅の評価 集合住宅の評価	4.1 モニタリング 4.2 運用管理体制 4.1 モニタリング 4.2 運用管理体制						
小計	4.0	0.11										
1.5 資源・マテリアル対策												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。□ 節水コマなどに加えて、節水型便器も採用している。 LGSとOAフロアを使用している。	4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0	0.10 0.11 0.05 0.08 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15	LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護 1 水資源保護 1 水資源保護 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減 2 非再生性資源の使用量削減	1.1 節水 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 軸体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 軸体材料以外におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み							
小計	3.3	0.32										
1.6 ライフサイクルCO2排出率												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 ライフサイクルCO2排出率80%。	3.8	1.00	LR3 敷地外環境	1 地球温暖化への配慮								
小計	3.8	0.13										
1.「地球温暖化対策」の推進の評価												
	3.7	0.71										
■2.「ヒートアイランド対策」の推進												
2.1 溫熱環境の向上												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	1.0 3.0 2.0	0.49 0.25 0.26	Q3 室外環境(敷地内) Q3 室外環境(敷地内) LR3 敷地外環境	1 生物環境の保全と創出 3 地域性・アメニティへの配慮 2 地域環境への配慮	3.2 敷地内温熱環境の向上 2.2 温熱環境悪化の改善							
小計	1.8	0.97										
2.2 交通負荷抑制												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。	4.0	1.00	LR3 敷地外環境	2 地域環境への配慮	2.3 地域インフラへの負荷抑制	3 交通負荷抑制						
小計	4.0	0.03										
2.「ヒートアイランド対策」の推進の評価												
	1.8	0.18										
■3.「長寿命化対策」の推進												
3.1 耐用性の向上												
(コメント) ※配慮事項を簡潔に記載してください。 給水PEP(B)、排水VP(B)、給湯SUS(C)、Eは不使用。 電気・通信配線はさや管(PF22)を使用している。	3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0	0.50 0.13 0.08 0.08 0.04 0.04 0.08 0.08	Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能	2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性 2 耐用性・信頼性	2.1 耐震・免震・制震・制振 2.1 耐震・免震・制震・制振 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2 部品・部材の耐用年数	1 耐震性(建物のこわれにぐさ) 2 免震・制震・制振性能 1 軸体材料の耐用年数 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 3 主内装仕上げ材の更新必要間隔 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 6 主要設備機器の更新必要間隔						
小計	3.1	0.67										
3.2 設備の更新性												
(コメント) ※設計の計画上特段に配慮した事項を記載してください。 電気・通信配線はさや管(PF22)を使用している。	3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 3.0	0.20 0.20 0.10 0.10 0.20 0.20	Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能 Q2 サービス性能	3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3 対応性・更新性 3 対応性・更新性	3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性 3.3 設備の更新性	1 空調配管の更新性 2 給排水管の更新性 3 電気配線の更新性 4 通信配線の更新性 5 設備機器の更新性 6 バックアップスペースの確保						
小計	3.4	0.33										
3.「長寿命化対策」の推進の評価												
	3.2	0.10										
■重点項目の総平均(上記3項目)												
		3.3										