

CASBEE-広島 (2010年ver.1)
新北部資源選別センター

用途等で評価が不要となる項目については、自動的に網掛けが入ります
 欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE広島 2009年版
 ■ベース評価ソフト: CASBEE-NCb_2008(v.3.2)

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質								3.4
Q1 室内環境			0.31					3.6
1 音環境		3.0	0.15		-			3.0
1.1 騒音		3.0	0.40		-			
1 暗騒音レベル		3.0	1.00		-			
			-		-			
1.2 遮音		3.0	0.40		-			
1 開口部遮音性能		3.0	0.60		-			
2 界壁遮音性能		3.0	0.40		-			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-		-			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-		-			
1.3 吸音		3.0	0.20		-			
2 温熱環境		2.9	0.35		-			2.9
2.1 室温制御		3.3	0.50		-			
1 室温設定		3.0	0.38		-			
			-		-			
3 外皮性能		3.0	0.25		-			
4 ゾーン別制御性	個室制御	4.0	0.38		-			
			-		-			
			-		-			
			-		-			
			-		-			
2.2 湿度制御		2.0	0.20		-			
2.3 空調方式		3.0	0.30		-			
3 光・視環境		4.0	0.25		-			4.0
3.1 屋光利用		4.2	0.30		-			
1 屋光率	カーテンウォールの採用	5.0	0.60		-			
2 方位別開口			-		-			
3 屋光利用設備		3.0	0.40		-			
3.2 グレア対策		3.0	0.30		-			
			-		-			
2 屋光制御		3.0	1.00		-			
3.3 照度		4.0	0.15		-			
1 照度	高照度の器具を採用	4.0	1.00		-			
			-		-			
3.4 照明制御	作業単位にて制御	5.0	0.25		-			
4 空気質環境		4.7	0.25		-			4.7
4.1 発生源対策		5.0	0.50		-			
1 化学汚染物質	規制対象外材料の使用	5.0	1.00		-			
			-		-			
			-		-			
4.2 換気		4.3	0.30		-			
1 換気量	換気量1.4倍以上	5.0	0.33		-			
2 自然換気性能		3.0	0.33		-			
3 取り入れ外気への配慮	取り入れ口の位置の検討	5.0	0.33		-			
			-		-			
4.3 運用管理		4.5	0.20		-			
1 CO ₂ の監視	マニュアルにて管理	4.0	0.50		-			
2 喫煙の制御	禁煙	5.0	0.50		-			
Q2 サービス性能		-	0.30		-			3.5
1 機能性		3.1	0.40		-			3.1
1.1 機能性・使いやすさ		3.3	0.57		-			
1 広さ・収納性	小人数にて運営	5.0	0.33		-			
2 高度情報通信設備対応		1.0	0.33		-			
3 バリアフリー計画	見学者に配慮した計画	4.0	0.33		-			
1.2 心理性・快適性		3.0	0.39		-			
1 広さ感・景観		3.0	0.33		-			
2 リフレッシュスペース		3.0	0.33		-			
3 内装計画		3.0	0.33		-			
1.3 維持管理		2.0	0.04		-			
1 維持管理に配慮した設計		2.0	0.50		-			
2 維持管理用機能の確保		2.0	0.50		-			
2 耐用性・信頼性		3.7	0.31		-			3.7
2.1 耐震・免震		3.8	0.48		-			
1 耐震性	積載荷重の割増	4.0	0.80		-			
2 免震・制振性能		3.0	0.20		-			
2.2 部品・部材の耐用年数		4.3	0.33		-			
1 躯体材料の耐用年数	コンクリート強度の検討	5.0	0.23		-			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	コンクリート打ち放しの採用	5.0	0.23		-			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	高耐久材の使用	5.0	0.09		-			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.08		-			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.15		-			
6 主要設備機器の更新必要間隔	高耐久機器の採用	4.0	0.23		-			

2.4 信頼性			2.8	0.19			
1	空調・換気設備		3.0	0.20			
2	給排水・衛生設備		3.0	0.20			
3	電気設備		1.0	0.20			
4	機械・配管支持方法	仕様書にて対応	4.0	0.20			
5	通信・情報設備		3.0	0.20			
3 対応性・更新性			3.9	0.29			3.9
3.1 空間のゆとり			4.6	0.31			
1	階高のゆとり	階高3.9m以上	5.0	0.60			
2	空間の形状・自由さ	壁長さ比率0.1以上	4.0	0.40			
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.31			
3.3 設備の更新性			4.2	0.38			
1	空調配管の更新性		3.0	0.17			
2	給排水管の更新性	天井内のスペースの確保	5.0	0.17			
3	電気配線の更新性	天井内のスペースの確保	5.0	0.11			
4	通信配線の更新性	天井内のスペースの確保	5.0	0.11			
5	設備機器の更新性	天井内のスペースの確保	5.0	0.22			
6	バックアップスペース		3.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.39			3.2
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30			2.0
2 まちなみ・景観への配慮		緑地の確保	4.0	0.40			4.0
3 地域性・アメニティへの配慮			3.5	0.30			3.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			3.0	0.50			
3.2 敷地内温熱環境の向上		緑地の確保	4.0	0.50			
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-			3.8
LR1 エネルギー			-	0.40			4.0
1 建物の熱負荷抑制		熱負荷係数216.8	4.0	0.04			4.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.27			3.0
2.1 自然エネルギーの直接利用			3.0	0.50			
2.2 自然エネルギーの変換利用			3.0	0.50			
3 設備システムの高効率化		ERR=46.5	5.0	0.41			5.0
4 効率的運用			3.5	0.27			3.5
4.1 モニタリング			3.0	0.50			
4.2 運用管理体制		運用管理の検討	4.0	0.50			
LR2 資源・マテリアル			-	0.30			3.8
1 水資源保護			3.4	0.15			3.4
1.1 節水		省水型機器の採用	4.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水再利用			3.0	0.60			
1.2.1 雨水利用システム導入の有無			3.0	0.67			
1.2.2 雑排水再利システム導入の有無			3.0	0.33			
2 非再生性資源の使用量削減			3.9	0.63			3.9
2.1 材料使用量の削減			3.0	0.07			
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.25			
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		高炉セメント	4.0	0.21			
2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用		再生砕石、高炉セメント	4.0	0.21			
2.5 持続可能な森林から産出された木材			-	-			
2.6 部材の再利用可能性向上への取り組み		LGS壁の採用	5.0	0.25			
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.8	0.22			3.8
3.1 有害物質を含まない材料の使用		材料の選定の検討	5.0	0.32			
3.2 フロン・ハロンの回避			3.3	0.68			
3.2.1 消火剤		ハロン消化材を使用していない	4.0	0.33			
3.2.2 断熱材			3.0	0.33			
3.2.3 冷媒			3.0	0.33			
LR3 敷地外環境			-	0.30			3.7
1 地球温暖化への配慮		高炉セメントの使用	4.8	0.33			4.8
2 地域環境への配慮			3.5	0.33			3.5
2.1 大気汚染防止		集塵機の採用	4.0	0.25			
2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制			4.0	0.25			
2.3.1 雨水排水負荷低減			-	-			
2.3.2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.33			
2.3.3 交通負荷抑制		搬入経路の検討	4.0	0.33			
2.3.4 廃棄物処理負荷抑制		分別回収への学習スペースを確保	5.0	0.33			
3 周辺環境への配慮			3.0	0.33			3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40			
3.1.1 騒音			3.0	0.33			
3.1.2 振動			3.0	0.33			
3.1.3 悪臭			3.0	0.33			
3.2 風害、日照阻害の抑制			3.0	0.40			
3.2.1 風害の抑制			3.0	0.70			
3.2.2 日照阻害の抑制			3.0	0.30			
3.3 光害の抑制			3.0	0.20			
3.3.1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			3.0	0.70			
3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30			