

評価結果



1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	広島市立大学国際学生寮(仮称)新築	階数	地上6F
建設地	広島市安佐南区大塚東三丁目1238	構造	RC造
用途地域	第1種中高層住居専用地域、法22条	平均居住人員	100 人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2018年1月 予定	評価の実施日	2017年1月16日
敷地面積	2,018 m ²	作成者	(株)綜企画設計 山本 浩
建築面積	673 m ²	確認日	2017年1月18日
延床面積	2,853 m ²	確認者	(株)綜企画設計 山本 浩

外観パース等
図を貼り付けるときは
シートの保護を解除してください

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)	2-2 ライフサイクルCO ₂ (温暖化影響チャート)	2-3 大項目の評価(レーダーチャート)												
<p>BEE = 1.0 ★★★★★</p> <p>S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★★★★★</p>	<p>★☆☆☆☆ 30% ☆☆☆☆☆ 60% ☆☆☆☆☆ 80% ☆☆☆☆☆ 100% ☆☆☆☆☆ 100%超: ☆</p> <p>標準計算</p> <table border="1"> <tr> <td>①参照値</td> <td>184</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>②建築物の取組み</td> <td>46</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>③上記+②以外の</td> <td>92</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>④上記+</td> <td>138</td> <td>89%</td> </tr> </table> <p>(kg-CO₂/年・m²)</p> <p>このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです</p>	①参照値	184	100%	②建築物の取組み	46	89%	③上記+②以外の	92	89%	④上記+	138	89%	
①参照値	184	100%												
②建築物の取組み	46	89%												
③上記+②以外の	92	89%												
④上記+	138	89%												

2-4 中項目の評価(バーチャート)		
<p>Q 環境品質 Q のスコア = 2.7</p>		
<p>Q1 室内環境 Q1のスコア = 3.0</p>	<p>Q2 サービス性能 Q2のスコア = 2.8</p>	<p>Q3 室外環境(敷地内) Q3のスコア = 2.2</p>
<p>LR 環境負荷低減性 LR のスコア = 3.3</p>		
<p>LR1 エネルギー LR1のスコア = 3.4</p>	<p>LR2 資源・マテリアル LR2のスコア = 3.4</p>	<p>LR3 敷地外環境 LR3のスコア = 3.0</p>

3 広島市の重点項目		
重点項目の総平均スコア = 3.1		
<p>「地球温暖化対策」の推進</p> <p style="text-align: right;">スコア = 3.6</p> <p>設計の計画上特段に配慮した事項 複層ガラスの採用 // LED照明の採用 // 自動水栓・節水型機器の採用 リサイクル資材の使用 OAフロア、分別が容易な材料の採用 / ライフサイクルCO₂排出量を89%に抑えている</p>	<p>「ヒートアイランド対策」の推進</p> <p style="text-align: right;">スコア = 1.8</p> <p>設計の計画上特段に配慮した事項 /</p>	<p>「長寿命化対策」の推進</p> <p style="text-align: right;">スコア = 3.1</p> <p>設計の計画上特段に配慮した事項 耐用年数の長い内装材、配管材料を採用 /</p>

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される