

南工場における維持管理の状況（平成30年度）

1. ごみ処分量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分量	6,101	4,117	6,448	2,921	3,668	1,590	4,242	5,510	6,403	5,509	5,021	4,898

2. 排ガス測定結果

(1) 1号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガス測定結果	測定採取		－	－	－	－	6月22日	－	－	9月26日	10月12日	11月30日	12月14日	－	－	－	
	測定結果		－	－	－	－	7月5日	－	－	10月10日	10月26日	12月14日	12月27日	－	－	－	
	ばいじん（酸素換算値）		g/ｍ ³ N	0.08	0.03	－	－	0.004未満	－	－	0.003未満	0.003未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－
	硫黄酸化物	濃 度	ppm	－	50	－	－	1未満	－	－	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－
		排出量	ｍ ³ N/h	－	－	－	－	0.05未満	－	－	0.06未満	0.06未満	0.05未満	0.06未満	－	－	－
		排出基準	ｍ ³ N/h	－	－	－	－	37	－	－	37	37	38	39	－	－	－
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	100	－	－	50	－	－	62	57	49	54	－	－	－
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	－	50	－	－	4未満	－	－	3未満	3未満	4	4未満	－	－	－	
		mg/ ｍ ³ N	700	－	－	－	－	7未満	－	－	6未満	6未満	8	7未満	－	－	－
ダイオキシン類		ng-TEQ/ ｍ ³ N	1	－	－	－	－	－	－	－	0.063	－	－	－	0.11	－	
備考																	

(2) 2号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガス測定結果	測定採取	－	－	－	4月6日	5月11日	6月22日	7月6日	8月20日	－	－	11月30日	12月14日	1月18日	2月27日	3月18日	
	測定結果	－	－	－	4月20日	5月25日	7月5日	7月20日	9月3日	－	－	12月14日	12月27日	1月31日	3月13日	3月29日	
	ばいじん（酸素換算値）		g/ｍ ³ N	0.08	0.03	0.004未満	0.005未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
	硫黄酸化物	濃 度	ppm	－	50	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		排出量	ｍ ³ N/h	－	－	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	－	－	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		排出基準	ｍ ³ N/h	－	－	38	39	38	39	38	－	－	38	39	37	38	37
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	100	69	67	59	56	67	－	－	43	53	59	60	56
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	－	50	4未満	4	4未満	4未満	4未満	4未満	－	－	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満
		mg/ｍ ³ N	700	－	－	7未満	8	7未満	7未満	7未満	－	－	7未満	7未満	7未満	7未満	7未満
ダイオキシン類		ng-TEQ/ｍ ³ N	1	－	－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	0.16	－	－	
備考																	

[用語の説明]

基準値：法律で定められている値です。

協定値：公害防止協定書に基づく値です。

酸素換算値：排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したものです。

[単位の説明]

ppm：100万分の1の単位です。空気1立方メートル中に1立方センチメートルの物質が含まれていると1ppmです。

m³N：温度が0℃であって、1気圧の標準状態に換算したガス容積を示しています。