

南工場における維持管理の状況（令和4年度）

1. ごみ処分量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処分量	2,327	3,967	6,379	6,522	4,875	4,840	5,764	6,143	676	0	0	0	41,493

2. 排ガス測定結果

(1) 1号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	
排ガス測定結果	測定採取		－	－	－	－	6月17日	7月6日	8月5日	9月9日	10月21日	11月9日	－	－	－	－	
	測定結果		－	－	－	－	7月1日	7月21日	8月24日	9月22日	11月4日	11月22日	－	－	－	－	
	ばいじん（酸素換算値）		g/㎡N	0.08	0.03	－	－	0.004未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	0.004未満	0.003未満	－	－	－	－
	硫黄酸化物	濃 度	ppm	－	50	－	－	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－
		排出量	㎡N/h	－	－	－	－	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	－	－	－	－
		排出基準	㎡N/h	－	－	－	－	37	38	39	38	36	38	－	－	－	－
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	100	－	－	33	38	51	55	35	61	－	－	－	－
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	－	50	－	－	4未満	4未満	3未満	4未満	4未満	4未満	3未満	－	－	－	－
		mg/㎡N	700	－	－	－	－	7未満	7未満	6未満	7未満	7未満	6未満	－	－	－	－
ダイオキシン類		ng-TEQ/㎡N	1	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	
備考																	

(2) 2号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガス測定結果	測定採取	－	－	－	4月4日	5月25日	6月17日	7月6日	8月5日	9月30日	10月21日	－	－	－	－	－	
	測定結果	－	－	－	4月18日	6月9日	7月1日	7月21日	8月24日	10月14日	11月4日	－	－	－	－	－	
	ばいじん（酸素換算値）		g/㎡N	0.08	0.03	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.003未満	0.004未満	－	－	－	－	－
	硫黄酸化物	濃 度	ppm	－	50	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	－	－	－	－	－
		排出量	㎡N/h	－	－	0.07未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.1	－	－	－	－	－
		排出基準	㎡N/h	－	－	39	39	39	39	38	40	37	－	－	－	－	－
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	100	50	52	38	53	54	54	32	－	－	－	－	－
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	－	50	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満	6	－	－	－	－	－
		mg/㎡N	700	－	7未満	7未満	8未満	7未満	8未満	8未満	7未満	11	－	－	－	－	－
ダイオキシン類		ng-TEQ/㎡N	1	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
備考																	

[用語の説明]

[単位の説明]

基準値：法律で定められている値です。

ppm：100万分の1の単位です。空気1立方メートル中に1立方センチメートルの物質が含まれていると1ppmです。

協定値：公害防止協定書に基づく値です。

㎥N：温度が0℃であって、1気圧の標準状態に換算したガス容積を示しています。

酸素換算値：排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したものです。