

南工場における維持管理の状況（平成26年度）

1. ごみ処分量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分量	-	-	-	-	-	-	-	-	3,069	3,547	3,490	4,374

2. 排ガス測定結果

(1) 1号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
排ガス測定結果	測定採取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12月25日	1月16日	2月4日	2月4日	-
	測定結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1月8日	1月29日	2月17日	3月9日	-
	ばいじん（酸素換算値）	g/m ³ N	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.005未満	0.002	-	-
	硫黄酸化物	濃度	ppm	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	1未満	1未満	-	-
		排出量	m ³ N/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06未満	0.06未満	0.06未満	-	-
		排出基準	m ³ N/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	-	-
	窒素酸化物（酸素換算値）	ppm	250	100	-	-	-	-	-	-	-	-	55	56	56	-	-
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	-	-
		mg/m ³ N	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	7	-	-
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	-
備考																	

(2) 2号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
排ガス測定結果	測定採取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月16日
	測定結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月25日
	ばいじん（酸素換算値）	g/m ³ N	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
	硫黄酸化物	濃度	ppm	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満
		排出量	m ³ N/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06未満
		排出基準	m ³ N/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
	窒素酸化物（酸素換算値）	ppm	250	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		mg/m ³ N	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備考																	

[用語の説明]

基準値：法律で定められている値です。

協定値：公害防止協定書に基づく値です。

酸素換算値：排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したものです。

[単位の説明]

ppm：100万分の1の単位です。空気1立方メートル中に1立方センチメートルの物質が含まれていると1ppmです。

m³N：温度が0℃であって、1気圧の標準状態に換算したガス容積を示しています。