

南工場における維持管理の状況（平成27年度）

1. ごみ処分量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分量	4,399	1,888	4,162	4,879	5,865	5,523	6,717	5,044	3,847	3,924	3,831	3,458	

2. 排ガス測定結果

(1) 1号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月		8月	9月	9月	10月	11月		12月		1月		2月	3月	
排ガス測定結果	測定採取	-	-	-	-	-	-	-	7月31日	8月26日	9月16日	9月30日	10月29日	11月27日	-	12月7日	12月14日	1月8日	1月15日	2月2日	3月2日	
	測定結果	-	-	-	-	-	-	-	8月14日	9月9日	10月19日	10月14日	11月12日	12月11日	-	12月21日	1月21日	1月22日	2月23日	2月16日	3月16日	
	ばいじん（酸素換算値）		g/m ³ N	0.08	0.03	-	-	-	-	0.004未満	0.003未満	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	0.004未満	-	0.005未満	-	0.004未満	0.004未満
	硫黄酸化物	濃 度	ppm	-	50	-	-	-	-	1	1未満	-	1未満	1未満	1未満	-	1未満	-	1未満	-	1未満	1未満
		排出量	m ³ /h	-	-	-	-	-	-	0.05	0.06未満	-	0.06未満	0.06未満	0.07未満	-	0.06未満	-	0.06未満	-	0.06未満	0.06未満
		排出基準	m ³ /h	-	-	-	-	-	-	39	39	-	39	39	40	-	39	-	40	-	40	39
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	100	-	-	-	-	51	59	-	57	52	53	-	36	-	32	-	65	59
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	-	50	-	-	-	-	-	4未満	4未満	-	4未満	4未満	4未満	-	4未満	-	5未満	-	4未満	4未満
		mg/m ³ N	700	-	-	-	-	-	-	7未満	7未満	-	8未満	8未満	8未満	-	8未満	-	9未満	-	8未満	8未満
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³ N	1	-	-	-	-	-	-	-	0.79	-	-	-	-	-	0.26	-	0.11	-	-	
備考																						

(2) 2号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月		8月	9月		10月	11月		12月		1月		2月	3月
排ガス測定結果	測定採取	-	-	-	4月14日	5月12日	6月11日	7月27日	7月31日	8月26日	-	9月30日	10月29日	11月11日	11月27日	-	-	-	-	-	-
	測定結果	-	-	-	4月28日	5月26日	6月25日	8月26日	8月14日	9月9日	-	10月14日	11月12日	12月16日	12月11日	-	-	-	-	-	-
	ばいじん（酸素換算値）		g/㎡N	0.08	0.03	0.004未満	0.004未満	0.005未満	-	0.004未満	0.004未満	-	0.004未満	0.004未満	-	0.005未満	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	濃 度	ppm	-	50	1未満	1	1未満	-	1	1未満	-	1未満	1	-	1未満	-	-	-	-	-
		排出量	㎡N/h	-	-	0.08未満	0.1	0.07未満	-	0.06	0.07未満	-	0.07未満	0.06	-	0.06未満	-	-	-	-	-
		排出基準	㎡N/h	-	-	44	43	43	-	41	42	-	41	41	-	39	-	-	-	-	-
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	100	57	72	61	-	46	57	-	63	57	-	50	-	-	-	-	-
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	-	50	4未満	4未満	10未満	-	4未満	4未満	-	4未満	4未満	-	5未満	-	-	-	-	-	-
		mg/㎡N	700	-	8未満	7未満	5未満	-	8未満	7未満	-	8未満	8未満	-	9未満	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類		ng-TEQ/㎡N	1	-	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-	-	0.37	-	-	-	-	-	
備考																					

[用語の説明]

[単位の説明]

基準値：法律で定められている値です。

ppm：100万分の1の単位です。空気1立方メートル中に1立方センチメートルの物質が含まれていると1ppmです。

協定値：公害防止協定書に基づく値です。

ｍN：温度が0℃であって、1気圧の標準状態に換算したガス容積を示しています。

酸素換算値：排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12％の状態に換算したものです。