

中工場における維持管理の状況(令和7年度)

1. ごみ処分量

單位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処分量	14,840.94	12,124.12	11,940.93	13,284.30	14,243.59								66,433.88

2. 排ガス測定結果

(1) 1号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月	12月	1月		2月	3月
排ガス測定結果	測定採取		—	—	—	4月7日	5月12日	6月9日	7月14日	8月1日								
	測定結果		—	—	—	4月21日	5月23日	6月23日	7月28日	8月12日								
	ばいじん(酸素換算値)		g/㎡N	0.04	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	硫黄酸化物	濃度 (酸素換算値)	ppm	—	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								
		排出量	㎎/h	—	—	0.048未満	0.046未満	0.054未満	0.044未満	0.045未満								
		排出基準	㎎/h	—	—	49	48	53	48	49								
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	50	26	22	25	21	25								
	塩化水素(酸素換算値)		ppm	—	50	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								
			mg/㎡N	700	—	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満								
ダイオキシン類		ng－TEQ/㎡N	0.1	0.1	—	—	—	—	—									
備考																		

(2) 2号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月	12月	1月		2月	3月
排ガス測定結果	測定採取		—	—	—	4月8日	—	—	7月30日	8月18日								
	測定結果		—	—	—	4月21日	—	—	8月12日	9月1日								
	ばいじん(酸素換算値)		g/㎡N	0.04	0.02	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満								
	硫黄酸化物	濃度 (酸素換算値)	ppm	—	10	1未満	—	—	1未満	1未満								
		排出量	㎡N/h	—	—	0.054未満	—	—	0.044未満	0.048未満								
		排出基準	㎡N/h	—	—	52	—	—	48	50								
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	50	33	—	—	26	5								
	塩化水素(酸素換算値)		ppm	—	50	1未満	—	—	1未満	1未満								
			mg/㎡N	700	—	2未満	—	—	2未満	2未満								
ダイオキシン類		ng－TEQ/㎡N	0.1	0.1	—	—	—	—	—									
備考																		

(3)3号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月	12月	1月		2月	3月
排ガス測定結果	測定採取		—	—	—	4月11日	5月13日	6月10日	7月15日	8月19日								
	測定結果		—	—	—	4月21日	5月26日	6月23日	7月28日	9月1日								
	ばいじん(酸素換算値)		g/㎡N	0.04	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
	硫黄酸化物	濃 度 (酸素換算値)	ppm	—	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								
		排出量	㎡N/h	—	—	0.048未満	0.046未満	0.048未満	0.047未満	0.047未満								
		排出基準	㎡N/h	—	—	49	48	49	50	50								
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	50	28	29	26	22	23								
	塩化水素(酸素換算値)		ppm	—	50	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								
			mg/㎡N	700	—	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満								
ダイオキシン類		ng－TEQ/㎡N	0.1	0.1	－	－	－	－	－									
備考																		

[用語の説明]

基準値：法律で定められている値です。

協定値：公害防止協定書に基づく値です。

酸素換算値：排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したものです。

[単位の説明]

ppm：100万分の1の単位です。空気1立方メートル中に1立方センチメートルの物質が含まれていると1ppmです。

㎥N：温度が0℃であって、1気圧の標準状態に換算したガス容積を示しています。

ng（ナノグラム）：10億分の1グラム

TEQ(Toxic Equivalents Quantity):ダイオキシン類は各異性体の毒性が異なるため、毒性の最も強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-p-ダイオキシンの毒性に換算した毒性等量(TEQ)により表しています。