（ＨＰ公表 1/2）

安佐南工場焼却施設における維持管理の状況（2026年度）

1. ごみ処分量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分量	8,550.75	7,077.99	7,078.06	12,361.92	11,683.92	4,448.18	9,438.50					

2. 排ガス測定結果

(1) 1号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	維持管理計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	測定採取	－	－	－	4月30日	5月1日	7月17日	7月31日	8月17日	9月29日	10月2日					
	測定結果	－	－	－	5月14日	5月18日	7月30日	8月10日	8月28日	10月13日	10月15日					
	ばいじん（酸素換算値）	g/㎥N	0.04	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
	硫黄酸化物 濃度（酸素換算値）	ppm	－	8	0.8未満	0.8未満	0.8未満	0.8未満	0.91	0.82	0.7未満					
	硫黄酸化物 排出量	㎥N/h	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.053	0.052	0.05 未満					
	硫黄酸化物 排出基準	㎥N/h	－	－	60	58	58	58	58	58	57					
	窒素酸化物（酸素換算値）	ppm	250	50	16	10	11	12	14	12	10					
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	－	30	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	5	2未満					
	塩化水素（酸素換算値）	mg/㎥N	700	－	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	7	3未満					
	ダイオキシン類（酸素換算値）	ng-TEQ/㎥N	0.1	0.05	－	－	－	－	0.00000038	－	－					

備考　　排ガス測定（６月）は、焼却炉運転期間が急遽変更となり測定日の調整が困難であったことから翌月実施した。

(2) 2号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目		単位	基準値	維持管理計画値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス測定結果	測定採取	－	－	－	4月28日	5月7日	6月5日	7月6日	8月18日	9月30日	10月5日					
	測定結果	－	－	－	5月12日	5月20日	6月18日	7月17日	8月31日	10月14日	10月16日					
	ばいじん（酸素換算値）	g/㎥N	0.04	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					
	硫黄酸化物 濃度（酸素換算値）	ppm	－	8	0.8未満	0.9未満	0.8	1.0	0.8未満	1.0	0.8未満					
	硫黄酸化物 排出量	㎥N/h	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.050	0.057	0.05 未満	0.066	0.05 未満					
	硫黄酸化物 排出基準	㎥N/h	－	－	57	60	61	60	59	59	57					
	窒素酸化物（酸素換算値）	ppm	250	50	15	10	15	15	16	11	15					
	塩化水素（酸素換算値）	ppm	－	30	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	1	2未満					
	塩化水素（酸素換算値）	mg/㎥N	700	－	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	2	3未満					
	ダイオキシン類（酸素換算値）	ng-TEQ/㎥N	0.1	0.05	－	－	－	－	0.00000016	－	－					

備考

［用語の説明］

基準値 ： 法律で定められている値です。

酸素換算値 ： 排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したものです。

［単位の説明］

ppm ： 100万分の1の単位です。空気1立方メートル中に1立方センチメートルの物質が含まれていると1ppmです。

㎥N ： 温度が0℃であって、1気圧の標準状態に換算したガス容積を示しています。

ng（ナノグラム） ： 10億分の1グラム

TEQ（Toxic Equivalents Quantity） ： ダイオキシン類は各異性体の毒性が異なるため、毒性の最も強い2.3.7.8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した毒性等量（TEQ）により表しています。