安佐北工場における維持管理の状況(令和８年度)

1. ごみ処分量

単位： t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
処分量(焼却量)	2,024.18	2,785.99	1,779.25	692.77	2,787.79	1,929.81	2,793.03						14,792.82

2. 排ガス測定結果

(1) 2号炉

測定場所：測定位置図のとおり

項目			単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月
排ガス測定結果	測定採取		－	－	－	4月9日	5月13日	6月17日	－	8月5日		9月9日	10月7日						
	測定結果		－	－	－	4月30日	5月28日	7月1日	－	8月24日		9月29日	10月20日						
	ばいじん(酸素換算値)		g/m³N	0.08	0.03	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	0.004未満		0.004未満	0.004未満						
	硫黄酸化物	濃　度	ppm	－	50	1未満	1未満	1未満	－	1未満		1未満	1未満						
		排出量	m³N/h	－	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	0.05未満		0.05未満	0.05未満						
		排出基準	m³N/h	－	－	124	123	125	－	125		125	126						
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	100	55	66	55	－	54		54	62						
	塩化水素(酸素換算値)		mg/m³N	700	81.5	3.5	0.86	2.6	－	1.2		5.7	13						
			ppm	430	50	4未満	4未満	4未満	－	4未満		4未満	8.3						
	ダイオキシン類		ng-TEQ/m³N	1	－	－	－	－	－	－		－	－						
備考																			

［用語の説明］

基準値：法律で定められている値です。

協定値：公害防止協定書に基づく値です。

酸素換算値：排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したものです。

［単位の説明］

ppm：100万分の1の単位です。空気1立方メートル中に1立方センチメートルの物質が含まれていると1ppmです。

m³N：温度が0℃であって、1気圧の標準状態に換算したガス容積を示しています。

ng（ナノグラム）:10億分の１グラム

TEQ(Toxic Equivalents Quantity)：ダイオキシン類は各異性体の毒性が異なるため、毒性の最も強い2.3.7.8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した毒性等量(TEQ)により表しています。