

小学校等の施設名、所在地及び受電設備等

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点
1	白島小学校	中区西白島町26番3号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
2	基町小学校	中区基町20番2号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
3	幟町小学校	中区幟町3番10号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
4	袋町小学校	中区袋町6番36号	学校敷地内	一般送配電事業者所有の開閉器箱内にある本市が設置した開閉器の電源側接続点(開閉器箱は、本市建物内にある。)	左記需給地点に同じ
5	竹屋小学校	中区鶴見町8番49号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
6	千田小学校	中区東千田町二丁目1番34号	学校敷地内	本市が受電キュービクル6、000V配電線引込口に設置したLBSの電源側端子	一般送配電事業者が6、000V配電線柱上に設置した気中開閉器の負荷側端子
7	中島小学校	中区加古町10番8号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
8	吉島東小学校	中区吉島東三丁目2番7号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
9	吉島小学校	中区吉島西三丁目4番60号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
10	広瀬小学校	中区広瀬町2番8号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
11	本川小学校	中区本川町一丁目5番39号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
12	神崎小学校	中区舟入中町1番36号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
13	舟入小学校	中区舟入南二丁目9番48号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
14	江波小学校	中区江波南二丁目2番53号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
15	荒神町小学校	南区西蟹屋三丁目7番27号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
16	大州小学校	南区大州五丁目10番12号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
17	青崎小学校	南区青崎一丁目15番51号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
18	段原小学校	南区的場町二丁目4番19号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
19	比治山小学校	南区上東雲町28番28号	学校敷地内	本市が受電キュービクル6、000V配電線引込口に設置したLBSの電源側端子	一般送配電事業者が6、000V配電線柱上に設置した気中開閉器の負荷側端子
20	皆実小学校	南区皆実町一丁目15番32号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
21	翠町小学校	南区翠四丁目10番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
22	大河小学校	南区旭一丁目8番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
23	黄金山小学校	南区北大河町35番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
24	仁保小学校	南区仁保新町二丁目8番30号	学校敷地内	本市が受電6、000V引込口に設置した断路器の電源側接続点	一般送配電事業者が6、000V配電線柱上に設置した気中開閉器の負荷側端子
25	楠那小学校	南区楠那町5番7号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
26	宇品東小学校	南区宇品東七丁目11番8号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
27	宇品小学校	南区宇品御幸四丁目5番11号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
28	元宇品小学校	南区元宇品町7番10号	学校敷地内	本市が受電キュービクル6、000V配電線引込口に設置したLBSの電源側端子	一般送配電事業者が6、000V配電線柱上に設置した気中開閉器の負荷側端子
29	大芝小学校	西区大芝一丁目25番18号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
30	三篠小学校	西区三篠町一丁目9番25号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
31	天満小学校	西区天満町1番27号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
32	観音小学校	西区観音本町二丁目1番26号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
33	南観音小学校	西区南観音六丁目5番45号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点
34	己斐小学校	西区己斐上二丁目1番1号	学校敷地内	本市が受電キュービクル6、000V配電線引込口に設置したLBSの電源側端子	左記需給地点に同じ
35	庚午小学校	西区庚午中一丁目15番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
36	八木小学校	安佐南区八木九丁目17番1号	学校敷地内	配電線路の柱上にある開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ
37	緑井小学校	安佐南区緑井四丁目31番1号	学校敷地内	一般送配電事業者が設置した開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ
38	川内小学校	安佐南区川内五丁目40番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
39	中筋小学校	安佐南区中筋二丁目15番5号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
40	古市小学校	安佐南区古市二丁目21番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
41	大町小学校	安佐南区大町西二丁目24番1号	学校敷地内	配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ
42	毘沙門台小学校	安佐南区毘沙門台三丁目1番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
43	安東小学校	安佐南区安東一丁目28番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
44	上安小学校	安佐南区上安五丁目21番52号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
45	安小学校	安佐南区上安二丁目7番56号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
46	安北小学校	安佐南区高取北二丁目30番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
47	安西小学校	安佐南区高取南二丁目18番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
48	祇園小学校	安佐南区祇園三丁目1番27号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
49	山本小学校	安佐南区山本三丁目13番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
50	長東小学校	安佐南区長東四丁目15番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
51	原小学校	安佐南区西原六丁目29番6号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
52	原南小学校	安佐南区西原二丁目19番23号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
53	戸山小・中学校	安佐南区沼田町大字阿戸3722番地	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
54	伴小学校	安佐南区伴中央一丁目7番2号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
55	梅林小学校	安佐南区八木三丁目3番9号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
56	伴東小学校	安佐南区伴東七丁目11番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
57	長東西小学校	安佐南区長東西一丁目26番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
58	大塚小学校	安佐南区大塚西六丁目1番1号	学校敷地内	一般送配電事業者が本市建物内に設置した開閉器箱内にある断路器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ
59	伴南小学校	安佐南区伴南一丁目29番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
60	東野小学校	安佐南区東野一丁目7番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
61	春日野小学校	安佐南区山本新町二丁目18番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
62	筒瀬小学校	安佐北区安佐町筒瀬1598番地	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
63	日浦小学校	安佐北区あさひが丘七丁目12番1号	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ
64	久地南小学校	安佐北区安佐町大字くすの木台55番地1	学校敷地内	本市が構内柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ