

【別紙 1】 施設名、所在地など

[illegible]

【別紙２】 契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力 (kW)	予備電力 (kW)	使用予定電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	新出島ポンプ場	252		24,058	23,566	24,486	31,099	27,548	25,787	20,910	19,953	22,146	23,016	22,473	23,740	288,782	84,434	204,348
2	大正橋ポンプ場	90	90	9,605	8,982	9,692	10,519	9,657	9,101	8,166	7,409	8,729	9,360	9,642	10,377	111,239	29,277	81,962
3	出島中継ポンプ場	102		6,095	6,035	5,984	6,637	5,893	5,887	5,786	5,811	6,019	5,827	5,631	6,179	71,784	18,417	53,367
4	丹那中継ポンプ場	56		6,095	6,275	5,948	7,253	6,300	6,092	5,690	5,652	5,957	6,046	5,710	6,219	73,237	19,645	53,592
5	元宇品中継ポンプ場	66		5,221	5,510	5,564	5,964	5,746	5,679	5,693	5,706	5,787	5,211	5,030	5,711	66,822	17,389	49,433
6	寺屋敷中継ポンプ場	31		3,692	3,803	3,549	4,051	3,691	3,403	3,423	3,377	3,927	3,953	3,694	3,993	44,556	11,145	33,411
	合計	597	90	54,766	54,171	55,223	65,523	58,835	55,949	49,668	47,908	52,565	53,413	52,180	56,219	656,420	180,307	476,113

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績

令和5年度実績

番号	施設名	項目	2023/4	2023/5	2023/6	2023/7	2023/8	2023/9	2023/10	2023/11	2023/12	2024/1	2024/2	2024/3	合計
1	新出島ポンプ場	最大需要電力（kW）	245	222	252	244	218	200	149	205	203	145	206	199	
		使用電力量（kWh）	24,706	25,730	25,496	31,106	26,057	23,109	20,533	20,083	22,996	23,278	24,196	26,219	293,509
		力率（％）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
2	大正橋ポンプ場	最大需要電力（kW）	92	92	91	54	54	54	54	54	69	69	69	88	
		使用電力量（kWh）	9,240	9,690	9,920	10,511	9,409	8,722	8,439	8,251	8,794	8,876	10,050	11,613	113,515
		力率（％）	93	94	93	94	94	94	94	94	94	94	94	93	
3	出島中継ポンプ場	最大需要電力（kW）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
		使用電力量（kWh）	6,313	6,438	6,303	7,075	5,875	5,772	5,858	5,757	6,057	5,740	5,812	6,238	73,238
		力率（％）	98	98	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	
4	丹那中継ポンプ場	最大需要電力（kW）	55	41	52	56	19	24	17	34	20	23	25	23	
		使用電力量（kWh）	6,396	6,918	6,366	7,852	6,130	5,802	5,623	5,495	5,938	5,921	5,747	6,288	74,476
		力率（％）	100	100	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	元宇品中継ポンプ場	最大需要電力（kW）	57	20	50	54	17	20	20	22	18	28	18	18	
		使用電力量（kWh）	5,160	5,406	5,746	6,298	5,993	5,899	6,047	5,957	5,919	5,531	5,546	6,065	69,567
		力率（％）	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
6	寺屋敷中継ポンプ場	最大需要電力（kW）	32	27	25	30	24	21	21	21	22	22	22	24	
		使用電力量（kWh）	3,597	3,748	3,438	4,174	3,511	3,259	3,316	3,329	3,930	3,927	3,743	4,088	44,060
		力率（％）	99	98	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	

令和4年度実績

[illegible]