

工事名		勝木地区ほか特環下水道築造 6－3 号工事
公告日		令和6年12月20日
番号	質疑内容	回答内容
1	第 AMA0022 号 明細書 管布設工（ポリエチレン管）支持金具（ステンレスアンカーボルト）と支持金具（ステン管台）の単価について、見積単価を採用されたのであれば公表してください。	支持金具 ステンアンカーボルト 1,360円、支持金具 ステン管台 12,000円となります。
2	第 0007 号 明細書 取付管およびます工 管路土工、第 0008 号 明細書 取付管およびます工 ます設置工、第 0009 号 取付管およびます工 取付管設置工について、第 AMA0060 号 明細書 ます（塩ビ管）と第 AMA0065 号 明細書 取付管（塩ビ管）が重複していませんか。	第 AMA0060 号 明細書 ます（塩ビ管）と第 AMA0065 号 明細書 ます設置工が 2 重計上になっていたため入札手続きを一旦停止します。
3	第 AMA0028 号 明細書 発生土処理及び第 AMA0085 号 明細書 発生土処理について、土砂運搬の運搬距離が 11.5km 以下で積算されていますが、土木工事施工条件明示の土砂運搬先は（有）秀知産業 小濱工場（運搬距離 14.9km）となっておりますが、どちらが正しいですか。	土木工事施工条件明示の記載に誤りがありましたので修正を行います。 誤：（有）秀知産業 小濱工場 （運搬距離 14.9km） 正：（有）秀知産業 小濱工場 （運搬距離 9.7km）
4	第 AMA0065 号 明細書 内副管について、S-59 の組立 1 号マンホールに設置すると思われる内副管の記載が図面に行われていません。	積算参考図面 図番No. 9 について、S-59 組立 1 号マンホールに内副管の記載を行います。
5	第 AMA0030 号 明細書 軽量鋼矢板土留について、水圧式サポート賃料 1 段目 790mm 以下及び水圧式サポート賃料 2 段目 790mm 以下の該当区間を教えてください。	水圧式サポート賃料 1 段目 790mm 以下 積算参考図面において、1 区間目 図番No. 7 の S-45 から下流へ 3.3m まで、2 区間目 図番No. 8 の S-50 から上流へ 9m と下流へ 4.6m まで、3 区間目 図番No. 8 の S-51 から下流へ 31.2m までの合計 48.1m が該当しています。 水圧式サポート賃料 2 段目 790mm 以下 積算参考図面において、S-0-4 から下流へ 2.0m までの合計 2.0m が該当しています。
6	令和 6 年度 1 2 月 2 0 日に行った積算参考資料の訂正公告の訂正箇所を教えてください。	令和 6 年度 1 2 月 2 0 日に行った積算参考資料の訂正箇所は、1 つ目は、提示項目週休 2 日関係の本工事に適用した補正係数及び別表 2 下水道工事市場単価の補正係数（抜粋）を追加しました。2 つ目は、（別紙）月単位の週休 2 日工事に係る積算についての補正係数の修正を行いました。