積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2024100678001
- 2 工事名 中1区比治山庚午線自転車走行空間整備工事（6-2）
- 3 開札日 令和6年12月23日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
SA0060号特殊代価表の蓋版について、図面上では高さが「31」であることと、「細目」の記載が無いことから普通目のT-2 500×500×32 19.3kg：2誌平均13,100円になるのではないのでしょうか。	図面に記載している高さ「31」はグレーチング受枠の高さを記載したものです。 グレーチングについては、図面に記載している形状 500×500×25（T-2）を使用し、その単価を採用しています。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。