

【別紙１】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
1	中野出張所 及び中野公 民館	安芸区中野三丁目２０番９号	屋上階電気室内	施設壁面に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	無
2	矢野出張所	安芸区矢野東五丁目７番１８号	屋上階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	無
3	安芸区役所分館	安芸区船越四丁目２８番３号	屋上階（屋外型キュービクル）	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	１回線受電	無

【別紙２】 契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力 (kw)	使用予定電力量 (kwh)												合計	夏季	その他季
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	中野出張所及び 中野公民館	55	4,659	4,457	5,195	7,566	8,751	7,427	5,526	5,340	7,942	8,678	8,093	7,759	81,393	23,744	57,649
2	矢野出張所	32	1,645	1,695	2,368	5,292	5,472	5,364	4,085	1,782	2,233	2,251	2,221	2,346	36,754	16,128	20,626
3	安芸区役所分館	25	1,927	1,838	1,751	1,974	1,890	1,912	1,989	1,975	3,792	4,186	3,968	3,072	30,274	5,776	24,498
合計		112	8,231	7,990	9,314	14,832	16,113	14,703	11,600	9,097	13,967	15,115	14,282	13,177	148,421	45,648	102,773

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績

令和5年度実績

[illegible]

令和4年度実績

[illegible]