

【別紙１】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
1	わかくさ保育園	東区光町二丁目15番42号	敷地内	本市所有の受電柱6000V配電線引き込み口に本市が設置した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
2	三篠保育園	西区楠木町三丁目8番10号	敷地内	本市所有の受電柱6000V配電線引き込み口に本市が設置した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
3	ふくしま保育園	西区福島町一丁目18番1号	敷地内	本市所有の受電柱6000V配電線引き込み口に本市が設置した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
4	基町保育園	中区基町20番5号	敷地内	本市の建物に設置した業者所有の開閉器の箱内に本市が設置した開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
5	上安保育園	安佐南区上安二丁目23-24-12	敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
6	祇園保育園	安佐南区祇園二丁目17番13号	敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無

【別紙２】 契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力 (kw)	使用予定電力量 (kwh)												合計	夏季 (7～9月)	その他季
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	わかくさ保育園	48	4,564.5	4,620.0	6,775.5	9,181.5	10,244.5	8,022.5	4,875.0	4,827.5	7,518.0	7,648.0	7,208.5	6,157.5	81,643.0	27,448.5	54,194.5
2	三篠保育園	55	4,707.5	5,145.5	8,127.5	10,172.5	11,355.0	8,623.5	5,324.5	5,082.5	7,508.0	7,284.0	6,727.0	5,969.0	86,026.5	30,151.0	55,875.5
3	ふくしま保育園	85	3,950.0	3,893.5	7,254.0	12,163.0	13,667.5	8,906.0	4,040.0	5,062.5	10,347.5	10,061.0	8,812.0	6,603.0	94,760.0	34,736.5	60,023.5
4	基町保育園	72	4,462.0	4,915.5	7,860.5	11,134.5	13,180.0	9,293.0	5,153.5	4,902.0	8,900.0	9,009.0	8,121.0	6,313.5	93,244.5	33,607.5	59,637.0
5	上安保育園	76	4,059.0	4,241.5	6,984.0	11,071.5	13,801.5	8,820.5	4,143.0	5,135.0	11,282.0	11,048.0	9,946.0	7,161.5	97,693.5	33,693.5	64,000.0
6	祇園保育園	60	4,242.5	4,343.5	6,897.5	9,774.0	11,021.5	7,945.0	4,405.0	4,882.0	9,177.5	9,003.0	8,272.0	6,521.0	86,484.5	28,740.5	57,744.0
	計	396	25,985.5	27,159.5	43,899.0	63,497.0	73,270.0	51,610.5	27,941.0	29,891.5	54,733.0	54,053.0	49,086.5	38,725.5	539,852.0	188,377.5	351,474.5

※使用予定電力量は、令和４年度・５年度の使用量の平均値としている。

※契約電力は、令和４年度・５年度・令和６年度（４～１０月）の実績のうちの最大値としている。

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績

令和5年度実績

番号	施設名	項目	2023/04	2023/05	2023/06	2023/07	2023/08	2023/09	2023/10	2023/11	2023/12	2024/1	2024/2	2024/3	合計
1	わかくさ保育園	最大需要電力（kw）	27	28	36	48	47	43	29	31	42	47	42	39	
		使用電力量（kwh）	4,293	4,427	6,178	8,851	10,098	8,198	4,771	5,134	7,118	7,382	6,743	6,781	79,974
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	三條保育園	最大需要電力（kw）	21	32	41	51	53	48	28	28	39	42	36	32	
		使用電力量（kwh）	4,460	5,048	7,475	9,793	11,053	8,519	5,175	5,252	6,950	6,920	6,288	6,407	83,340
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	ふくしま保育園	最大需要電力（kw）	24	25	40	71	68	59	21	48	71	77	57	58	
		使用電力量（kwh）	3,454	3,665	5,929	10,572	12,647	8,479	3,758	5,384	8,829	8,938	7,863	7,488	87,006
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	基町保育園	最大需要電力（kw）	20	32	43	64	66	55	31	34	67	59	49	42	
		使用電力量（kwh）	4,211	4,906	7,436	10,544	12,336	9,423	5,170	5,381	8,227	8,574	7,484	7,061	90,753
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	上安保育園	最大需要電力（kw）	28	36	45	67	69	63	24	43	65	66	59	61	
		使用電力量（kwh）	4,073	4,193	6,093	10,969	13,696	9,094	4,006	5,777	10,032	10,417	9,119	8,515	95,984
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	祇園保育園	最大需要電力（kw）	24	24	37	47	50	42	23	35	47	49	40	41	
		使用電力量（kwh）	4,109	4,225	6,316	9,323	10,457	7,935	4,326	5,289	8,043	8,056	7,048	7,007	82,134
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	計	使用電力量（kwh）	24,600	26,464	39,427	60,052	70,287	51,648	27,206	32,217	49,199	50,287	44,545	43,259	519,191

令和4年度実績

番号	施設名	項目	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	2023/1	2023/2	2023/3	合計
1	わかくさ保育園	最大需要電力（kw）	25	28	45	46	48	48	38	30	46	46	42	40	
		使用電力量（kwh）	4,836	4,813	7,373	9,512	10,391	7,847	4,979	4,521	7,918	7,914	7,674	5,534	83,312
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	三條保育園	最大需要電力（kw）	26	32	52	54	55	50	35	26	45	48	39	30	
		使用電力量（kwh）	4,955	5,243	8,780	10,552	11,657	8,728	5,474	4,913	8,066	7,648	7,166	5,531	88,713
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	ふくしま保育園	最大需要電力（kw）	48	28	72	80	78	71	35	41	84	83	72	54	
		使用電力量（kwh）	4,446	4,122	8,579	13,754	14,688	9,333	4,322	4,741	11,866	11,184	9,761	5,718	102,514
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	基町保育園	最大需要電力（kw）	26	31	60	63	72	60	36	32	63	62	53	38	
		使用電力量（kwh）	4,713	4,925	8,285	11,725	14,024	9,163	5,137	4,423	9,573	9,444	8,758	5,566	95,736
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	上安保育園	最大需要電力（kw）	28	33	69	67	73	63	30	31	76	67	69	52	
		使用電力量（kwh）	4,045	4,290	7,875	11,174	13,907	8,547	4,280	4,493	12,532	11,679	10,773	5,808	99,403
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	祇園保育園	最大需要電力（kw）	26	27	49	54	55	48	30	26	56	56	49	36	
		使用電力量（kwh）	4,376	4,462	7,479	10,225	11,586	7,955	4,484	4,475	10,312	9,950	9,496	6,035	90,835
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	計	使用電力量（kwh）	27,371	27,855	48,371	66,942	76,253	51,573	28,676	27,566	60,267	57,819	53,628	34,192	560,513

2ヵ年平均使用電力量

539,852 kwh