

質 疑 応 答 書

| 番号 | 仕様書頁等 | 質 問 | 回 答 |
|----|-------|--|--|
| 1 | | 提出する書類の日付は提出日でよろしいでしょうか。また、入札書の日付のご指定(例:開札日)等はございますか。 | 入札説明書等については、入札説明書9(3)ウに記載のとおり、入札書の日付は提出日を記入してください。ただし、提出期限は、令和7年1月22日(水)になります。 |
| 2 | | 自家発補給電力の契約はありますか。ある場合、弊社都合となりますが、弊社が使用しているCISには自家発補給契約の項目がなく自家発補給契約で契約がおこなえません。自家発補給契約を解約し全量で契約することは可能であれば入札参加ができるのですが、必ずしも自家発補給契約とではないと入札参加できないでしょうか。 | 自家発補給電力の契約はありません。 |
| 3 | | 切替時に契約電力が500kW以上の協議制契約に変更になる場合、別途手続きが必要となり必要書類の提出と切替までに追加日数をいただきます。 また現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。 (頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性がございます。) | 契約電力の増減については、契約書第8条に記載のとおりです。また、契約書第18条第1項に基づく協議は可能です。 |
| 4 | | 弊社では電気料金のお支払は、振込、口座振替となり、振込みの場合振込手数料はお客様負担をお願いしておりますが了承いただけますでしょうか。 | 問題ありません。 |
| 5 | | 請求書発行について、弊社では毎月7営業日頃の発送となっておりますが了承いただけますでしょうか。 | 問題ありません。 |
| 6 | | 送電開始日は計量日と同日でしょうか。相違している場合、弊社と契約後の計量日は毎月1日となる可能性がございます。ご了承いただけますでしょうか。 | 計量日については、契約書第9条に記載のとおりです。現行の契約では、毎月1日に計量することとし、その日を検針日としています。なお、送電開始日は、令和7年4月1日としています。 |

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

| 番号 | 仕様書頁等 | 質問 | 回答 |
|----|-------|---|---|
| 7 | | 計量日が1日以外の場合は、年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前日となりますか。 | 計量日については、契約書第9条に記載のとおりです。現行の契約では、毎月1日に計量することとし、その日を検針日としています。 |
| 8 | | 電気料金の計算は需要場所単位に行います。需要場所に会計主体の異なるテナント等があっても、電気料金を分割して計算、ご請求することはできませんが、よろしいでしょうか。 | 合算施設等の電気料金の請求方法については、契約締結後、契約書第18条第1項に基づく協議によります。 |
| 9 | | 電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額でお支払いいただけるという認識でよろしいでしょうか。（1枚の請求書に対し複数から支払われるということはありませんでしょうか） | 合算施設等の電気料金の請求方法については、契約締結後、契約書第18条第1項に基づく協議によります。 |
| 10 | | 請求時の基本料金の算定方法について、弊社では、（基本料金単価×契約電力）+力率割引・割増相当額となりますか。 | 電気料金の算定は、契約書第10条第1項に記載のとおり、同条第2項から第4項に従って算定した基本料金及び電力量料金の合計から、割引がある場合はこれを引いた金額を電気料金とし、当該電気料金に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額を電気料金（請求額）としてください。 |
| 11 | | 自動検針装置はついていますか。未設置の場合供給開始までに日数を要します。落札後に未設置が発覚した場合開始申込の希望開始ができない可能性もございますのでご注意ください。 | 自動検針装置は設置されています。 |
| 12 | | 仮に弊社が落札した場合、契約書の内容について協議いただくことは可能でしょうか。 | 条文の追加・変更はできませんが、契約書に記載がない事項については、必要であれば、契約締結後、契約書第18条第1項に基づく協議は可能です。 |
| 13 | | 入札書と入札金額内訳書について、割印、ホッキス止めなど指定はありますでしょうか。 | 入札説明書に記載するもののほか、指定はありません。 |
| 14 | | 弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方法に基づき、燃料費調整額(電源調達調整単価)を算出することは可能でしょうか。 | 燃料費等調整の実施等については、契約書第10条第3項に記載のとおりであり、独自の算定方法に基づき、燃料費等調整を実施することはできません。 |

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

| 番号 | 仕様書頁等 | 質問 | 回答 |
|----|-------|--|--|
| 15 | | 当該エリアを管轄する電力会社において、燃料費等調整単価の算定方法が変更となる場合、落札時の算定方法ではなく、送電開始時の算定方法を採用するという認識でよろしいでしょうか。 | 燃料費等調整の実施等については、契約書第10条第3項に記載のとおりであり、契約締結後、協議の上定めることとなります。 |
| 16 | | 燃料費調整額が発生しない(請求を行わない)料金制度での提案、契約締結は可能ですか。 | 燃料費等調整の実施については、契約書第10条第3項に記載のとおりであり、燃料費等調整を行わないことは可能です。 |
| 17 | | 落札業者は開札日に決定いたしますでしょうか。開札日に確認ができない場合、何月何日までに確認可能かご教示ください。 | 落札業者は開札日に決定します。また、入札説明書に記載のとおり、落札決定した日から5日以内の日付で契約書を取り交わしてください。 |
| 18 | | 入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金(燃料費等調整額がある場合はそれを含む)は小数点第2位まで保持し、再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨て、契約単価は税込みとさせていただきますがよろしいでしょうか。 | 問題ありません。 |
| 19 | | 当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める約款等の変更、経済情勢の変動、天候変地異、法令の制定または改廃その他著しい状況の変化等があった場合に契約単価変更の協議に応じていただくことは可能でしょうか。 | 一般送配電事業者が定める託送供給等約款などの契約要綱の変更、あるいは法制度の改正等により、応札額あるいは契約内容に影響を及ぼす場合で、入札書の提出までに予見できなかつたものについては、影響が及びうる事項につき、変更協議をすることは可能です。 |
| 20 | | 入札付属書に記載する基本料金(1)、電力量料金月額(2)の端数処理に指定はありますか。 | 入札説明書9(3)エ(注)2ただし書きに記載のとおりです。 |
| 21 | | 弊社は郵便で入札書を提出し立ち合いは出来かねます。2回目以降の入札を辞退する場合の辞退方法を教えてください。 | 2回目以降の入札を辞退する場合は、2回目の入札書に「辞退」と明記して封筒に入れ、1回目の入札書を入れた封筒と合わせて二重封筒とし、郵送してください。3回目の入札書の提出は不要です。 |
| 22 | | 仕様書その他【その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。】について、【旧一般電気事業者が定める電気契約要綱による。】と読み代えてよろしいでしょうか。 | 読み代えできません。 |

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。

| 番号 | 仕様書頁等 | 質問 | 回答 |
|----|-------|--|---|
| 23 | | 複数需要場所の合算請求書の発行は対応できかねますがご了承いただけますでしょうか。 | 合算施設等の電気料金の請求方法については、契約締結後、契約書第18条第1項に基づく協議によります。 |
| | | | |

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。