

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市佐伯区美鈴が丘緑二丁目１３番１号 広島市立美鈴が丘高等学校
受 電 設 備	広島市立美鈴が丘高等学校 Ｃ棟１階電気室内
業 種 及 び 用 途	学校（業務用）
供 給 電 気 方 式	交流３相３線式
標 準 電 圧	６，０００Ｖ（受電電圧６，６００Ｖ）
標 準 周 波 数	６０Ｈｚ
受 電 方 式	１回線受電
契 約 電 力	２４７ｋＷ （ただし、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	１００％
予 定 使 用 電 力 量	４８８，００６ｋＷｈ／年
使 用 期 間	令和７年４月１日 ０：００ ～ 令和８年３月３１日 ２４：００
検 針 方 法	自動検針又は訪問検針
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：富士電機メーター株式会社 型 式：ＦＭ３Ｅ１５－Ｒ
需 給 地 点	校舎敷地西側道路の中電柱上に設置した開閉器の負荷側接続点 （開閉器の所有は中国電力（株））
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市立美鈴が丘高等学校への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。