

# 仕 様 書

| 区 分                  | 仕 様 内 容                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需 要 場 所 等            | 広島市中区舟入南一丁目4番4号 広島市立舟入高等学校                                                                                                                                                                                                                                |
| 受 電 設 備              | 中央棟西側駐輪場2階 電気室内                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 種 及 び 用 途          | 業務用（学校）                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 供 給 電 気 方 式          | 交流3相3線式                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 標 準 電 圧              | 6, 0 0 0 V（受電電圧6, 6 0 0 V）                                                                                                                                                                                                                                |
| 標 準 周 波 数            | 6 0 H z                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 受 電 方 式              | 1回線受電                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 電 力              | 3 6 4 k W<br>（ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）                                                                                                                                                                                                |
| 標 準 力 率              | 1 0 0 %                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予 定 使 用 電 力 量        | 7 7 9, 8 6 0 k W h / 年                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使 用 期 間              | 令和7年4月1日 0 : 0 0 ～ 令和8年3月31日 2 4 : 0 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 検 針 方 法              | 自動検針記録又は訪問検針（記録型計量器による指示数確認）                                                                                                                                                                                                                              |
| 電 力 量 計<br>（自動検針装置）  | 製造メーカー：三菱電機株式会社<br>型 式：WM3E7-K18R（パルス設置あり）                                                                                                                                                                                                                |
| 需 給 地 点              | 本市の構内受電柱6, 0 0 0 V配電線引込口に設置した断路器の電源側接続点                                                                                                                                                                                                                   |
| 保安責任分界点              | 需給地点に同じ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 財 産 分 界 点            | 需給地点に同じ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 事故・災害時の<br>電 力 の 確 保 | 電力供給側の事故や災害により、広島市立舟入高等学校への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。                                                                                                                                                                                   |
| そ の 他                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金並びに電気・ガス価格激変緩和対策事業による値引きは含まない。</li> <li>・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。</li> </ul> |