

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市東区牛田新町一丁目1番1号 広島市立広島商業高等学校
受 電 設 備	校舎東側1階格技場北隣
業 種 及 び 用 途	業務用（学校）
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6,000V（受電電圧6,600V）
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	340kW （ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	100%
予定使用電力量	488,693kWh/年
使 用 期 間	令和7年4月1日 0:00 ～ 令和8年3月31日 24:00
検 針 方 法	自動検針記録又は訪問検針
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：三菱電機株式会社 型 式：WM3EP-R（パルス50,000PAR/kwh）
需 給 地 点	本校の受電柱 6,000V 配電線引き込み口に本校が施設した本校の気中開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市立広島商業高等学校への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。