

# 仕 様 書

| 区 分                  | 仕 様 内 容                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需 要 場 所 等            | 広島市安佐南区沼田合同庁舎（広島市安佐南区伴東七丁目64番8号）                                                                                                                                                                        |
| 受 電 設 備              | 沼田合同庁舎屋上受電箱                                                                                                                                                                                             |
| 業 種 及 び 用 途          | 業務用（事務所）                                                                                                                                                                                                |
| 供 給 電 気 方 式          | 交流3相3線式                                                                                                                                                                                                 |
| 標 準 電 圧              | 6, 0 0 0 V（受電電圧6, 6 0 0 V）                                                                                                                                                                              |
| 標 準 周 波 数            | 6 0 H z                                                                                                                                                                                                 |
| 受 電 方 式              | 1回線受電                                                                                                                                                                                                   |
| 自 家 発 電 設 備          | 有                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 電 力              | 1 1 5 k W<br>（ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）                                                                                                                                              |
| 標 準 力 率              | 1 0 0 %                                                                                                                                                                                                 |
| 予 定 使 用 電 力 量        | 1 6 5, 9 3 1 k W h / 年                                                                                                                                                                                  |
| 使 用 期 間              | 令和7年4月1日 0 : 0 0 ~ 令和8年3月31日 2 4 : 0 0                                                                                                                                                                  |
| 検 針 方 法              | 自動検針記録又は訪問検針                                                                                                                                                                                            |
| 電 力 量 計<br>（自動検針装置）  | 製造メーカー：大崎電気工業株式会社<br>型 式：AM3EU-R                                                                                                                                                                        |
| 需 給 地 点              | 本市の構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点                                                                                                                                                                             |
| 保安責任分界点              | 需給地点に同じ                                                                                                                                                                                                 |
| 財 産 分 界 点            | 需給地点に同じ                                                                                                                                                                                                 |
| 事故・災害時の<br>電 力 の 確 保 | 電力供給側の事故や災害により、広島市安佐南区沼田合同庁舎への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。                                                                                                                              |
| そ の 他                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。</li> <li>・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。</li> </ul> |