

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和5年10月から令和6年9月の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
1	福木小学校	最大需要電力	85	121	224	265	227	266	214	147	219	234	210	183	306,400	266
		予定使用電力量	14,447	17,537	26,992	35,485	18,427	39,739	15,993	20,497	27,611	33,306	30,879	25,487		
2	上温品小学校	最大需要電力	56	73	117	148	123	138	88	79	125	142	127	104	158,461	148
		予定使用電力量	9,330	10,510	13,828	15,816	10,293	18,987	10,824	11,008	13,993	16,210	14,870	12,792		
3	温品小学校	最大需要電力	63	73	122	160	136	161	104	88	134	146	126	106	197,773	161
		予定使用電力量	10,420	12,549	18,135	22,475	13,410	23,351	12,441	14,661	17,162	20,242	17,623	15,304		
4	戸坂小学校	最大需要電力	69	122	149	155	153	158	146	101	148	159	140	124	246,458	159
		予定使用電力量	12,190	15,923	25,599	29,067	17,118	31,388	15,541	16,219	19,678	24,970	20,973	17,792		
5	戸坂城山小学校	最大需要電力	51	76	121	156	150	168	106	104	126	128	121	103	177,082	168
		予定使用電力量	9,245	10,893	15,480	20,936	13,562	23,233	10,812	12,342	14,764	17,684	15,356	12,775		
6	東浄小学校	最大需要電力	38	71	116	124	136	135	122	48	79	89	85	77	138,717	136
		予定使用電力量	6,804	8,068	15,563	18,063	9,556	19,675	10,063	8,491	9,145	12,593	11,048	9,648		
7	中山小学校	最大需要電力	69	94	128	136	130	138	121	84	124	130	127	103	210,530	138
		予定使用電力量	11,790	14,882	19,610	22,989	14,406	27,312	15,492	14,270	16,193	20,480	18,626	14,480		
8	牛田新町小学校	最大需要電力	63	91	133	169	157	180	138	83	127	131	110	104	201,824	180
		予定使用電力量	11,201	12,744	19,330	24,319	12,936	27,424	12,618	13,420	16,064	19,161	17,650	14,957		
9	早稲田小学校	最大需要電力	55	68	114	143	144	145	139	62	100	113	97	92	163,872	145
		予定使用電力量	8,551	10,414	15,789	19,716	11,549	22,116	10,216	10,657	12,697	15,672	14,134	12,361		
10	牛田小学校	最大需要電力	140	158	293	415	413	422	306	233	343	368	338	286	492,611	422
		予定使用電力量	26,153	29,784	39,104	53,933	30,515	65,195	30,639	37,277	43,069	52,814	47,289	36,839		
11	尾長小学校	最大需要電力	86	142	187	249	233	252	200	107	172	174	154	139	259,450	252
		予定使用電力量	12,923	16,630	24,362	30,727	17,389	39,604	18,227	17,228	20,140	23,870	20,839	17,511		
12	矢賀小学校	最大需要電力	52	65	87	119	113	123	94	71	114	118	112	96	134,803	123
		予定使用電力量	6,664	8,216	11,881	15,279	6,539	16,849	9,213	9,671	12,392	14,410	13,036	10,653		
13	似島小・中学校	最大需要電力	48	48	72	104	102	135	89	54	86	93	90	79	125,888	135
		予定使用電力量	7,152	7,839	10,227	14,542	9,455	16,715	8,714	8,314	10,166	11,642	11,695	9,427		
14	似島学園小・中学校	最大需要電力	37	44	72	100	87	102	73	60	83	94	88	87	129,649	102
		予定使用電力量	6,134	7,630	10,188	14,205	11,168	14,751	8,081	9,343	11,052	12,895	12,982	11,220		
15	向洋新町小学校	最大需要電力	68	92	129	147	143	145	136	98	118	139	120	106	224,855	147
		予定使用電力量	13,219	14,866	20,435	26,095	15,950	27,725	15,766	14,939	17,216	20,681	21,068	16,895		
16	己斐東小学校	最大需要電力	37	49	78	107	99	110	82	45	67	72	76	70	118,863	110
		予定使用電力量	6,043	6,496	10,315	14,718	8,473	16,776	7,422	7,262	9,522	11,164	10,693	9,979		
17	山田小学校	最大需要電力	46	40	60	96	77	102	69	67	90	90	101	79	110,670	102
		予定使用電力量	5,984	6,734	8,031	12,813	6,982	12,820	7,154	7,753	10,425	11,684	11,047	9,243		
18	古田小学校	最大需要電力	73	106	195	274	250	277	198	100	191	187	172	156	241,563	277
		予定使用電力量	11,573	14,096	19,085	28,853	14,382	38,209	15,131	14,603	19,456	24,449	23,098	18,628		
19	草津小学校	最大需要電力	83	119	196	248	248	249	221	122	209	214	190	172	253,750	249
		予定使用電力量	12,289	15,394	24,958	29,146	15,931	35,935	15,640	16,127	21,571	25,435	23,415	17,909		
20	鈴が峰小学校	最大需要電力	46	58	95	101	121	114	85	54	90	87	93	80	143,681	121
		予定使用電力量	8,078	9,294	13,341	17,320	12,020	18,696	9,572	9,372	10,878	12,903	12,208	9,999		
21	井口小学校	最大需要電力	95	97	183	256	220	259	203	113	212	230	203	168	281,614	259
		予定使用電力量	14,702	18,146	27,113	30,637	14,735	39,550	20,862	18,166	22,751	28,769	26,522	19,661		
22	井口明神小学校	最大需要電力	54	58	96	134	110	155	118	74	116	117	117	105	166,948	155
		予定使用電力量	9,049	9,848	13,964	17,784	9,452	22,345	13,051	12,278	13,712	16,315	15,804	13,346		
23	己斐上小学校	最大需要電力	70	77	126	169	178	186	166	108	163	162	153	150	205,914	186
		予定使用電力量	10,332	12,415	17,444	22,152	14,751	29,053	13,977	12,655	16,774	21,125	20,035	15,201		
24	井口台小学校	最大需要電力	60	65	108	157	160	173	143	75	131	140	127	116	180,924	173
		予定使用電力量	9,387	10,709	15,196	20,661	12,043	24,217	12,385	11,740	14,400	17,147	17,954	15,085		
25	高須小学校	最大需要電力	72	77	125	163	173	176	154	86	129	149	137	140	235,975	176
		予定使用電力量	13,081	14,650	20,959	25,934	17,485	30,593	16,707	15,418	18,676	22,625	21,238	18,609		
26	古田台小学校	最大需要電力	60	59	93	106	102	131	78	68	84	87	96	94	172,557	131
		予定使用電力量	10,267	11,447	16,644	19,309	14,819	19,959	11,196	11,243	13,411	15,290	15,123	13,849		
27	井原小学校	最大需要電力	22	20	39	48	52	53	31	31	35	37	34	31	65,152	53
		予定使用電力量	3,338	3,561	6,566	9,130	6,705	7,658	3,658	4,516	4,845	5,160	5,091	4,924		
28	志屋小学校	最大需要電力	26	22	29	38	35	48	30	30	32	34	32	31	53,704	48
		予定使用電力量	3,586	3,717	4,284	5,585	4,365	6,151	3,701	4,290	4,473	4,678	4,548	4,326		
29	高南小学校	最大需要電力	48	48	80	107	109	110	66	69	96	110	103	83	156,258	110
		予定使用電力量	8,351	8,887	10,984	14,293	10,965	15,892	8,572	12,590	15,856	18,786	16,467	14,615		
30	三田小学校	最大需要電力	37	48	71	74	70	79	57	58	69	71	65	63	107,964	79
		予定使用電力量	5,564	7,050	10,321	12,880	7,367	12,994	6,419	7,833	8,863	10,459	9,835	8,379		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和5年10月から令和6年9月の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
31	狩小川小学校	最大需要電力	36	42	65	96	93	108	56	51	89	89	86	69	122,401	108
		予定使用電力量	6,515	7,812	10,398	13,410	8,912	14,131	7,007	8,313	10,877	12,918	12,203	9,905		
32	深川小学校	最大需要電力	56	85	114	150	138	159	125	101	145	162	135	127	196,111	162
		予定使用電力量	8,389	10,568	18,942	22,435	12,863	24,285	12,228	12,998	17,520	20,981	19,296	15,606		
33	亀崎小学校	最大需要電力	43	87	98	121	108	126	90	74	101	124	108	88	149,170	126
		予定使用電力量	7,356	8,597	13,982	15,844	10,624	18,736	8,431	10,219	13,019	15,474	14,583	12,305		
34	真亀小学校	最大需要電力	41	45	81	112	116	128	80	56	84	87	71	74	132,990	128
		予定使用電力量	6,422	7,243	12,776	18,064	11,040	18,225	7,092	8,851	10,449	12,230	11,037	9,561		
35	落合東小学校	最大需要電力	54	56	99	146	130	146	109	75	125	122	109	107	171,931	146
		予定使用電力量	9,352	10,672	15,019	21,090	11,613	22,245	10,566	12,090	13,986	17,259	15,297	12,742		
36	落合小学校	最大需要電力	58	101	138	156	120	158	127	96	120	119	116	114	200,850	158
		予定使用電力量	10,491	11,934	17,821	21,510	12,286	26,261	13,308	15,411	17,403	20,078	18,574	15,773		
37	口田東小学校	最大需要電力	57	84	192	226	222	230	157	117	131	150	138	138	250,379	230
		予定使用電力量	8,930	11,059	19,706	29,887	18,793	36,988	13,051	17,051	21,381	26,611	24,607	22,315		
38	口田小学校	最大需要電力	57	75	136	185	191	197	155	94	165	160	137	125	211,926	197
		予定使用電力量	11,211	13,223	20,098	23,745	12,633	28,617	13,192	15,544	17,858	21,454	19,380	14,971		
39	大林小学校	最大需要電力	31	30	46	74	67	65	38	41	67	63	63	65	85,783	74
		予定使用電力量	5,260	5,414	6,696	8,296	5,848	8,870	5,806	6,782	7,800	9,103	8,537	7,371		
40	三入小学校	最大需要電力	54	97	137	196	172	226	134	110	150	156	131	132	187,166	226
		予定使用電力量	8,547	10,556	16,182	20,209	12,807	26,302	10,444	13,140	16,416	19,566	18,009	14,988		
41	可部小学校	最大需要電力	56	63	182	220	199	221	190	123	173	188	175	148	242,163	221
		予定使用電力量	11,988	12,579	20,040	28,540	16,808	35,049	14,173	15,620	20,768	25,112	23,118	18,368		
42	可部南小学校	最大需要電力	81	99	154	198	193	214	126	90	150	171	149	128	210,718	214
		予定使用電力量	11,432	12,880	17,094	22,655	12,226	28,666	12,475	14,322	17,940	22,478	21,483	17,067		
43	亀山小学校	最大需要電力	72	108	164	221	182	228	172	124	210	222	169	153	222,931	228
		予定使用電力量	11,021	12,784	21,968	27,548	11,082	31,293	12,235	15,625	19,483	22,591	20,321	16,980		
44	亀山南小学校	最大需要電力	46	66	91	141	131	137	94	101	122	128	117	110	168,623	141
		予定使用電力量	7,345	8,439	14,533	18,149	11,184	20,583	9,258	12,936	16,227	17,964	17,089	14,916		
45	鈴張小学校	最大需要電力	33	31	40	63	60	78	48	47	51	56	53	53	89,711	78
		予定使用電力量	5,574	5,902	7,548	9,267	6,903	10,799	6,115	6,681	7,794	8,356	7,903	6,869		
46	飯室小学校	最大需要電力	24	30	49	63	61	77	58	35	69	63	62	58	80,492	77
		予定使用電力量	4,309	4,860	7,427	8,071	5,655	9,630	4,776	5,172	6,786	8,377	8,205	7,224		
47	倉掛小学校	最大需要電力	45	49	64	104	90	104	68	61	92	97	94	85	133,602	104
		予定使用電力量	7,194	7,985	11,899	14,621	9,035	15,866	8,481	9,333	11,818	13,828	12,928	10,614		
48	三入東小学校	最大需要電力	47	54	84	89	86	108	105	59	79	83	94	66	126,948	108
		予定使用電力量	7,066	7,921	11,783	14,781	8,204	15,331	8,346	9,201	10,446	11,960	11,818	10,091		
49	瀬野小学校	最大需要電力	71	77	107	146	148	151	116	106	120	136	128	107	162,374	151
		予定使用電力量	8,362	10,815	13,770	16,548	9,962	21,840	10,428	12,382	14,002	16,785	15,930	11,550		
50	中野東小学校	最大需要電力	55	82	117	169	133	173	103	77	125	111	108	96	165,701	173
		予定使用電力量	8,450	10,287	14,344	20,050	10,127	22,363	10,479	11,967	13,846	16,720	14,797	12,271		
51	中野小学校	最大需要電力	72	103	146	201	151	198	134	84	140	154	136	125	213,951	201
		予定使用電力量	12,056	14,110	20,607	24,855	14,717	29,061	11,930	13,481	17,599	19,172	18,388	17,975		
52	畑賀小学校	最大需要電力	58	65	83	115	110	125	98	75	106	103	99	85	163,349	125
		予定使用電力量	8,311	9,568	15,798	18,177	10,798	19,956	9,436	12,100	14,261	16,601	15,617	12,726		
53	阿戸小・中学校	最大需要電力	64	69	77	107	104	115	74	84	106	112	103	98	184,743	115
		予定使用電力量	11,039	11,767	14,068	17,684	12,026	18,839	11,386	14,655	16,802	19,637	18,693	18,147		
54	船越小学校	最大需要電力	74	97	187	190	188	192	185	94	175	177	161	141	256,586	192
		予定使用電力量	13,370	14,912	24,855	33,641	18,539	34,150	16,258	15,678	19,905	24,460	21,976	18,842		
55	矢野西小学校	最大需要電力	76	93	162	167	162	164	161	100	143	157	137	117	206,687	167
		予定使用電力量	9,588	10,308	18,681	22,826	12,280	28,811	11,667	13,418	18,902	21,965	20,511	17,730		
56	矢野小学校	最大需要電力	62	71	146	164	164	164	133	93	140	161	140	123	222,488	164
		予定使用電力量	10,695	13,434	20,123	25,054	14,134	27,950	14,277	16,473	18,802	23,232	20,980	17,334		
57	矢野南小学校	最大需要電力	79	70	115	161	146	182	107	94	147	151	134	127	203,560	182
		予定使用電力量	11,444	13,666	18,674	21,500	9,901	23,081	13,668	14,990	17,330	21,575	20,641	17,090		
58	みどり坂小学校	最大需要電力	113	128	203	339	289	296	170	161	216	255	223	192	424,002	339
		予定使用電力量	19,733	22,101	32,946	40,582	24,589	49,621	23,402	34,770	40,975	46,077	46,267	42,939		
59	石内小学校	最大需要電力	42	36	75	116	119	148	68	68	109	101	105	80	152,519	148
		予定使用電力量	7,901	8,140	13,632	17,885	12,543	19,214	9,746	9,580	12,566	15,219	14,505	11,588		
60	河内小学校	最大需要電力	46	51	60	83	72	102	65	54	74	80	72	64	108,309	102
		予定使用電力量	6,229	7,413	9,223	11,100	7,817	14,832	7,147	7,251	9,148	10,143	9,555	8,451		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和5年10月から令和6年9月の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
61	八幡小学校	最大需要電力	55	73	139	179	175	182	134	102	155	181	164	139	207,563	182
		予定使用電力量	10,631	12,946	19,037	24,747	12,091	27,835	12,565	14,504	17,386	20,788	19,575	15,458		
62	八幡東小学校	最大需要電力	53	74	135	196	190	199	148	110	160	180	153	138	214,970	199
		予定使用電力量	10,014	11,759	18,000	27,457	13,663	29,458	12,709	14,910	17,880	22,172	20,591	16,357		
63	五日市観音西小学校	最大需要電力	79	65	139	166	155	166	148	117	154	158	145	144	229,555	166
		予定使用電力量	11,430	13,277	21,510	26,665	15,247	30,172	14,025	15,301	19,419	23,450	21,977	17,082		
64	五日市観音小学校	最大需要電力	58	56	166	193	175	204	152	148	169	172	164	149	233,738	204
		予定使用電力量	11,384	12,374	18,405	24,151	14,870	30,942	14,324	16,737	21,358	26,181	23,211	19,801		
65	五月が丘小学校	最大需要電力	54	49	86	142	165	168	121	80	145	151	148	140	185,360	168
		予定使用電力量	9,128	9,012	14,265	20,226	11,710	22,257	11,223	12,823	17,176	20,646	19,880	17,014		
66	美鈴が丘小学校	最大需要電力	62	57	125	220	223	223	127	143	203	204	157	158	212,457	223
		予定使用電力量	10,194	10,922	16,472	25,821	15,955	26,493	12,230	13,986	19,476	22,972	20,460	17,476		
67	五日市中央小学校	最大需要電力	47	39	101	154	132	150	123	83	117	128	117	111	161,934	154
		予定使用電力量	7,560	8,373	11,161	18,730	10,847	22,414	9,522	11,714	14,262	16,965	16,755	13,631		
68	五日市小学校	最大需要電力	68	81	174	224	218	220	205	113	182	205	195	165	271,266	224
		予定使用電力量	14,951	16,638	23,193	28,676	16,696	36,541	17,352	18,545	23,262	27,004	26,491	21,917		
69	五日市東小学校	最大需要電力	56	71	129	183	185	220	137	89	152	166	153	125	210,639	220
		予定使用電力量	10,622	12,129	17,042	22,836	14,403	28,924	13,404	13,379	18,175	20,873	19,426	19,426		
70	五日市南小学校	最大需要電力	51	55	132	212	235	221	194	104	178	213	180	174	259,468	235
		予定使用電力量	12,394	13,449	21,270	30,174	19,558	36,438	16,308	16,093	21,440	27,485	24,932	19,927		
71	楽々園小学校	最大需要電力	56	63	136	197	214	227	164	88	150	146	143	122	239,755	227
		予定使用電力量	12,029	13,542	20,405	31,139	17,676	37,013	14,901	15,969	17,988	21,655	20,466	16,972		
72	藤の木小学校	最大需要電力	50	49	59	67	76	87	64	51	76	87	86	82	115,503	87
		予定使用電力量	7,096	7,177	11,988	12,473	6,707	12,854	7,851	8,238	9,289	10,959	11,265	9,606		
73	彩が丘小学校	最大需要電力	43	45	72	73	90	122	61	92	81	90	96	80	134,728	122
		予定使用電力量	7,568	7,683	12,406	15,286	8,728	14,740	9,587	10,330	10,683	13,429	13,264	11,024		
74	湯来東小学校	最大需要電力	29	22	37	54	33	62	35	47	59	54	53	55	74,725	62
		予定使用電力量	3,911	4,156	6,716	9,426	4,617	8,041	4,442	5,638	6,995	7,734	6,903	6,146		
75	湯来南小学校	最大需要電力	28	23	67	109	95	106	53	54	65	76	72	67	104,725	109
		予定使用電力量	4,962	5,148	8,285	13,818	10,543	12,830	5,490	6,754	7,850	10,263	10,246	8,536		
76	石内北小学校	最大需要電力	92	100	175	227	206	236	146	154	212	227	211	197	345,624	236
		予定使用電力量	21,470	22,877	29,906	34,612	22,584	36,353	20,757	24,172	32,281	37,589	33,545	29,478		
77	幟町中学校	最大需要電力	49	72	117	151	150	150	128	100	125	125	118	103	222,904	151
		予定使用電力量	10,229	12,983	16,842	31,590	22,304	31,386	12,466	14,875	18,858	19,504	18,433	13,434		
78	吉島中学校	最大需要電力	49	74	112	179	173	189	129	78	105	126	120	94	211,684	189
		予定使用電力量	10,727	13,024	18,380	27,054	18,806	29,942	12,785	13,213	16,628	18,547	18,044	14,534		
79	国泰寺中学校	最大需要電力	71	95	164	257	281	278	185	136	193	232	205	182	330,022	281
		予定使用電力量	16,585	19,205	26,039	39,034	26,214	47,917	20,022	20,124	27,512	31,217	30,511	25,642		
80	江波中学校	最大需要電力	65	84	146	229	229	256	159	128	179	206	165	142	300,613	256
		予定使用電力量	14,729	17,255	23,158	34,683	26,510	41,214	17,789	20,881	24,940	31,020	26,861	21,573		
81	温品中学校	最大需要電力	42	61	67	113	96	119	79	81	99	120	102	80	156,205	120
		予定使用電力量	8,220	9,162	12,297	15,798	10,319	17,717	10,410	11,626	14,284	17,885	16,539	11,948		
82	戸坂中学校	最大需要電力	68	123	187	229	220	243	160	94	172	196	175	145	286,223	243
		予定使用電力量	13,608	16,428	26,406	38,241	20,486	39,212	17,681	17,597	22,212	27,524	26,196	20,632		
83	牛田中学校	最大需要電力	89	80	147	230	194	227	158	125	153	149	140	128	262,718	230
		予定使用電力量	14,592	16,166	21,913	30,245	19,327	36,665	16,945	18,713	21,533	23,968	24,029	18,622		
84	二葉中学校	最大需要電力	112	146	210	277	266	269	210	115	179	192	157	136	355,280	277
		予定使用電力量	18,666	22,321	33,892	44,404	33,197	47,327	23,874	21,811	27,146	30,686	28,378	23,578		
85	福木中学校	最大需要電力	69	42	83	130	138	144	84	130	126	131	129	109	191,483	144
		予定使用電力量	9,937	9,830	13,696	20,784	13,629	23,362	10,033	13,554	18,447	21,272	21,729	15,210		
86	早稲田中学校	最大需要電力	47	61	74	112	109	101	72	67	91	98	80	75	141,851	112
		予定使用電力量	7,503	7,874	11,323	16,417	13,679	20,869	8,910	8,715	11,259	12,813	12,306	10,183		
87	大州中学校	最大需要電力	71	119	157	204	193	210	158	109	137	152	156	137	251,711	210
		予定使用電力量	12,652	15,975	24,435	33,656	21,262	39,086	14,624	15,959	18,019	21,682	19,678	14,683		
88	段原中学校	最大需要電力	79	126	154	211	208	210	183	85	152	190	164	141	300,539	211
		予定使用電力量	14,100	16,862	28,006	38,570	27,815	45,470	18,186	17,948	21,768	26,391	26,185	19,238		
89	翠町中学校	最大需要電力	75	96	142	223	213	230	175	83	148	165	159	153	305,325	230
		予定使用電力量	17,827	21,916	28,043	35,770	26,322	40,683	20,485	18,799	21,052	25,218	26,591	22,619		
90	仁保中学校	最大需要電力	35	61	87	135	149	155	96	62	94	92	84	68	160,141	155
		予定使用電力量	8,213	9,338	14,599	19,445	14,909	24,442	9,694	9,627	13,041	13,800	12,112	10,921		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和5年10月から令和6年9月の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
91	楠那中学校	最大需要電力	39	41	52	96	68	83	52	53	71	74	65	59	111,341	96
		予定使用電力量	6,150	7,079	9,563	15,849	9,379	12,094	6,662	6,984	8,539	9,871	9,831	9,340		
92	宇品中学校	最大需要電力	65	115	195	229	235	229	172	121	187	192	181	166	336,424	235
		予定使用電力量	16,414	20,248	29,310	43,739	31,738	47,053	19,441	19,437	25,548	30,371	28,597	24,528		
93	中広中学校	最大需要電力	80	126	163	205	188	208	176	136	182	184	168	149	314,454	208
		予定使用電力量	16,264	19,733	26,774	35,153	23,828	38,057	20,232	24,327	27,206	30,590	28,559	23,731		
94	観音中学校	最大需要電力	110	129	187	231	218	238	196	131	179	200	164	140	364,857	238
		予定使用電力量	21,144	24,333	34,748	43,388	24,413	47,330	26,554	24,413	30,840	33,985	29,479	24,230		
95	己斐中学校	最大需要電力	47	67	109	159	168	169	108	95	137	149	143	108	212,076	169
		予定使用電力量	10,115	11,750	16,103	26,441	17,308	26,072	12,528	13,210	18,775	21,775	20,465	17,534		
96	庚午中学校	最大需要電力	75	76	161	209	205	217	176	115	178	184	181	157	324,902	217
		予定使用電力量	17,549	19,594	26,754	37,421	31,681	43,682	19,880	20,946	25,039	30,057	28,999	23,300		
97	井口中学校	最大需要電力	62	95	190	258	238	263	205	85	151	157	127	116	276,721	263
		予定使用電力量	12,463	16,168	24,384	40,477	30,894	47,942	16,491	14,896	17,630	20,542	19,070	15,764		
98	古田中学校	最大需要電力	63	98	172	242	260	269	218	90	172	185	170	155	299,876	269
		予定使用電力量	13,331	16,465	26,857	39,984	29,867	43,757	16,146	16,613	23,474	27,798	26,414	19,170		
99	己斐上中学校	最大需要電力	47	52	95	133	138	141	71	66	95	95	92	84	175,721	141
		予定使用電力量	9,885	10,925	12,456	22,204	16,886	24,064	10,994	11,888	13,376	14,864	14,929	13,250		
100	井口台中学校	最大需要電力	57	60	91	140	138	171	116	77	112	116	114	94	202,845	171
		予定使用電力量	12,132	13,319	16,667	24,356	18,204	27,554	13,614	13,211	14,757	17,451	16,717	14,863		
101	城南中学校	最大需要電力	115	140	183	222	232	238	177	153	191	203	166	168	332,430	238
		予定使用電力量	15,933	17,634	26,415	40,178	29,387	46,662	18,766	23,290	26,460	32,695	29,498	25,512		
102	安佐中学校	最大需要電力	87	115	160	239	247	249	148	115	183	192	178	163	281,910	249
		予定使用電力量	14,109	16,204	23,549	34,280	26,667	42,108	16,026	17,899	22,004	26,514	24,347	18,203		
103	安西中学校	最大需要電力	52	60	114	170	163	185	124	70	105	121	116	99	214,707	185
		予定使用電力量	10,976	12,234	17,487	27,101	22,072	29,225	12,701	13,314	17,021	20,090	18,300	14,186		
104	祇園中学校	最大需要電力	125	181	240	289	296	298	242	199	254	295	278	223	454,954	298
		予定使用電力量	24,062	28,761	38,022	52,760	34,108	54,100	30,780	32,031	37,855	46,957	43,223	32,295		
105	祇園東中学校	最大需要電力	65	121	205	229	201	225	186	141	163	171	155	144	289,406	229
		予定使用電力量	13,123	16,101	27,121	36,996	18,575	39,288	17,466	21,060	26,926	28,386	25,899	18,465		
106	伴中学校	最大需要電力	90	134	161	210	210	212	192	138	184	199	175	165	320,209	212
		予定使用電力量	16,016	21,573	29,928	36,301	23,048	41,449	19,362	21,638	22,819	33,713	30,634	23,728		
107	安佐南中学校	最大需要電力	56	83	116	175	182	222	130	100	122	141	136	116	237,415	222
		予定使用電力量	12,013	14,910	19,445	30,065	23,619	33,362	14,949	14,590	17,852	21,027	20,799	14,784		
108	長束中学校	最大需要電力	54	67	115	155	119	162	120	74	118	120	107	95	196,338	162
		予定使用電力量	10,163	11,918	17,422	26,470	12,596	26,102	12,607	11,832	16,838	18,518	17,760	14,112		
109	高取北中学校	最大需要電力	52	72	116	135	129	147	122	102	152	119	105	113	222,465	152
		予定使用電力量	13,000	13,760	20,335	26,622	16,539	24,662	14,763	15,457	19,231	21,021	20,247	16,828		
110	城山北中学校	最大需要電力	65	94	104	143	160	166	123	83	113	129	116	113	241,160	166
		予定使用電力量	15,763	16,971	21,157	28,337	16,347	28,715	18,233	16,130	19,548	20,851	20,875	18,233		
111	東原中学校	最大需要電力	71	111	183	226	194	236	174	132	164	179	163	179	309,951	236
		予定使用電力量	13,810	17,210	26,551	40,927	27,408	45,168	18,048	20,829	24,732	29,294	26,818	19,156		
112	大塚中学校	最大需要電力	101	85	188	278	293	298	222	138	253	248	230	184	397,117	298
		予定使用電力量	20,095	25,469	29,713	42,427	31,220	51,533	23,819	27,895	35,336	41,621	37,954	30,035		
113	白木中学校	最大需要電力	42	42	70	89	81	94	64	56	67	83	72	68	123,619	94
		予定使用電力量	7,320	7,518	9,633	14,984	9,115	14,871	8,557	9,552	10,410	12,166	10,392	9,101		
114	高陽中学校	最大需要電力	42	58	96	143	119	138	103	81	105	110	93	79	171,623	143
		予定使用電力量	8,809	10,462	13,814	22,019	13,209	22,837	10,652	11,978	15,370	16,625	14,257	11,591		
115	落合中学校	最大需要電力	47	77	85	131	102	141	102	78	99	110	105	94	183,923	141
		予定使用電力量	9,859	13,092	16,322	23,902	14,612	23,210	11,208	12,213	14,454	16,781	15,433	12,837		
116	可部中学校	最大需要電力	62	101	131	170	183	209	150	136	162	165	145	134	248,997	209
		予定使用電力量	11,205	13,584	19,033	29,703	23,246	33,227	13,694	18,480	20,976	24,708	22,534	18,607		
117	亀山中学校	最大需要電力	76	115	149	201	201	209	142	118	186	184	163	137	277,186	209
		予定使用電力量	14,286	16,552	23,564	33,564	19,412	36,501	17,277	18,289	24,192	27,893	25,537	20,119		
118	清和中学校	最大需要電力	56	61	82	114	102	112	96	60	97	105	85	94	149,944	114
		予定使用電力量	8,582	9,755	12,038	17,234	11,824	19,198	9,291	9,400	11,939	14,965	13,114	12,604		
119	日浦中学校	最大需要電力	47	51	55	63	60	70	47	54	85	88	79	77	126,665	88
		予定使用電力量	7,780	7,630	8,971	13,964	11,121	12,498	7,978	9,067	11,257	12,879	12,492	11,028		
120	亀崎中学校	最大需要電力	38	48	52	79	73	86	62	69	83	82	79	63	144,247	86
		予定使用電力量	9,479	9,640	11,052	15,639	10,458	14,784	11,228	10,314	12,902	14,318	12,999	11,434		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和5年10月から令和6年9月の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
121	三入中学校	最大需要電力	66	65	101	133	113	142	111	82	115	123	103	94	206,192	142
		予定使用電力量	10,826	12,071	17,324	25,449	17,929	26,317	12,828	13,845	16,386	19,360	18,168	15,689		
122	口田中学校	最大需要電力	68	101	135	193	208	205	155	136	181	191	180	150	285,374	208
		予定使用電力量	14,929	18,319	21,858	29,432	26,124	36,321	16,987	20,455	23,882	28,150	27,845	21,072		
123	瀬野川中学校	最大需要電力	68	104	112	143	135	161	129	132	139	138	132	108	216,660	161
		予定使用電力量	11,947	14,624	16,681	22,076	14,888	25,843	14,770	17,318	20,292	22,334	20,083	15,804		
124	船越中学校	最大需要電力	54	64	77	126	119	150	80	61	102	92	87	80	161,887	150
		予定使用電力量	8,822	10,203	14,171	20,130	11,499	20,779	9,213	10,959	14,483	16,490	13,590	11,548		
125	矢野中学校	最大需要電力	77	130	141	184	179	181	118	118	160	164	166	161	244,972	184
		予定使用電力量	13,435	15,812	20,267	26,848	15,328	30,947	16,874	17,866	20,817	25,850	23,347	17,581		
126	瀬野川東中学校	最大需要電力	62	117	167	223	227	243	142	118	167	164	160	142	265,203	243
		予定使用電力量	12,668	14,286	22,230	36,053	26,114	37,501	14,465	16,537	21,074	23,676	22,791	17,808		
127	三和中学校	最大需要電力	81	97	124	179	179	181	141	137	164	180	171	173	277,369	181
		予定使用電力量	15,924	17,737	22,597	27,207	18,600	32,871	17,634	20,635	25,298	28,309	27,563	22,994		
128	五日市観音中学校	最大需要電力	78	58	130	163	163	181	154	107	148	155	150	112	253,964	181
		予定使用電力量	12,356	13,168	19,937	31,464	26,127	36,552	13,396	17,795	20,213	23,184	22,350	17,422		
129	五月が丘中学校	最大需要電力	60	47	78	104	103	114	72	72	101	94	88	79	175,275	114
		予定使用電力量	10,070	10,385	14,079	20,281	15,043	23,373	12,022	12,120	14,617	15,270	14,936	13,079		
130	美鈴が丘中学校	最大需要電力	45	46	69	99	104	108	78	71	102	98	102	85	165,065	108
		予定使用電力量	9,567	10,471	14,489	19,308	11,198	17,310	10,726	12,021	14,053	16,549	16,259	13,114		
131	五日市中学校	最大需要電力	72	107	182	247	248	248	195	154	247	248	241	194	320,609	248
		予定使用電力量	15,569	17,774	24,479	36,070	21,522	39,764	19,952	21,914	28,695	35,629	34,031	25,210		
132	五日市中学校グラウンド	最大需要電力	65	65	65	65	32	64	0	0	0	0	0	0	3,284	65
		予定使用電力量	296	339	431	353	306	486	324	154	178	131	162	124		
133	五日市南中学校	最大需要電力	53	54	92	193	190	205	136	88	131	148	134	118	229,873	205
		予定使用電力量	12,092	12,692	16,837	28,606	20,064	33,574	14,194	14,528	17,797	21,476	21,314	16,699		
134	城山中学校	最大需要電力	56	59	104	146	170	176	116	83	109	115	109	89	205,412	176
		予定使用電力量	10,892	12,165	18,139	27,834	20,716	26,171	12,359	13,944	14,578	17,457	17,137	14,020		
135	湯来中学校	最大需要電力	25	19	25	42	30	41	19	35	38	45	37	37	68,890	45
		予定使用電力量	4,348	4,276	4,787	8,052	4,053	5,658	4,779	6,000	6,902	7,225	6,976	5,834		
136	砂谷中学校	最大需要電力	31	30	48	60	53	67	43	49	67	75	59	51	97,181	75
		予定使用電力量	5,139	5,722	7,403	13,305	9,675	9,633	5,678	6,842	8,153	9,732	8,654	7,245		
備考			令和6年4 月の実績	令和6年5 月の実績	令和6年6 月の実績	令和6年7 月の実績	令和6年8 月の実績	令和6年9 月の実績	令和5年10 月の実績	令和5年11 月の実績	令和5年12 月の実績	令和6年1 月の実績	令和6年2 月の実績	令和6年3 月の実績		
合計使用電力量(全校・月別)・契約電力計			1,477,069	1,708,315	2,446,348	3,339,767	2,137,338	3,745,309	1,773,637	1,936,868	2,371,407	2,801,385	2,621,351	2,152,682	28,511,476	23,547