

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	恵下埋立地管理棟及び浸出水処理施設 広島市佐伯区湯来町大字和田
受 電 設 備	恵下埋立地設備棟 1 階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用（ポンプ等）
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	6 , 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1 回線受電
契 約 電 力	4 4 6 k W （想定値であるため、大幅に変動する可能性がある。また、その 1 月の最大 需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	1 0 0 %
予 定 使 用 電 力 量	9 4 2 , 6 2 8 k W h / 年 （想定値であるため、大幅に変動する可能性がある。）
使 用 期 間	令和 7 年 4 月 1 日 0 : 0 0 ~ 令和 8 年 3 月 3 1 日 2 4 : 0 0
検 針 方 法	訪問検針（検針日は原則毎月 2 日）
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：大崎電気工業株式会社 型 式：AM 3 EN—R（パルス 5 0 , 0 0 0 P A R / k w h）
需 給 地 点	本市の構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、恵下埋立地管理棟・浸出水処理施設の電力 供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないよ うに努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額 及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般 送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。