

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市安芸区船越南三丁目2番16号 広島市安芸区民文化センター等合築施設（安芸区民文化センター、安芸区図書館、安芸区総合福祉センター）
受 電 設 備	地下1階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用（事務所、貸ホール等）
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6,000V（受電電圧6,600V）
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	560kW （契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。）
標 準 力 率	100%
予 定 使 用 電 力 量	1,186,248kWh/年
使 用 期 間	令和7年4月1日 0:00 ~ 令和8年3月31日 24:00
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月1日）
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：大崎電気工業株式会社 型 式：AP3ES-R（パルス 50,000pulse/kWh, 2,000pulse/kWh）
需 給 地 点	受電所内に設置する区分開閉器の電源側接続端子
保 安 責 任 分 界 点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市安芸区民文化センター等合築施設（安芸区民文化センター、安芸区図書館、安芸区総合福祉センター）への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・自動力率調整（中央監視盤による制御）を行っている。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。