

設計図書等に対する質疑の回答

工事名	馬通溪流雨水排水施設整備工事（6－1）		
課名	安佐北区農林建設部地域整備課	回答日	令和7年2月10日
質 疑 事 項		回 答	
1	<p>第0007号明細書 排水構造物工 集水樹工の4号集水樹の蓋版の寸法については、設計図の旗揚げ表記ではB800-L800寸法表記ではB800-L1000と差異があり、設計書の表記ではB800-L800となっています。蓋版の単価は、GC-B800-L800を採用してよろしいですか。</p>	<p>設計図の旗揚げ表記を GC-B800-L1000 とすべきところ、GC-B800-L800 と誤った表記をしていました。また、単価についても、GC-B800-L1000 を採用すべきところ誤って GC-B800-L800 を採用していたため、入札を一旦停止します。入札の手続きの再開については、改めてホームページでお知らせします。</p>	