観 測 井 No.1 水 質 測 定 結 果（令和7年度）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
観測項目	天候	－	－	晴	晴										
	採取時刻	時:分	－	10:05	9:30										
	気温	℃	－	14.0	23.0										
	水温	℃	－	10.0	16.0										
測定項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	－	－	-	6.2(17℃)										
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	－	-	0.5未満										
	浮遊物質量(SS)	mg/L	－	-	1未満										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	－	-	0.5未満										
	フェノール類	mg/L	－	-	0.2未満										
	銅	mg/L	－	-	0.005未満										
	亜鉛	mg/L	－	-	0.004										
	溶解性鉄	mg/L	－	-	0.1未満										
	溶解性マンガン	mg/L	－	-	0.1未満										
	全クロム	mg/L	－	-	0.2未満										
	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	0.0003未満										
	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	検出せず										
	鉛	mg/L	0.01以下	-	0.001未満										
	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	0.01未満										
	砒素	mg/L	0.01以下	-	0.001未満										
	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	0.0003未満										
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	検出せず										
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	検出せず										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	0.002未満										
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	0.0002未満										
	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	0.0002未満										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	0.0004未満										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	0.01未満										
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	0.004未満										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	0.1未満										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	0.0006未満										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	0.0002未満										
	チウラム	mg/L	0.006以下	-	0.0006未満										
	シマジン	mg/L	0.003以下	-	0.0003未満										
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	0.002未満										
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満										
	セレン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	0.2未満										
	ほう素	mg/L	-	-	0.02未満										
	ふっ素	mg/L	-	-	0.08未満										
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	0.005未満										
	塩化物イオン	mg/L	－	3.8	3.9										
	電気伝導率	mS/m	－	-	6.7										
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-										
採取日				4月8日	5月13日										
報告日				4月22日	5月27日										
備考															