浸出水処理水水質測定結果(令和7年度)

項目		単位	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
観測項目	天候	ー	ー	晴	曇	晴	晴	雨	雨																		
	採取時刻	時:分	ー	10:00	9:37	9:40	9:20	9:55	9:35																		
	気温	℃	ー	14.0	18.0	23.0	19.0	21.0	23.0																		
	水温	℃	45未満	11.0	13.0	16.0	17.0	19.0	22.0																		
測定項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	ー	5を超え9未満	6.9(17℃)	7.3(15℃)	7.3(17℃)	6.6(20℃)	7.6(21℃)	7.4(18℃)																		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600未満	1.9	3.3	2.1	6.2	0.5未満	2.3																		
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	ー	2.7	8.5	10	25	1.0	3.4																		
	浮遊物質量(SS)	mg/L	600未満	2未満	2未満	2未満	5	2未満	2未満																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	鉱 5以下 動植 30以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満																		
	窒素含有量	mg/L	240未満	4.3	19	23	28	0.6	1.9																		
	燐含有量	mg/L	32未満	0.25	1.1	1.5	2.1	0.05未満	0.16																		
	沃素消費量	mg/L	220未満	1未満	1	3	1	1	1未満																		
	大腸菌数	CFU/mL	ー	1	-	2	-	2	-																		
	フェノール類	mg/L	5以下	0.2未満	-	0.2未満	-	0.2未満	-																		
	銅及びその化合物	mg/L	3以下	0.03	-	0.05	-	0.01未満	-																		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	0.02	-	0.02	-	0.01未満	-																		
	鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																		
	マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																		
	クロム及びその化合物	mg/L	2以下	0.2未満	-	0.2未満	-	0.2未満	-																		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満	-	0.003未満	-	0.003未満	-																		
	シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																		
	有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																		
	鉛及びその化合物 月平均値	mg/L	0.1以下	0.01未満		0.01未満		0.01未満																			
	鉛及びその化合物 最小・最大	mg/L	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満																		
	六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	0.04未満	-	0.04未満	-	0.04未満	-																		
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-																		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-																		
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	検出されず	-	検出されず	-	検出されず	-																		
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-																		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満	-																		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満	-																		
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-																		
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.0002未満	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-																		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.0004未満	-	0.0004未満	-	0.0004未満	-																		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.004未満	-	0.004未満	-	0.004未満	-																		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.0006未満	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-																		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.0002未満	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-																		
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-																		
	チウラム	mg/L	0.06以下	0.006未満	-	0.006未満	-	0.006未満	-																		
	シマジン	mg/L	0.03以下	0.003未満	-	0.003未満	-	0.003未満	-																		
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02未満	-	0.02未満	-	0.02未満	-																		
	ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満	-																		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-																		
	ほう素及びその化合物	mg/L	230以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																		
	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.1	-	0.1未満	-	0.3	-																		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	ー	1未満	-	11	-	1未満	-																		
	塩化物イオン	mg/L	ー	8.0	-	21	-	9.3	-																		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	-	-	-	-	-	-																		
採取日				4月8日	4月22日	5月13日	5月27日	6月10日	6月24日																		
報告日				4月22日	5月7日	5月27日	6月10日	6月24日	7月8日																		
備考																											