

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100149001
- 2 工事名 三滝橋補修工事（7-1）
- 3 開札日 令和7年7月14日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第0004号 明細書 現場塗装工 第SA0201号 特殊代価表 素地調整発動 発動発電機損料 定格容量100/125KVA（第2次排ガス）の単価について、9,970円/日・台となっていますが、8,880円/日・台ではないでしょうか。 9,970円/日・台は、定格容量100/125KVA（第3次排ガス）の単価ではないでしょうか。	発動発電機損料 定格容量 100/125KVA（第2次排ガス）の単価は、規格が「超低騒音型・大容量タンク型」の9,970円/日・台を採用しています。 しかしながら、設計書等に「超低騒音型・大容量タンク型」の記載がありませんでした。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の設計書の表記に不備がありました。 しかしながら、内容を精査し検証した結果、落札候補者に変更はなく、入札の公正性が損なわれていないと判断しましたので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。