

設計書・仕様書等の質疑に対する回答

工事名	安佐南 2 区 3 1 9 号線道路防災工事（7－1）		
課 名	安佐南区農林建設部地域整備課		
質疑事項		回 答	
第 0010 号明細書 排水構造物工 第 SA0004 号特殊代価表 集水桝 グレーチングは滑り止め仕様ですか？ ご教授をお願い致します。		グレーチングは滑り止め仕様を見込んでいます。	
第 0015 号明細書 仮設工 第 SA0005 号特殊代価表 仮設防護柵工 H 型鋼損料には、エキストラが必要ですか？ 防塵ネットはどちらの製品ですか？ また、材料には諸雑費がかかりますか？		H 型鋼エキストラを見込んでいます。 防塵ネットはサカイ防塵ネット W2×L10m ポリエチレン製を見込んでいます。 第 SA0005 特殊代価表の雑材料について誤りがありましたので、設計書を修正します。 誤 雑材料の対象 ひし形金網、防塵ネット 正 雑材料の対象 H 型鋼、L 型鋼、ひし形金網、防塵ネット なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続き再開については、改めてホームページでお知らせします。	
SA0002 号 特殊代価表 横断溝 蓋版 グレーチングの材料単価の開示をお願いします。		単価については開示できません。	
SA0004 号 特殊代価表 集水桝 蓋版 グレーチングの材料単価の開示をお願いします。		単価については開示できません。	
第 0015 号仮設防護柵（タイプⅧ）代価表 箱抜き寸法が D150 となっていますが、D250 の間違いではないでしょうか。		第 0015 号明細書 仮設工 仮設防護柵工について誤りがありましたので、設計書を修正します。 誤 箱抜き寸法 D150 正 箱抜き寸法 D250 なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続き再開については、改めてホームページでお知らせします。	

第 SA0005 号 特殊代価表 仮設防護柵（タイプⅧ） ・ H 型鋼 150×150×7×10×4500 上記は規格エキストラを見込んでいますか。 見込まれている場合には規格・名称詳細等を教えてください。（一般構造用（SS400） t ≤38、など） ・ L 型鋼 6×75×75×400 また、同頁の雑材料Σ [1] *0.1 には上記H型鋼、L型鋼も対象になっていますか。	H型鋼エキストラ〈規格エキストラ〉（一般構造用（S S 400） t ≤38）を見込んでいます。 第SA0005特殊代価表の雑材料について誤りがありましたので、設計書を修正します。 誤 雑材料の対象 ひし形金網、防塵ネット 正 雑材料の対象 H型鋼、L型鋼、ひし形金網、防塵ネット なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続き再開については、改めてホームページでお知らせします。
--	--