

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100387001
- 2 工事名 竜丸橋補修工事（7－1）
- 3 開札日 令和7年9月10日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
明細2号内 断面修復材単価m3あたり381,920円となっておりますが、建設物価では368,000円となっております。根拠を明示願います。 第0002号 明細書 橋梁補修工 断面補修工 断面補修材381,920円/m3となっています単価の根拠を教えてください。	建設物価及び積算資料に記載されている単価の平均値を採用しています。
SA0007号 足場工内 吊足場h<1.5 m2単価が4,909円となっておりますが、1箇所当りの平均足場設置面積50m2未満（設計45m2）の補正が未計上ではないでしょうか。 SA0007号足場工内床面シート張防護工m2単価が298円となっておりますが、1箇所当りの平均足場設置面積50m2未満（設計45m2）の補正が未計上ではないでしょうか。 第0006号 明細書 仮設工 足場工 吊足場工h<1.5・床面シート張防護工、塗膜剥離剤工用養生シート工について 施工面積が45m2なので、極小面積の場合の補正K2=1.3が適用されるべきではないでしょうか。塗膜剥離剤工用養生シート工は、90m2（2回分）なので1回あたり45m2なので、施工面積が45m2なので、極小面積の場合の補正K2=1.3が適用されるべきではないでしょうか。	足場工における吊足場工・床面シート張防護工・塗膜剥離剤工用養生シート工において、極小面積の場合の補正を行うところ、補正を行わず積算しており、誤りがありました。
足場工 塗膜剥離剤工用養生シート工の条件は中段足場養生なし、2回塗りですが、公表用設計書は1回塗りではないでしょうか明細開示をお願いします。	塗膜剥離剤工用養生シート工に関して、1回塗りの単価で、2回分の面積を数量として計上しています。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。 このため、当該入札を中止します。