

設計図等に対する質疑への回答書

工事名	弁柄川改良工事（7－1）	
公告日	令和7年10月 3日	
番号	質疑事項	回答
1	- 第 0003 号 明細書 河川土工 残土処理工 運搬距離 J14=9.0km 以下 - 第 0015 号 明細書 床版工 残土処理工 運搬距離 J14=12.0km 以下 3.0km 距離の差がありますが、搬入先は同じ施設と考えてよろしいでしょうか？	設計ではどちらも施工条件明示のとおり「協和 鉦業(株)筒瀬工場（運搬距離 8.1km）」を見込んでおります。 このことにより第 0015 号 明細書 床版工 残土処理工 運搬距離 J14=12.0km 以下が積算誤りで、J14=9.0km 以下 が正しい距離となります。 積算誤りであり、設計書を修正します。 なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続きの再開については、あらためて ホームページでお知らせします。
2	第 SA0009 号 特殊代価表 左岸橋台工 孔加工費の単価について、出典根拠をご教示願います。 見積の場合には、見積り単価を開示願います。	単価については建設物価 8 月版 P340 を使用しています。 280 円／個（孔）