

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100495001
- 2 工事名 佐伯1区108号線ほか1路線道路改良工事（7－1）
- 3 開札日 令和7年10月15日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
・公表用設計書に1号自由勾配側溝の材料単価（500×600）が34700円/個、同様に2号自由勾配側溝の材料単価（500×500）が28700円/個ですが、材料としては、1号500×700、2号500×600の材料単価ではないでしょうか。 ・自由勾配側溝の縦断図でいくとインバートコンクリートは打設できないのではないのでしょうか。	・図面に明示しているとおり、自由勾配側溝の呼び名は内幅及び内高を示しており、1号自由勾配側溝の材料規格は500×600、2号自由勾配側溝の材料規格は500×500です。 ・設計図書等により確認し得る疑義申立は、積算疑義の対象外です。なお、インバートコンクリートの打設は可能と考えています。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。