

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100552001
- 2 工事名 穴坊橋撤去その他工事（7－1）
- 3 開札日 令和7年10月24日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第0001号明細書 上部工撤去工 準備工内のアスファルト舗装版破碎・積込の単価が3874円となっていますが、施工パッケージの単価上4350円になると思われます。	以下の明細書の単価について誤りがありました。 ・第 0001 号明細書 アスファルト舗装版破碎・積込
第 SA0103号・SA0104号特殊代価表内の3行目の胴込・裏込コンクリートのコンクリート単価について、23850円/m ³ と記載になっていますが、8月単価では24650円/m ³ を見込むべきと思われます。	以下の明細書の単価について誤りがありました。 ・第 SA0103 号特殊代価表内の3行目胴込・裏込コンクリート ・第 SA0104 号特殊代価表内の3行目胴込・裏込コンクリート

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。