

【別紙１】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
1	海老橋ポンプ場	広島市佐伯区楽々園一丁目2番20号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
2	東野ポンプ場	広島市安佐南区東野三丁目21番28号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
3	可部ポンプ場	広島市安佐北区可部南四丁目29番24号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
4	大州雨水滞水池	広島市南区大州五丁目10番35号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
5	西部臨海ポンプ場	広島市西区草津港三丁目4番32号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
6	庚午ポンプ場	広島市西区草津東一丁目15番23号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
7	基町ポンプ場	広島市中区基町5番25号	地下1階電気室内	構内高圧キャビネットに本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
8	白島ポンプ場	広島市中区上幟町15番4号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	2回線受電 (予備線)	有・DE/G
9	東雲ポンプ場	広島市南区仁保新町二丁目12番23号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・GT/G
10	段原ポンプ場	広島市南区上東雲町1番	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
11	新宇品ポンプ場	広島市南区宇品海岸三丁目5番	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
12	南観音ポンプ場	広島市西区観音新町三丁目8番60号	自家発棟2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
13	船越ポンプ場	広島市安芸区船越南五丁目6番11号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
14	中央北ポンプ場	広島市佐伯区五日市七丁目14番3号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
15	青崎ポンプ場	広島市南区青崎一丁目12番27号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
16	間所ポンプ場	広島市東区温品一丁目8番24号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・GT/G
17	八幡東ポンプ場	広島市佐伯区八幡東一丁目33番14号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
18	牛田ポンプ場	広島市東区牛田本町一丁目10番38号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
19	新地ポンプ場	広島市佐伯区海老園二丁目20番1号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G

【別紙１】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
20	仁保ポンプ場	広島市南区仁保四丁目１３番７号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
21	福島ポンプ場	広島市西区福島町二丁目３７番２６号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	2回線受電 (予備線)	有・DE/G
22	吉見ポンプ場	広島市佐伯区吉見園２４番１２号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
23	鶴見ポンプ場	広島市中区鶴見町１番５号	2階電気室内	構内高圧キャビネットに本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	2回線受電 (予備線)	有・DE/G
24	下相田ポンプ場	広島市安佐南区相田一丁目１番１１号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
25	大州雨水貯留池	広島市南区南蟹屋二丁目３番	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
26	小己斐ポンプ場	広島市西区井口五丁目２８番１号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
27	大原ポンプ場	広島市南区向洋大原町９番６号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
28	住吉ポンプ場	広島市安芸区矢野西一丁目３８番１-３５号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
29	東原ポンプ場	広島市安佐南区東原一丁目１１番１５号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
30	井口ポンプ場	広島市西区井口一丁目４番２０号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
31	小島ポンプ場	広島市安芸区矢野西一丁目６番１号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
32	下庄ポンプ場	広島市安佐北区深川一丁目３７番８号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
33	舟木ポンプ場	広島市西区井口四丁目２番５２号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
34	戸坂中島ポンプ場	広島市東区戸坂くるめ木一丁目６番１号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
35	西原ポンプ場	広島市安佐南区西原三丁目８番１６号	1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
36	仁保ポンプ所	広島市南区仁保四丁目５番街区	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
37	丹那ポンプ所	広島市南区仁保沖町２番１号	2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G
38	大町ポンプ場	広島市安佐南区中須一丁目２０番	屋外受電盤内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・DE/G

【別紙２】 契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力 (kW)	予備電力 (kW)	令和8年度使用予定電力量(kWh)												合計	夏季	その他季
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	海老橋ポンプ場	263		24,041	25,463	28,441	34,024	23,869	21,186	18,645	18,796	17,645	18,380	20,737	24,369	275,596	(79,079)	(196,517)
2	東野ポンプ場	294		10,706	11,184	15,022	20,085	15,542	14,930	9,810	9,221	7,966	7,304	8,731	11,956	142,457	(50,557)	(91,900)
3	可部ポンプ場	295		9,288	11,448	11,946	14,131	11,278	10,031	7,832	10,819	9,220	8,445	9,134	13,876	127,448	(35,440)	(92,008)
4	大州雨水滞水池	117		12,901	13,192	13,823	15,717	13,732	10,982	10,964	11,254	10,415	10,717	12,068	14,858	150,623	(40,431)	(110,192)
5	西部臨海ポンプ場	119		60,180	61,930	58,173	56,928	61,103	56,928	54,230	55,955	59,947	62,096	57,493	59,200	704,163	(174,959)	(529,204)
6	庚午ポンプ場	306		41,232	40,075	41,652	56,782	36,681	31,523	29,469	33,367	33,843	34,661	38,022	45,341	462,648	(124,986)	(337,662)
7	基町ポンプ場	96		16,998	17,235	21,302	22,354	23,556	21,584	22,023	22,294	22,800	22,989	22,255	21,317	256,707	(67,494)	(189,213)
8	白島ポンプ場	23	23	4,622	4,781	4,775	4,957	5,275	4,919	4,713	4,906	5,825	5,855	5,221	5,463	61,312	(15,151)	(46,161)
9	東雲ポンプ場	292		13,745	17,242	8,844	24,748	14,331	13,302	12,404	14,287	13,841	13,600	14,480	17,621	178,445	(52,381)	(126,064)
10	段原ポンプ場	236		18,407	16,488	16,130	20,663	19,863	17,244	13,071	13,265	11,884	10,110	12,364	14,490	183,979	(57,770)	(126,209)
11	新字品ポンプ場	265		1,860	2,067	1,860	6,126	2,557	1,555	2,725	3,249	2,008	2,010	1,909	1,958	29,884	(10,238)	(19,646)
12	南観音ポンプ場	319		16,998	17,258	19,323	23,020	12,290	11,235	12,374	13,611	10,851	10,591	14,003	18,068	179,622	(46,545)	(133,077)
13	船越ポンプ場	137		12,460	12,790	14,197	18,726	13,686	12,485	10,480	10,141	10,606	10,806	10,953	11,908	149,238	(44,897)	(104,341)
14	中央北ポンプ場	108		6,985	8,790	8,833	10,308	7,771	6,404	5,005	5,656	4,981	4,797	4,748	6,244	80,522	(24,483)	(56,039)
15	青崎ポンプ場	221		9,292	9,826	10,290	12,733	7,654	6,753	6,418	7,230	6,685	7,393	7,907	9,637	101,818	(27,140)	(74,678)
16	間所ポンプ場	203		7,161	8,095	9,013	11,971	5,739	5,167	5,077	5,742	4,678	5,204	6,142	7,240	81,229	(22,877)	(58,352)
17	八幡東ポンプ場	160		6,435	7,275	8,027	9,746	8,796	8,091	6,900	6,565	6,206	6,117	5,941	6,646	86,745	(26,633)	(60,112)
18	牛田ポンプ場	173		6,802	8,219	8,445	11,012	7,120	6,266	5,173	5,926	5,974	5,573	6,391	8,183	85,084	(24,398)	(60,686)
19	新地ポンプ場	135		7,218	7,410	7,929	9,858	6,600	5,630	5,269	6,034	5,096	5,001	5,454	6,794	78,293	(22,088)	(56,205)
20	仁保ポンプ場	73		5,648	6,065	6,781	8,124	6,964	6,314	5,393	5,102	5,253	5,395	5,505	6,330	72,874	(21,402)	(51,472)
21	福島ポンプ場	214	214	4,782	5,790	6,228	7,473	4,715	4,613	3,499	4,683	4,284	4,536	4,615	4,621	59,839	(16,801)	(43,038)
22	吉見ポンプ場	282		9,186	9,280	9,922	11,104	6,833	6,182	6,588	7,905	6,511	6,698	7,379	8,659	96,247	(24,119)	(72,128)
23	鶴見ポンプ場	156	156	9,275	9,784	9,880	11,670	11,156	10,423	9,218	9,540	11,136	11,794	10,714	11,054	125,644	(33,249)	(92,395)
24	下相田ポンプ場	92		4,813	5,219	5,694	8,573	6,740	5,674	4,512	4,803	4,774	4,638	4,593	4,986	65,019	(20,987)	(44,032)
25	大州雨水貯留池	74		5,886	6,059	6,342	7,153	6,185	6,328	6,028	5,663	5,070	4,822	4,379	4,877	68,792	(19,666)	(49,126)
26	小己斐ポンプ場	64		4,609	4,869	5,307	7,336	6,728	5,609	4,342	4,691	5,151	5,444	4,930	5,409	64,425	(19,673)	(44,752)
27	大原ポンプ場	52		3,849	4,314	4,635	6,385	5,400	4,411	3,554	3,440	3,100	3,182	3,335	3,885	49,490	(16,196)	(33,294)
28	住吉ポンプ場	50		3,842	3,905	4,291	4,981	4,262	3,947	3,707	3,817	3,870	3,852	3,980	4,394	48,848	(13,190)	(35,658)
29	東原ポンプ場	27		2,182	1,921	1,905	2,534	2,632	2,412	1,934	2,405	3,029	3,042	2,767	2,954	29,717	(7,578)	(22,139)
30	井口ポンプ場	33		3,014	2,971	3,216	3,899	3,980	3,679	2,805	2,748	2,965	3,069	2,925	3,204	38,475	(11,558)	(26,917)
31	小島ポンプ場	45		2,747	2,600	2,886	4,228	3,726	3,320	2,689	2,731	3,127	3,132	3,240	3,054	37,480	(11,274)	(26,206)
32	下庄ポンプ場	31		4,163	3,830	7,911	8,156	10,585	6,661	2,403	2,759	4,236	9,536	8,642	9,010	77,892	(25,402)	(52,490)
33	舟木ポンプ場	30		2,666	2,812	2,994	3,400	3,321	3,110	2,748	2,774	2,553	2,647	2,511	2,791	34,327	(9,831)	(24,496)
34	戸坂中島ポンプ場	68		1,555	1,562	1,565	1,909	1,371	1,576	1,362	1,622	1,542	1,803	2,105	1,706	19,678	(4,856)	(14,822)
35	西原ポンプ場	38		1,977	2,126	2,106	3,287	4,125	3,071	2,367	2,998	3,132	3,005	2,865	2,867	33,926	(10,483)	(23,443)
36	仁保ポンプ所	82		1,373	1,311	1,226	1,650	2,311	1,594	1,432	1,601	1,840	1,987	1,842	1,781	19,948	(5,555)	(14,393)
37	丹那ポンプ所	112		925	833	964	1,486	1,610	1,717	1,321	1,160	1,136	1,133	1,078	1,078	14,441	(4,813)	(9,628)
38	大町ポンプ場	127		577	551	541	705	584	601	570	789	826	825	757	822	8,148	(1,890)	(6,258)
計		5,412	393	360,400	376,570	392,419	487,942	390,671	347,457	309,054	329,549	324,006	332,189	342,115	388,651	4,381,023	(1,226,070)	(3,154,953)

【別紙３】 過去２年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和５年度）

番号	施設名	項目	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	合計
1	海老橋ポンプ場	最大需要電力(kW)	259	238	250	242	264	254	152	214	226	232	233	218	
		使用電力量(kWh)	25,396	27,555	25,553	34,183	23,582	22,410	15,866	14,660	18,233	18,550	22,833	25,875	274,696
		力率(%)	96%	95%	95%	95%	96%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	98%	
2	東野ポンプ場	最大需要電力(kW)	325	263	284	287	311	285	81	247	239	196	258	245	
		使用電力量(kWh)	11,216	11,351	13,340	19,244	15,681	15,279	8,589	6,849	8,374	7,766	9,803	9,914	137,406
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	可部ポンプ場	最大需要電力(kW)	302	267	257	284	253	294	36	37	262	39	43	256	
		使用電力量(kWh)	11,007	11,918	11,027	13,059	9,635	9,047	5,554	6,049	8,124	8,104	8,390	8,853	110,767
		力率(%)	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	大州雨水滞水池	最大需要電力(kW)	112	100	113	109	74	77	44	59	113	100	110	107	
		使用電力量(kWh)	13,118	13,708	12,959	16,555	14,542	12,982	8,801	9,200	11,602	11,480	13,662	15,497	154,106
		力率(%)	97%	98%	98%	97%	93%	96%	94%	95%	97%	97%	98%	95%	
5	西部臨海ポンプ場	最大需要電力(kW)	121	104	118	109	121	111	111	109	117	119	1,122	113	
		使用電力量(kWh)	64,385	68,121	61,072	53,519	59,609	58,271	57,214	54,489	58,449	61,804	59,497	61,217	717,647
		力率(%)	93%	93%	93%	95%	95%	94%	95%	95%	95%	95%	94%	93%	
6	庚午ポンプ場	最大需要電力(kW)	319	271	284	301	252	274	167	257	257	270	257	223	
		使用電力量(kWh)	42,908	42,646	34,743	56,120	35,719	32,894	23,778	27,313	34,199	34,532	41,294	46,556	452,702
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	
7	基町ポンプ場	最大需要電力(kW)	97	92	91	95	89	91	67	85	76	76	87	72	
		使用電力量(kWh)	24,300	24,694	22,988	19,187	23,375	21,924	21,800	21,269	23,443	23,529	23,362	19,318	269,189
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	白島ポンプ場	最大需要電力(kW)	22	21	20	21	16	18	13	17	20	17	18	16	
		使用電力量(kWh)	4,854	4,865	4,797	4,751	5,464	5,029	4,788	5,298	5,967	5,909	5,505	5,726	62,953
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	73%	76%	76%	75%	100%	
9	東雲ポンプ場	最大需要電力(kW)	293	290	284	286	167	283	124	276	257	252	269	253	
		使用電力量(kWh)	16,913	19,126	17,410	26,862	14,344	14,048	10,481	11,567	14,801	13,841	15,616	18,208	193,217
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	段原ポンプ場	最大需要電力(kW)	242	217	227	234	151	237	74	220	206	205	213	214	
		使用電力量(kWh)	15,818	16,524	14,369	21,451	19,907	17,533	9,971	9,496	11,561	11,480	13,647	14,513	176,270
		力率(%)	94%	92%	94%	93%	100%	99%	100%	100%	99%	99%	95%	99%	

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和5年度）

番号	施設名	項目	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	合計
11	新宇品ポンプ場	最大需要電力(kW)	9	13	76	266	262	12	263	11	132	14	13	9	
		使用電力量(kWh)	1,932	1,848	1,806	3,732	3,960	1,014	2,412	1,686	2,016	2,010	2,004	1,896	26,316
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	南観音ポンプ場	最大需要電力(kW)	272	268	257	265	253	259	236	257	229	247	258	257	
		使用電力量(kWh)	18,019	18,728	16,260	24,391	12,727	12,295	9,287	9,370	10,572	10,135	14,594	17,673	174,051
		力率(%)	94%	94%	94%	95%	95%	95%	95%	95%	96%	97%	99%	95%	
13	船越ポンプ場	最大需要電力(kW)	136	122	126	128	115	119	109	113	118	111	124	118	
		使用電力量(kWh)	12,445	13,232	12,314	18,485	12,651	11,929	8,675	8,301	10,876	10,595	11,932	12,387	143,822
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	中央北ポンプ場	最大需要電力(kW)	110	106	105	96	107	102	54	83	97	92	102	80	
		使用電力量(kWh)	6,597	9,022	7,300	10,619	7,458	6,493	4,419	4,036	5,254	4,741	5,022	5,847	76,808
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	青崎ポンプ場	最大需要電力(kW)	225	214	217	214	128	208	132	209	182	179	188	175	
		使用電力量(kWh)	9,970	10,459	8,632	12,922	7,105	6,706	4,732	5,069	7,298	7,926	8,794	9,606	99,219
		力率(%)	99%	98%	98%	98%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	
16	間所ポンプ場	最大需要電力(kW)	188	172	176	181	76	174	26	172	129	119	131	113	
		使用電力量(kWh)	7,353	8,854	7,242	10,991	5,446	5,268	3,343	3,610	4,969	5,295	6,470	7,590	76,431
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	八幡東ポンプ場	最大需要電力(kW)	161	128	143	142	143	160	41	44	43	52	50	46	
		使用電力量(kWh)	6,868	7,632	7,684	9,761	8,614	8,288	6,558	5,848	6,266	6,157	6,206	6,574	86,456
		力率(%)	99%	98%	99%	98%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	
18	牛田ポンプ場	最大需要電力(kW)	166	170	158	160	111	159	25	135	134	142	148	140	
		使用電力量(kWh)	6,907	8,713	7,306	10,892	7,000	6,384	4,187	4,166	5,701	5,135	6,275	7,331	79,997
		力率(%)	99%	98%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	新地ポンプ場	最大需要電力(kW)	137	130	135	133	124	136	84	94	110	107	119	86	
		使用電力量(kWh)	7,726	7,867	6,855	9,895	6,496	5,756	4,300	4,384	5,435	5,093	6,346	7,025	77,178
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	仁保ポンプ場	最大需要電力(kW)	77	69	75	76	57	64	33	67	56	54	66	58	
		使用電力量(kWh)	5,761	6,228	6,158	8,148	6,940	6,784	5,053	4,511	5,354	5,386	5,841	6,630	72,794
		力率(%)	98%	98%	98%	98%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	99%	100%	

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和5年度）

番号	施設名	項目	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	合計
21	福島ポンプ場	最大需要電力(kW)	215	211	203	207	203	215	22	202	175	173	185	182	
		使用電力量(kWh)	5,424	6,386	5,120	7,863	4,847	5,021	2,580	2,977	4,309	4,406	4,671	4,627	58,231
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	吉見ポンプ場	最大需要電力(kW)	287	244	259	256	242	256	172	127	115	148	178	114	
		使用電力量(kWh)	9,985	10,114	9,033	11,385	6,853	6,947	6,003	6,255	6,918	6,976	8,117	8,912	97,498
		力率(%)	98%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	100%	99%	100%	99%	100%	
23	鶴見ポンプ場	最大需要電力(kW)	166	142	130	152	67	155	22	104	50	35	74	82	
		使用電力量(kWh)	9,532	10,076	9,891	10,655	10,502	9,396	8,744	8,709	10,675	11,391	9,930	10,765	120,266
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	下相田ポンプ場	最大需要電力(kW)	92	80	92	85	59	79	16	47	56	41	52	55	
		使用電力量(kWh)	5,227	5,830	5,335	7,627	6,281	5,377	4,064	3,911	4,274	4,315	4,313	4,628	61,182
		力率(%)	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	大州雨水貯留池	最大需要電力(kW)	74	30	70	66	30	75	36	25	29	31	28	29	
		使用電力量(kWh)	5,954	6,296	6,209	7,100	6,353	6,759	5,850	5,338	5,284	5,334	5,254	5,511	71,242
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	小己斐ポンプ場	最大需要電力(kW)	65	56	59	60	65	60	54	55	55	55	62	54	
		使用電力量(kWh)	4,688	4,806	4,524	7,368	6,740	5,727	3,989	3,995	4,794	5,496	5,433	5,708	63,268
		力率(%)	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	大原ポンプ場	最大需要電力(kW)	50	43	49	49	29	36	24	40	35	32	36	36	
		使用電力量(kWh)	3,910	4,499	4,239	6,444	5,229	4,544	3,048	2,870	3,176	3,304	3,724	3,951	48,938
		力率(%)	97%	94%	97%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	
28	住吉ポンプ場	最大需要電力(kW)	50	38	49	49	32	21	19	48	28	25	37	20	
		使用電力量(kWh)	3,826	3,879	3,999	4,823	4,065	3,841	3,322	3,362	3,723	3,763	3,748	4,077	46,428
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29	東原ポンプ場	最大需要電力(kW)	33	13	12	28	14	10	13	19	13	16	15	20	
		使用電力量(kWh)	2,037	1,872	1,812	2,410	2,247	2,507	1,852	2,144	2,956	3,045	2,804	3,010	28,696
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	井口ポンプ場	最大需要電力(kW)	34	26	31	31	33	30	18	24	20	37	25	22	
		使用電力量(kWh)	2,886	2,962	2,991	3,884	3,634	3,373	2,634	2,434	2,924	3,081	2,997	3,261	37,061
		力率(%)	99%	98%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和5年度）

番号	施設名	項目	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	合計
31	小島ポンプ場	最大需要電力(kW)	43	25	43	43	20	19	10	30	17	14	21	16	
		使用電力量(kWh)	2,610	2,512	2,564	3,462	3,251	2,991	2,418	2,397	2,680	2,592	2,551	3,030	33,058
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32	下庄ポンプ場	最大需要電力(kW)	36	22	21	27	28	32	30	24	22	24	22	23	
		使用電力量(kWh)	4,405	4,307	6,730	7,521	8,623	7,458	3,088	3,313	3,788	3,806	3,839	3,680	60,558
		力率(%)	96%	96%	95%	94%	94%	94%	94%	96%	97%	97%	96%	97%	
33	舟木ポンプ場	最大需要電力(kW)	29	21	25	28	27	30	22	14	12	13	14	11	
		使用電力量(kWh)	2,674	2,845	2,768	3,288	3,174	3,091	2,706	2,647	2,475	2,692	2,654	2,750	33,764
		力率(%)	100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
34	戸坂中島ポンプ場	最大需要電力(kW)	67	50	62	65	23	64	14	36	15	28	28	38	
		使用電力量(kWh)	1,567	1,576	1,418	1,932	1,614	1,220	1,093	1,240	1,573	1,800	1,807	1,837	18,677
		力率(%)	88%	88%	88%	90%	85%	85%	80%	84%	88%	90%	91%	85%	
35	西原ポンプ場	最大需要電力(kW)	29	28	27	28	24	12	28	25	13	15	17	14	
		使用電力量(kWh)	1,931	2,253	2,103	2,878	4,074	2,781	2,185	2,249	2,879	2,862	2,672	2,701	31,568
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36	仁保ポンプ所	最大需要電力(kW)	54	7	50	52	51	61	49	12	7	65	62	5	
		使用電力量(kWh)	1,392	1,297	1,200	1,578	2,005	1,411	1,535	1,688	1,923	2,081	1,868	1,847	19,825
		力率(%)	100%	100%	100%	98%	94%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	
37	丹那ポンプ所	最大需要電力(kW)	118	4	93	108	109	105	100	4	4	4	21	4	
		使用電力量(kWh)	982	825	870	1,282	1,729	1,880	1,452	924	1,101	1,122	1,041	1,074	14,282
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	99%	97%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	
38	大町ポンプ場	最大需要電力(kW)	127	5	5	56	1	61	1	1	1	1	1	6	
		使用電力量(kWh)	525	553	540	629	585	644	548	661	834	828	771	826	7,944
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

【別紙 3】 過去 2 年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和 6 年度）

番号	施設名	項目	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	合計
1	海老橋ポンプ場	最大需要電力(kW)	236	230	239	263	230	248	244	249	67	99	231	235	
		使用電力量(kWh)	22,686	23,371	31,329	33,865	24,155	19,961	21,423	22,931	17,057	18,210	18,640	22,862	276,490
		力率(%)	95%	95%	95%	94%	96%	97%	96%	95%	98%	99%	98%	97%	
2	東野ポンプ場	最大需要電力(kW)	258	264	284	294	234	283	290	294	36	72	142	255	
		使用電力量(kWh)	10,195	11,016	16,703	20,926	15,402	14,581	11,030	11,592	7,558	6,842	7,658	13,997	147,500
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	可部ポンプ場	最大需要電力(kW)	254	268	283	281	293	285	270	295	115	111	242	266	
		使用電力量(kWh)	7,569	10,978	12,865	15,203	12,921	11,015	10,110	15,589	10,316	8,786	9,877	18,899	144,128
		力率(%)	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	98%	100%	100%	99%	98%	
4	大州雨水滞水池	最大需要電力(kW)	106	100	112	82	97	66	105	110	38	68	115	117	
		使用電力量(kWh)	12,683	12,676	14,687	14,879	12,922	8,982	13,127	13,307	9,228	9,953	10,474	14,219	147,137
		力率(%)	98%	98%	98%	98%	94%	94%	98%	98%	96%	96%	97%	98%	
5	西部臨海ポンプ場	最大需要電力(kW)	103	104	107	111	116	112	106	107	111	114	118	119	
		使用電力量(kWh)	55,974	55,739	55,274	60,337	62,596	55,585	51,245	57,421	61,444	62,387	55,489	57,183	690,674
		力率(%)	94%	95%	94%	94%	94%	95%	95%	94%	95%	95%	95%	95%	
6	庚午ポンプ場	最大需要電力(kW)	253	251	279	305	240	278	306	304	165	206	254	264	
		使用電力量(kWh)	39,556	37,504	48,560	57,443	37,643	30,151	35,160	39,420	33,487	34,789	34,750	44,125	472,588
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	
7	基町ポンプ場	最大需要電力(kW)	68	73	96	93	78	92	96	94	54	60	78	89	
		使用電力量(kWh)	9,696	9,776	19,616	25,521	23,736	21,243	22,246	23,318	22,156	22,448	21,147	23,316	244,219
		力率(%)	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	白島ポンプ場	最大需要電力(kW)	17	21	21	18	19	21	21	21	17	17	14	23	
		使用電力量(kWh)	4,390	4,697	4,753	5,162	5,086	4,808	4,638	4,513	5,682	5,800	4,937	5,199	59,665
		力率(%)	67%	69%	68%	70%	70%	68%	67%	68%	75%	76%	77%	74%	
9	東雲ポンプ場	最大需要電力(kW)	271	276	278	292	153	286	283	287	144	153	143	272	
		使用電力量(kWh)	10,577	15,357	278	22,633	14,317	12,556	14,327	17,007	12,881	13,358	13,343	17,034	163,668
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	段原ポンプ場	最大需要電力(kW)	217	211	215	236	151	223	229	223	76	66	97	221	
		使用電力量(kWh)	20,996	16,451	17,890	19,875	19,819	16,955	16,171	17,033	12,206	8,739	11,081	14,466	191,682
		力率(%)	89%	93%	93%	97%	99%	100%	97%	96%	100%	100%	99%	98%	

【別紙 3】 過去 2 年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和 6 年度）

番号	施設名	項目	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	合計
11	新宇品ポンプ場	最大需要電力(kW)	14	264	260	263	12	263	265	264	3	10	10	13	
		使用電力量(kWh)	1,788	2,285	1,913	8,519	1,153	2,095	3,038	4,811	2,000	2,009	1,814	2,020	33,445
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	南観音ポンプ場	最大需要電力(kW)	237	232	292	310	280	305	299	319	234	237	236	280	
		使用電力量(kWh)	15,976	15,788	22,386	21,649	11,852	10,174	15,461	17,852	11,130	11,047	13,411	18,463	185,189
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	
13	船越ポンプ場	最大需要電力(kW)	122	118	122	137	122	131	122	119	85	100	112	116	
		使用電力量(kWh)	12,475	12,347	16,080	18,967	14,720	13,040	12,284	11,980	10,336	11,016	9,973	11,429	154,647
		力率(%)	99%	99%	99%	96%	94%	98%	95%	96%	99%	99%	99%	97%	
14	中央北ポンプ場	最大需要電力(kW)	100	106	101	108	98	98	101	104	54	56	91	105	
		使用電力量(kWh)	7,372	8,558	10,365	9,996	8,084	6,315	5,590	7,276	4,708	4,852	4,473	6,641	84,230
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	青崎ポンプ場	最大需要電力(kW)	196	205	205	221	157	210	210	214	86	88	155	205	
		使用電力量(kWh)	8,614	9,193	11,947	12,544	8,203	6,799	8,103	9,390	6,071	6,860	7,020	9,667	104,411
		力率(%)	99%	98%	98%	99%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	99%	
16	間所ポンプ場	最大需要電力(kW)	184	182	199	200	144	197	203	200	27	43	125	166	
		使用電力量(kWh)	6,969	7,335	10,783	12,951	6,031	5,066	6,810	7,873	4,387	5,113	5,813	6,889	86,020
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	八幡東ポンプ場	最大需要電力(kW)	116	82	126	152	102	127	122	160	46	45	45	88	
		使用電力量(kWh)	6,002	6,917	8,369	9,731	8,978	7,894	7,241	7,282	6,146	6,077	5,675	6,718	87,030
		力率(%)	100%	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	
18	牛田ポンプ場	最大需要電力(kW)	147	173	165	172	154	166	160	169	28	85	136	146	
		使用電力量(kWh)	6,697	7,724	9,584	11,131	7,240	6,148	6,158	7,685	6,246	6,010	6,507	9,035	90,165
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	
19	新地ポンプ場	最大需要電力(kW)	120	122	130	135	122	134	127	132	46	48	59	121	
		使用電力量(kWh)	6,710	6,952	9,003	9,821	6,703	5,503	6,238	7,684	4,757	4,908	4,561	6,562	79,402
		力率(%)	99%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	
20	仁保ポンプ場	最大需要電力(kW)	60	68	67	73	40	69	70	71	29	34	56	66	
		使用電力量(kWh)	5,534	5,902	7,404	8,100	6,988	5,843	5,733	5,693	5,152	5,403	5,169	6,030	72,951
		力率(%)	98%	99%	98%	99%	99%	100%	99%	98%	100%	100%	1400%	99%	

【別紙 3】 過去 2 年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和 6 年度）

番号	施設名	項目	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	合計
21	福島ポンプ場	最大需要電力(kW)	201	205	214	209	176	206	207	207	18	16	145	203	
		使用電力量(kWh)	4,139	5,194	7,336	7,082	4,582	4,205	4,417	6,389	4,259	4,666	4,558	4,615	61,442
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	吉見ポンプ場	最大需要電力(kW)	201	230	258	282	241	268	266	267	52	83	100	227	
		使用電力量(kWh)	8,387	8,446	10,810	10,823	6,812	5,417	7,172	9,555	6,103	6,419	6,641	8,405	94,990
		力率(%)	99%	98%	98%	98%	98%	99%	98%	98%	100%	100%	100%	99%	
23	鶴見ポンプ場	最大需要電力(kW)	95	126	142	151	24	136	156	152	23	28	30	88	
		使用電力量(kWh)	9,017	9,491	9,868	12,685	11,810	11,450	9,691	10,371	11,596	12,197	11,497	11,342	131,015
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	下相田ポンプ場	最大需要電力(kW)	69	73	79	92	74	78	85	89	20	23	36	67	
		使用電力量(kWh)	4,399	4,607	6,053	9,519	7,199	5,971	4,960	5,694	5,273	4,961	4,873	5,344	68,853
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	
25	大州雨水貯留池	最大需要電力(kW)	30	39	29	74	25	21	73	68	30	29	13	22	
		使用電力量(kWh)	5,818	5,821	6,474	7,206	6,017	5,896	6,205	5,988	4,855	4,310	3,504	4,242	66,336
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	小己斐ポンプ場	最大需要電力(kW)	60	60	59	64	61	59	60	61	54	57	61	61	
		使用電力量(kWh)	4,529	4,931	6,090	7,304	6,716	5,491	4,695	5,387	5,507	5,392	4,426	5,110	65,578
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	大原ポンプ場	最大需要電力(kW)	47	47	46	52	32	49	48	47	9	10	33	43	
		使用電力量(kWh)	3,787	4,128	5,031	6,326	5,571	4,277	4,060	4,009	3,024	3,060	2,946	3,818	50,037
		力率(%)	97%	97%	97%	99%	100%	100%	98%	94%	100%	100%	100%	99%	
28	住吉ポンプ場	最大需要電力(kW)	48	47	48	49	29	50	48	49	22	22	22	46	
		使用電力量(kWh)	3,858	3,930	4,582	5,139	4,459	4,052	4,092	4,272	4,017	3,940	4,211	4,711	51,263
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29	東原ポンプ場	最大需要電力(kW)	19	13	12	27	13	12	19	26	18	17	20	16	
		使用電力量(kWh)	2,327	1,969	1,998	2,658	3,016	2,316	2,016	2,666	3,101	3,039	2,729	2,897	30,732
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	井口ポンプ場	最大需要電力(kW)	26	27	27	33	27	30	30	32	17	18	24	25	
		使用電力量(kWh)	3,141	2,979	3,440	3,913	4,325	3,984	2,976	3,061	3,006	3,056	2,852	3,146	39,879
		力率(%)	99%	99%	98%	98%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	

【別紙 3】 過去 2 年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績（令和 6 年度）

番号	施設名	項目	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	合計
31	小島ポンプ場	最大需要電力(kW)	39	28	40	44	25	44	43	45	17	14	15	29	
		使用電力量(kWh)	2,883	2,688	3,208	4,993	4,200	3,649	2,960	3,064	3,573	3,672	3,929	3,077	41,896
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
32	下庄ポンプ場	最大需要電力(kW)	21	21	20	27	27	25	30	31	22	24	22	21	
		使用電力量(kWh)	3,921	3,353	9,091	8,790	12,546	5,863	1,718	2,205	4,684	15,265	13,445	14,339	95,220
		力率(%)	94%	94%	94%	94%	94%	93%	89%	89%	95%	94%	95%	95%	
33	舟木ポンプ場	最大需要電力(kW)	17	20	24	30	22	28	28	29	8	8	12	18	
		使用電力量(kWh)	2,658	2,778	3,219	3,512	3,468	3,128	2,789	2,900	2,630	2,601	2,367	2,831	34,881
		力率(%)	100%	100%	99%	99%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	
34	戸坂中島ポンプ場	最大需要電力(kW)	62	39	60	68	15	48	59	66	14	16	18	20	
		使用電力量(kWh)	1,542	1,548	1,711	1,885	1,127	1,932	1,631	2,004	1,511	1,805	2,402	1,575	20,673
		力率(%)	87%	87%	89%	87%	82%	86%	85%	93%	88%	91%	94%	87%	
35	西原ポンプ場	最大需要電力(kW)	15	13	14	27	29	15	11	33	15	38	26	29	
		使用電力量(kWh)	2,023	1,999	2,109	3,696	4,176	3,360	2,549	3,746	3,384	3,148	3,058	3,032	36,280
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36	仁保ポンプ所	最大需要電力(kW)	3	5	50	51	48	47	46	82	22	7	7	5	
		使用電力量(kWh)	1,353	1,324	1,252	1,721	2,617	1,777	1,328	1,514	1,757	1,893	1,815	1,715	20,066
		力率(%)	100%	100%	100%	97%	92%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
37	丹那ポンプ所	最大需要電力(kW)	6	4	95	112	102	104	102	104	95	5	5	4	
		使用電力量(kWh)	867	841	1,057	1,689	1,491	1,554	1,190	1,395	1,170	1,144	1,115	1,081	14,594
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	
38	大町ポンプ場	最大需要電力(kW)	1	1	1	127	1	1	60	124	1	1	1	1	
		使用電力量(kWh)	629	548	541	781	583	557	591	916	818	821	743	817	8,345
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	